

Betriebsanleitung

Baureihe VSA-FU

BETRIEBSANLEITUNG

Baureihe VSA-FU

Luftgekühlte frequenzgeregelte Verflüssigungssätze

für die Kältemittel


R134a, R407C, R404A



EG-Konformitätserklärung

im Sinne der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II

Hiermit erklären wir, daß die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung der Maschine:	Luftgekühlte und frequenzgeregelte Verflüssigungssätze
Maschinentyp:	VSA-FU
Maschinen-Nr.:	6010-6020-6030
Einschlägige EG-Richtlinien:	EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG EG-REACH-Verordnung 1907/2006 EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG EG-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG
Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere	DIN EN 378 Teil 1 bis 4 (08.12); DIN EN 60204 Teil 1 (01.11)
Angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen, insbesondere:	BGR 500 Teil 2.35; DIN 8901 (12.02); DIN EN 60335 Teil 1 (10.12); DIN EN 60335 Teil 24 (10.12); VDE 0100 Teil 410 (06.07)
Datum/Hersteller-Unterschrift:	09.08.2013 
Angaben zum Unterzeichner:	Geschäftsführender Gesellschafter
Formalfordernisse	<ul style="list-style-type: none"> - Ausfüllen in Druck- oder Maschinenschrift - Amtssprache des Verwenderlandes - rechtsverbindliche Hersteller-Unterschrift(en), mind. „i.V.“ - Kopie an Kunden
Archivierung:	CE - 6010 - 1 Masch.-Nr. - lfd.-Nr.

INHALT	SEITE
Merkblatt Verhalten bei Unfällen und Störungen	3
Technisches Datenblatt	4
Beschreibung	9
Verarbeitungshinweise	10
Anweisung für die Inbetriebnahme	11
Anweisung für das Bedienen	14
Wartung und Reinigung	16
Anleitung für die Instandsetzung (incl. Fehlerübersicht)	16
Ersatzteilliste	17
RI – Fließbild	17
Stromlaufplan	18
Abmessungen	19
Einstellparameter am Frequenzumformer	20
Verdichterdokumentation	21
Drehzahlregler-Dokumentation	52
Wartungs- und Servicenachweis	60

MERKBLATT

Verhalten bei Unfällen oder Störungen an Kälteanlagen

ABSTELLEN IN NOTFÄLLEN

Anlage sofort stromlos machen durch:

- Notschalter außerhalb des Maschinenraums betätigen
- Steuer- und Hauptschalter ausschalten
- Netzstecker ziehen
- Sicherung ausschalten

EINGRIFFE IN DEN KÄLTEKREISLAUF

- Durch Sachkundige nicht zulässig!
- Verständigen Sie Ihren Kundendienst.
- Vorsicht bei Ansammlung von Kältemitteldampf in Bodennähe – Sauerstoffmangel – Erstickungsgefahr!
- Rauchen und offene Flammen sind verboten!
- Bevor Eingriffe erfolgen, Anlage immer stromlos machen (siehe oben)!

BEI STÖRUNGEN

- Wenn die Kälteanlage außerhalb der Abtauzeit bei Kälteanforderung nicht läuft, ist zu prüfen, ob Stromzufuhr unterbrochen ist. Störungssuche durch Kälteanlagenbauer bzw. Elektriker notwendig!
- Wenn die Kühlraumtemperatur unzulässig hoch ist, prüfen, ob die Kältemaschine läuft und der Verdampfer (Luftkühler im Kühlraum) stark vereist ist. Bei starker Vereisung zunächst manuelle Abtauung einleiten (Anlage abschalten, Kühlraumtür öffnen) und Anlage erst wieder in Betrieb nehmen, wenn Eis und Reif vollständig abgetaut sind. Im Wiederholungsfalle der unzulässigen Vereisung bei fachgerechter Bedienung, ist die Störungssuche durch den Kälteanlagenbauer notwendig!
- Schaltet die Kälteanlage über den Druckschalter, so ist zu prüfen, ob der Verflüssiger verschmutzt ist oder aus anderen Gründen der Luftdurchsatz gestört ist oder die Maschinenraumtemperatur unter 5° oder über 32°C liegt. Störungssuche durch den Kälteanlagenbauer notwendig!
- Im Brandfall die Kälteanlage abschalten und Brandbekämpfung mit Kohlendioxid- oder Pulverlöscher durchführen.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Einlagerung von Kühlgut / Gefriergut nur entsprechend des in der Betriebsanleitung beschriebenen Verwendungszweckes. Keine offene Rohware einlagern!
- Luftzirkulation im Kühlraum nicht behindern, sonst läßt sich die Kühlraumtemperatur nicht einhalten
- Wärmedämmung und Dampfsperren an Rohrleitungen und Kühlräumen vor Beschädigung schützen, sonst Kondenswasserbildung und unwirksame Isolierung
- Kühlraumtüren, -klappen und /oder -öffnungen dicht verschließen, da sonst starke Reifbildung im Kühlraum und Überschreitung der Kühlgutlagertemperatur

ERSTE HILFE

Augen durch Schutzbrille vor Einwirkung von flüssigem Kältemittel schützen!

Ist flüssiges Kältemittel mit den Augen in Berührung gekommen, jegliches Reiben und Reizen der Augen vermeiden und sofort in ärztliche Behandlung begeben.

Erste Hilfe: Einführen einiger Tropfen steriles Mineralöl in die Augen oder schwache Borsäurelösung bzw. 2% -ige Kochsalzlösung, anschließend Auswaschen des Auges

Gültige Unfallverhütungsvorschriften BGR 500

zutreffendes ankreuzen

TECHNISCHE DATENBLÄTTER

VSA 038-30B FU Kenn-Nr.: 6010.00.00

Leistungswerte für den Verflüssigersatz VSA 038-30B FU, R134a

Min. Drehzahl 2100 U/min	Luft Eintritts- temperatur	t ₀	Q̇ ₀	P _v	Max. Drehzahl 5400 U/min	Luft Eintritts- temperatur	t ₀	Q̇ ₀	P _v
	°C					°C			
	27	-15	880	510		27	-15	2400	1360
		-10	1200	545			-10	3300	1500
		-5	1600	585			-5	4300	1640
		0	2100	630			0	5300	1700
		5	2600	675			5	6550	1930
		10	3200	715			10	8000	2100
	32	-15	850	520		32	-15	2420	1400
		-10	1150	560			-10	3200	1530
		-5	1500	610			-5	4100	1700
		0	1950	660			0	5100	1860
		5	2500	710			5	6200	2040
		10	3040	760			10	7630	2200
	43	-15	800	530		43	-15	2250	1420
		-10	1000	580			-10	3000	1600
		-5	1350	640			-5	3800	1800
		0	1700	700			0	4700	2000
		5	2200	760			5	5800	2200
		10	2750	820			10	7000	2400

Leistungswerte für den Verflüssigersatz VSA 038-30B FU, R407C

Min. Drehzahl 2100 U/min	Luft Eintritts- temperatur	t ₀	Q̇ ₀	P _v	Max. Drehzahl 5400 U/min	Luft Eintritts- temperatur	t ₀	Q̇ ₀	P _v
	°C					°C			
	27	-15	1700	730		27	-15	3900	1900
		-10	2100	840			-10	4800	2300
		-5	2600	950			-5	5750	2750
		0	3200	1050			0	6900	3200
		5	3900	1160			5	8300	3650
		10	4800	1270			10	10300	4050
	32	-15	1600	770		32	-15	3600	2000
		-10	1800	890			-10	4350	2400
		-5	2400	1010			-5	5300	2850
		0	2950	1130			0	6250	3300
		5	3600	1260			5	7650	3750
		10	4470	1380			10	10300	4220
	43	-15	1500	780		43	-15	3300	2100
		-10	1800	920			-10	4000	2600
		-5	2150	1060			-5	4750	3100
		0	2600	1200			0	5700	3600
		5	3200	1340			5	6700	4100
		10	3850	1490			10	8100	4600

Leistungswerte für den Verflüssigersatz VSA 038-30B FU, R404A

Min. Drehzahl 2100 U/min	Luft Eintritts- temperatur	t ₀	Q̇ ₀	P _V	Max. Drehzahl 5400 U/min	Luft Eintritts- temperatur	t ₀	Q̇ ₀	P _V
	27	-30	800	630		27	-30	1500	1600
		-25	1150	690			-25	2300	1900
		-20	1550	750			-20	3200	2300
		-15	1800	820			-15	4200	2600
		-10	2350	880			-10	5250	2950
		-5	2900	945			-5	6400	3300
		0	3450	1050			0	7200	3600
	32	-30	760	640		32	-30	1380	1610
		-25	1050	715			-25	2100	2000
		-20	1400	790			-20	2900	2400
		-15	1800	870			-15	3350	2750
		-10	2200	945			-10	4800	3100
		-5	2650	1020			-5	5950	3450
		0	3150	1100			0	7220	3780
	43	-30	700	660		43	-30	1200	1700
		-25	900	760			-25	1750	2200
		-20	1150	870			-20	2400	2600
		-15	1450	980			-15	3100	3000
-10		1750	1085	-10	3900		3400		
-5		2100	1190	-5	4800		3850		
0		2500	1300	0	5800		4300		

Alle Leistungswerte bei 10 K Überhitzung und 0 K Unterkühlung, Ventilator drehzahl 1000 U/min

VSA 054-30B FU Kenn-Nr.:6020.00.000

Leistungswerte für den Verflüssigersatz VSA 054-30B FU, R134a

Min. Drehzahl 2100 U/min	Luft Eintritts- temperatur	t ₀	Q̇ ₀	P _V	Max. Drehzahl 5400 U/min	Luft Eintritts- temperatur	t ₀	Q̇ ₀	P _V
	27	-15	1400	700		27	-15	3600	1850
		-10	1850	770			-10	4650	2200
		-5	2400	840			-5	5850	2400
		0	2950	910			0	7250	2650
		5	3100	980			5	8800	2900
		10	4400	1050			10	10900	3200
		32	-15	1280			710	32	-15
	-10		1700	790		-10	4250		2250
	-5		2200	880		-5	5400		2500
	0		2750	960		0	6700		2800
	5		3400	1050		5	8250		3050
	43	10	4220	1130		43	10	10260	3360
		-15	1150	730			-15	2800	2100
		-10	1550	845			-10	3700	2350
		-5	1950	960			-5	4650	2600
		0	2450	1070			0	5800	3000
		5	3000	1180			5	7050	3300
	10	3650	1300	10		8600	3600		

Leistungswerte für den Verflüssigersatz VSA 054-30B FU, R407C

Min. Drehzahl 2100 U/min	Lufteintritts- temperatur	t_0	\dot{Q}_0	P_V	Max. Drehzahl 5400 U/min	Lufteintritts- temperatur	t_0	\dot{Q}_0	P_V
	°C	°C	W	W		°C	°C	W	W
	27	-15	2200	1050		27	-15	5300	1500
		-10	2900	1140			-10	6350	1870
		-5	3350	1240			-5	7500	2200
		0	4900	1340			0	8800	2530
		5	6100	1440			5	10450	2860
		10	7750	1540			10	13100	3190
	32	-15	2180	1120		32	-15	5000	1550
		-10	2640	1210			-10	5900	1930
		-5	3350	1310			-5	6950	2280
		0	3950	1415			0	7100	2640
		5	4850	1515			5	9650	3000
		10	6130	1620			10	12100	3360
	43	-15	2100	1260		43	-15	4400	1630
		-10	2200	1370			-10	5200	2200
		-5	2300	1480			-5	5650	2420
0		2400	1580	0	7150		2820		
5		2600	1680	5	8300		3220		
10		2900	1780	10	9800		3630		

Leistungswerte für den Verflüssigersatz VSA 054-30B FU, R404A

Min. Drehzahl 2100 U/min	Lufteintritts- temperatur	t_0	\dot{Q}_0	P_V	Max. Drehzahl 5400 U/min	Lufteintritts- temperatur	t_0	\dot{Q}_0	P_V
	°C	°C	W	W		°C	°C	W	W
	27	-30	1100	920		27	-30	2650	2450
		-25	1550	1050			-25	3500	2900
		-20	2150	1170			-20	4550	3400
		-15	2750	1290			-15	5650	3850
		-10	3400	1420			-10	6850	4300
		-5	4150	1550			-5	8200	4750
		0	5050	1670			0	10000	5200
		32	-30	1000			950	32	-30
	-25		1550	1110		-25	3150		2900
	-20		2050	1270		-20	4130		3410
	-15		2550	1430		-15	5200		3900
	-10		3150	1590		-10	6300		4350
	-5		3850	1760		-5	7600		4850
	0		4100	1920		0	9250		5350
	43		-30	800		1010	43		-30
		-25	1150	1240		-25		2400	3050
		-20	1550	1480		-20		3200	3550
		-15	2000	1720		-15		4150	4050
		-10	2500	1960		-10		5100	4550
		-5	3050	2200		-5		6200	5050
		0	3700	2440		0		7500	5500

Alle Leistungswerte bei 10 K Überhitzung und 0 K Unterkühlung, Ventilator Drehzahl 1000 U/min

VSA 086-60B FU Kenn-Nr.:6030.00.000

Leistungswerte für den Verflüssigersatz VSA 086-60B FU, R134a

Min. Drehzahl 2100 U/min	Luft Eintritts- temperatur	t ₀	Q̇ ₀	P _v	Max. Drehzahl 5400 U/min	Luft Eintritts- temperatur	t ₀	Q̇ ₀	P _v
	27	-15	1700	920		27	-15	5250	3050
		-10	2350	1000			-10	6700	3450
		-5	3150	1080			-5	8700	3700
		0	4100	1160			0	10950	4200
		5	5120	1240			5	13600	4700
		10	6250	1330			10	16500	5000
	32	-15	1590	960		32	-15	4870	3080
		-10	2150	1050			-10	6250	3500
		-5	2900	1150			-5	8200	3750
		0	3770	1250			0	10350	4250
		5	4750	1350			5	12850	4800
		10	5850	1450			10	15700	5100
	43	-15	1150	1040		43	-15	3700	3550
		-10	1650	1170			-10	5050	3900
		-5	2350	1310			-5	6850	4250
		0	3150	1440			0	8850	4600
		5	4030	1570			5	11200	4950
		10	5000	1710			10	13800	5300

Leistungswerte für den Verflüssigersatz VSA 086-60B FU, R407C

Min. Drehzahl 2100 U/min	Luft Eintritts- temperatur	t ₀	Q̇ ₀	P _v	Max. Drehzahl 5400 U/min	Luft Eintritts- temperatur	t ₀	Q̇ ₀	P _v
	27	-15	3000	1250		27	-15	8600	4550
		-10	3700	1500			-10	9450	5300
		-5	4450	1750			-5	10700	6100
		0	5350	2000			0	12800	6800
		5	6300	2200			5	15700	7600
		10	7350	2450			10	19100	8400
	32	-15	2650	1350		32	-15	8300	4700
		-10	3250	1600			-10	9050	5500
		-5	4000	1850			-5	10250	6300
		0	4750	2100			0	11900	7100
		5	5700	2350			5	14500	7950
		10	6690	2610			10	17520	8780
	43	-15	1750	1550		43	-15	7600	5300
		-10	2300	1850			-10	8000	6200
		-5	2950	2150			-5	8800	7050
		0	3650	2500			0	10150	7900
		5	4450	2800			5	11900	8750
		10	5300	3150			10	14000	9600

Leistungswerte für den Verflüssigersatz VSA 086-60B FU, R404A

Min. Drehzahl 2100 U/min	Lufteintritts- temperatur	t_0	Q_0	P_V	Max. Drehzahl 5400 U/min	Lufteintritts- temperatur	t_0	Q_0	P_V
	°C	°C	W	W		°C	°C	W	W
	27	-30	1380	1190		27	-30	4150	3960
		-25	2020	1350			-25	5400	4700
		-20	2750	1500			-20	6900	5400
		-15	3100	1670			-15	8600	6100
		-10	4520	1800			-10	10550	6850
		-5	5500	2000			-5	12700	7600
		0	6650	2200			0	14900	8200
	32	-30	1100	1190		32	-30	3640	3910
		-25	1670	1355			-25	4600	4700
		-20	2370	1550			-20	5950	5400
		-15	3150	1750			-15	7450	6150
		-10	4020	1950			-10	9200	6950
		-5	4980	2150			-5	11100	7700
		0	5970	2330			0	13070	8580
	43	-30	500	1300		43	-30	2400	4000
		-25	950	1500			-25	3070	4800
		-20	1500	1700			-20	3950	5650
		-15	2150	1920			-15	4950	6400
		-10	2880	2150			-10	6200	7200
		-5	3720	2350			-5	7450	8000
		0	4650	2570			0	8800	8700

Alle Leistungswerte bei 10 K Überhitzung und 0 K Unterkühlung, Ventilator Drehzahl 1000 U/min

BESCHREIBUNG FÜR VERFLÜSSIGUNGSSÄTZE BAUREIHE VSA

- Bauart:** frequenz geregelter Verflüssigungssatz zur Weiterverarbeitung durch kältetechnisches Fachpersonal
- Ausführung:** zur Außenaufstellung im Edelstahlgehäuse, drehzahl geregelter Axiallüfter, drehzahl geregelter hermetischer Kältemittelverdichter mit Ölsumpfheizung (30-90Hz), Elektro-Installationsfach, Saug- und Hochdruckwächter montiert, geeignet für Kältemittel R134a, R404A, R407C
Einstellungen bei Auslieferung auf R134a, bei Verwendung anderer Kältemittel sind die Einstellungen ggf. zu korrigieren
- Erzeugnishauptdaten:** siehe Erzeugnisschild am Verflüssigungssatz und technisches Datenblatt
- Ausführungsklasse:** Umgebungstemperatur -15 °C ... +32 °C (+43°C) Schutzklasse IP 54
- Sicherheitstechnik:** BGR 500, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-24, DIN EN 378, DIN EN 13215
zulässiger Betriebsdruck: 10 bar niedrigdruckseitig
26 bar hochdruckseitig
Sicherheitsdruckwächter werkseitige Einstellung auf 18 / 12 bar.



Achtung! Einstellung bei R404A bzw. R407C durch Fachpersonal vornehmen (max. 26bar)

Anlaufeigenschaften

Der Anlauf der Kompressoren ist bei nachfolgenden Bedingungen gewährleistet:

- Druckdifferenz bei HST-Ausführung, Verflüssigungsdruck bis 1,15 Mpa (11,5bar/50°C) und Saugdruck innerhalb des Verdampfungsdruckbereiches

Verflüssigungstemperatur

- Im Dauerbetrieb sollte die Verflüssigungstemperatur nicht über 50°C liegen.
- Beim Anfahren (Herunterfahren der Kälteanlage bis zur Sollverdampfungstemperatur) ist eine maximale Verflüssigungstemperatur von 65°C kurzzeitig zulässig.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Der Verflüssigungssatz ist einbaufertig und nach den Grundsätzen der DIN EN 60335-1:2012-10, DIN EN 60335-2-24:2012-10 sowie der DIN EN 378:2012-08 hergestellt und muss entsprechend den nationalen Installationsvorschriften installiert werden.

Vom Weiterverarbeiter ist nachfolgendes zu beachten:

- Die Belüftung des Maschinenfaches ist nicht durch Ein- und Anbauten (z.B. Jalousien, Verblindungen) einzuschränken. Die Zuführung von ausreichend Frischluft über den Verflüssiger und Kompressor sowie deren Abführung ist zu gewährleisten.
- Der Abstand vom Lüftungsgitter bis zur Wand und Decke muss wenigstens 300 mm ansaugseitig und 2000 mm ausblasseitig betragen.




Achtung! Ausreichende Belüftung und Vermeidung von Wärmestau sind funktionswichtig. Im Maschinenfach dürfen bei laufender Maschine keine Temperaturen über 43°C auftreten!

- Die fachgerechte kältetechnische Auslegung, insbesondere die Wärmedämmung des Kühlraumes, die Kaltluftführung und -zirkulation im Kühlraum, die Beachtung gerätespezifischer Anforderungen sind vom Weiterverarbeiter sicherzustellen.
- Die Aufstellung des Verflüssigungssatzes hat so zu erfolgen, dass im Servicefall die Zugänglichkeit gewährleistet ist.

Der Weiterverarbeiter ist für das fachgerechte Aufstellen des Verflüssigungssatzes, die Einweisung des Betreibers sowie die Instandsetzung verantwortlich. Der Verflüssigungssatz ist über 4 Langlöcher (Ø12x20) in den Gerätefüßen auf dem erhöhten Fundament zu befestigen. Der Einsatz von Schwingungsdämpfern wird empfohlen.

Der Hersteller des Verflüssigungssatzes haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau, falscher Verwendung bzw. Handhabung entstehen.



ANWEISUNG FÜR DIE INBETRIEBNAHME

Aufstellung

Der Aufstellungsort sollte wettergeschützt und nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Desweiteren sollte auf einen ausreichenden Abstand zu geräuschsensiblen Räumen geachtet werden.

Auf eine gute Belüftung des Verflüssigungssatzes ist zu achten. Die am Verflüssiger (Maschinenfach) erwärmte Luft muss ungehindert abziehen können.

Der Verflüssigungssatz ist nicht unmittelbar neben Wärmequellen zu platzieren, damit zusätzliche thermische Belastung vermieden wird.

Der Verflüssigungssatz benötigt ausreichend Frischluft.

Die Aufstellung des Verflüssigungssatzes ist so vorzunehmen, dass eine Zugänglichkeit für Wartungs- und Reparaturarbeiten ohne unverhältnismäßig hohen Demontage- und Montageaufwand möglich ist.

Vor der Inbetriebnahme ist zu kontrollieren, dass durch Montagearbeiten keine Rohrleitungen verbogen sind, die zu Vibrationsgeräuschen führen könnten.

Außerdem ist darauf zu achten dass der Ventilator frei läuft.

Montagevorbereitung

- Der Verflüssigungssatz wird funktionsgeprüft und gasdicht verschlossen mit einer Schutzgasfüllung ausgeliefert.
- Die Absperrventile nicht öffnen, bevor die Anlage angeschlossen und sorgfältig evakuiert wurde.
- Austemperieren des Verflüssigungssatzes auf Umgebungstemperatur von ca. 20°C
- Verschlüsse der Saug- und Flüssigkeitsleitung am Verflüssigungssatz auslöten
- Rohranschlüsse zum und vom Verdampfer vorbereiten und mit dem Verflüssigungssatz verbinden
- Öffnen des Gehäuses

Demontage des Seitenteils



2 Sechskantschrauben lösen (SW8)



Seitenteil heraus schwenken



Seitenteil aus dem Deckel entfernen

Abnahme des Frontteiles



2 Sechskantschrauben lösen
(SW8)



Frontteil unten vom Gerät
ziehen

danach Entfernen des Deckels nach oben möglich

Zugänglichkeit des Saug- und
Druckabsperrentiles



Zugänglichkeit Druckschalter
Drehzahlregler Lüfter
Frequenzumformer



Elektrischer Anschluss


Die Elektroinstallation ist im Installationsfach montiert und der Anschluss für eine Festinstallation vorbereitet.



Besonderheiten zum Elektroanschluss, Absicherung und Programmierung des Frequenzumformers entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Verdichterdokumentation.

Spannung / Frequenz 3~400V / 50 Hz
Nennstrom der vorzuschaltenden Sicherung 20/32A

Der Anschluss erfolgt durch Anklemmen der Anschlussleitung im Klemmkasten des Verflüssigungssatzes. Es ist darauf zu achten, dass die Anschlussleitung nicht in Berührung mit heißen Teilen kommen kann. Es sind die vorhandenen Kabeldurchführungen in der Rückwand und im Klemmkasten zu verwenden. Die Bedingungen der örtlichen Energieversorgungsunternehmen sind zu beachten.



Evakuierung der Anlage

Zum Erreichen eines guten Evakuierungsgrades sind alle Absperrventile vollständig zu öffnen.




Achtung! Schutzgasfüllung ablassen.

Das Evakuieren der montierten Anlage erfolgt über das Saugabsperrventil:

- Vakuumpumpe 15 min warmlaufen lassen und das Grenzvakuum überprüfen
- evakuieren (V1 öffnen) bis Feinmeßmanometer ≤ 100 kPa (≤ 1 bar) anzeigt, von da ab je nach Größe der Vakuumpumpe 5 bis 10 min nachevakuieren
- V1 schließen, Kältemittel- /Stickstoffflaschenventil öffnen und wieder schließen, sobald Feinmeßmanometer 40 kPa (0,4 bar) anzeigt
- V1 öffnen und Anlagenteil wie unter b) evakuieren
- damit zulässiger Fremdgasanteil mit Sicherheit nicht überschritten wird, ist es zu empfehlen, den Vorgang wie unter c) bis e) beschrieben ein- oder zweimal zu wiederholen
- V1 schließen, Vakuumpumpe ausschalten

Anlage mit Kältemittel füllen


- Kältemittelflasche über Monteurhilfe (Manometerbatterie) anschließen
 - Flaschenventil öffnen
 - Ventil der Monteurhilfe druckseitig öffnen
 - Anstieg des Druckes saugseitig beobachten und bis zum Druckausgleich füllen
 - Anlage anschalten und weiter bis Schauglas blasenfrei ist füllen
-  Kältemittelstand bei minimaler Leistung (Verdichterlauf bei 30 bzw 35 Hz) kontrollieren, da sich viel Kältemittel im Sammler bzw. Verflüssiger befindet
- Ventile in umgekehrter Reihenfolge, nach Beendigung des Füllvorganges, schließen und Armaturen abbauen

Dichtheits- und Funktionsprüfung

Die Dichtheitsprüfung hat mit einem Lecksuchgerät, bis zu einer Nachweisempfindlichkeit von 5g/a Kältemittelverlust bei einem inneren Kältemitteldruck von mindestens 0,4 Mpa (4 bar) zu erfolgen.

Mögliche Prüfungen der kältetechnischen Funktion sind der Kälteanlage bzw. dem Kältegerät anzupassen.

Bild 1



ANWEISUNG FÜR DAS BEDIENEN

Der Weiterverarbeiter / Verkäufer hat neben dieser Betriebsanleitung eine Betriebsanleitung für das komplette Gerät zu übergeben und ist für die fachgerechte Einweisung des Betreibers / Nutzers verantwortlich.



Der Abschnitt Verdichterdokumentation ist zu beachten.

Besondere Hinweise zum Axialventilator

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Achtung!

Die Ventilatoren sind nur zur Förderung von Luft oder luftähnlichen Gemischen bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung, wenn nicht vertraglich vereinbart, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein das Verwenderunternehmen. Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zur Förderung von Gas, Nebel, Dämpfen oder deren Gemisch ist nicht zulässig. Die Förderung von Feststoffen oder Feststoffanteilen im Fördermedium ist ebenfalls nicht zulässig.

Arbeiten am Gerät / Gefährdung durch "Rest-Spannung"

Gefahr durch elektrischen Strom

Es ist grundsätzlich verboten, Arbeiten an Geräteteilen durchzuführen, die unter Spannung stehen. Die Schutzart des geöffneten Gerätes ist IP00! Lebensgefährliche Spannungen können direkt berührt werden. Bei selbstständigem Lauf des Motors z. B. durch Luftströmung oder Nachlaufen nach Abschaltung, können durch den generatorischen Betrieb gefährliche Spannungen von über 50 V an den internen Motoranschlüssen auftreten.

Die Spannungsfreiheit ist mit einem zweipoligen Spannungsprüfer festzustellen.

Nach Abschalten der Netzspannung können gefährliche Ladungen zwischen Schutzleiter "PE" und Netzanschluss auftreten.

Der Schutzleiter führt (abhängig von Taktfrequenz, Zwischenkreisspannung und Motorkapazität) hohe Ableitströme. Auf EN-gerechte Erdung ist deshalb auch unter Prüf- oder Versuchsbedingungen zu achten (EN 50 178, Art. 5.2.11). Ohne Erdung können am Motorgehäuse gefährliche Spannungen anstehen.

Wartungsarbeiten dürfen nur durch geeignetes Fachpersonal vorgenommen werden.

Wartezeit mindestens 3 Minuten!

Durch den Einsatz von Kondensatoren besteht auch nach dem Ausschalten Lebensgefahr durch direkte Berührung von spannungsführenden Teilen oder Teilen die aufgrund von Fehlzuständen spannungsführend geworden sind.

Das Abnehmen bzw. Öffnen des Controllergehäuses ist nur bei abgeschalteter Netzzuleitung und nach drei Minuten Wartezeit zulässig.

Achtung, automatischer Wiederanlauf!

Der Ventilator / Motor kann aus Funktionsgründen automatisch ein- und ausschalten.

Nach Netzausfall bzw. Netzabschaltung erfolgt nach Wiederkehr der Spannung ein automatischer Wiederanlauf des Ventilators!

Vor der Annäherung den Stillstand des Ventilators abwarten!

Beim Außenläufermotor dreht sich während des Betriebs der außenliegende Rotor!

Achtung, heiße Oberfläche!

An den Motoroberflächen, insbesondere am Controllergehäuse können Temperaturen über 85 °C auftreten!

WARTUNG UND REINIGUNG

Bevor Reinigungs- und Pflegearbeiten ausgeführt werden, ist grundsätzlich die Anlage vom Netz zu trennen. Es ist sicherzustellen, dass bei Reinigungsarbeiten kein Spritzwasser an die spannungsföhrten Bauteile gelangt. Besondere Vorsicht ist bei elektronischen Bauelementen geboten.

Das Reinigen mit Hochdruckreiniger ist unzulässig.

Der Verflüssiger ist ca. vierteljährlich mittels Staubsauger oder Besen zu entstauben.

Eine regelmäßige, vorbeugende Wartung der gesamten Kälteanlage ist notwendig, damit die Betriebsbereitschaft und die Betriebssicherheit bei optimaler Funktion, langer Nutzungsdauer und wirtschaftlichem Betrieb durch Energieeinsparung und der Bewahrung des Sollzustandes auf Grundlage der DIN 31051 / DIN EN 378 gewährleistet ist.

Es wird deshalb ausdrücklich empfohlen, mit einem autorisierten Kälte- Klima- Fachbetrieb einen Wartungsvertrag abzuschließen.

ANLEITUNG FÜR DIE INSTANDSETZUNG

Falls die Kälteanlage nicht mehr läuft, prüfen Sie zunächst, ob eine Stromunterbrechung vorliegt oder die Anlage ausgeschaltet ist.

Sollte keine dieser Ursachen zutreffen, verständigen Sie Ihren Kundendienst.

Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von Fachbetrieben vorgenommen werden.



Achtung!

Die Verarbeitungshinweise für den Umgang mit Kältemittel sind zu beachten.

Die Grundsätze der DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-24 sowie DIN EN 378 sind einzuhalten und nur vom Hersteller vorgeschriebene Bauteile gemäß Ersatzteilliste zu verarbeiten.

Anzeigen und Auslesen der auftretenden Fehler am Frequenzumformer durch Betätigen der Taste „ALARM LOG“ möglich. Durch Anwählen des Fehlers über die Pfeiltasten, können mit Hilfe der Taste „INFO“ eine Erklärung und Hinweise zur Behebung des Fehlers angezeigt werden.





Bild 1: Taste Alarm LOG drücken um Fehlerübersicht anzeigen zu lassen

Bild 2: Über Pfeiltasten Fehler auswählen

Bild 3: Mit der Taste „Info“ Fehlerbehebung nach Danfoss anzeigen lassen

Fehlerübersicht VSA			
Fehlermeldung	Gerätefehler		Behebung (nach ROC)
Warnung	1	Klemme 50 überlastet	Druckmessumformer prüfen (max. 15mA/590 Ohm), Verdrahtung überprüfen, Steuerkarte austauschen
Warnung/Alarm	2	defekte Verdrahtung oder defektes Gerät (falls programmiert)	alle Analogeingänge überprüfen und Signaltest durchführen
Warnung/Alarm	3	keine Motorverbindung	Verbindung zwischen FU und Motor prüfen
Warnung/Alarm	4	Netzspannung unsymmetrisch bzw. Phase fehlt, Defekt im Gleichrichter	Versorgungsspannung- und ströme kontrollieren
Warnung	5	Zwischenkreisspannung zu hoch	FU weiterhin aktiv, Behebung siehe Warnung 7
Warnung	6	Zwischenkreisspannung zu niedrig	FU weiterhin aktiv, Behebung siehe Warnung 8
Warnung/Alarm	7	Resultat Warnung 5, Abschalten	Bremswiderstand anschließen, Rampenzeit/-typ ändern
Warnung/Alarm	8	Resultat Warnung 6, Abschalten	Versorgungsspannung auf FU überprüfen und ggf. anpassen
Warnung/Alarm	9	Überlastung des FU durch zu hohen Strom	Ausgangs- und Nennstrom des FU vergleichen, Motorstrom zusätzlich messen und vergleichen
Warnung/Alarm	10	Motortemperatur hoch	Motordaten in Parameter 1-20 bis 1-25 einstellen, Überhitzung und mechanische Belastungsprüfung
Warnung/Alarm	11	Verbindung zum Thermistor unterbrochen	Motorbelastung prüfen, Thermistor/KCT-Sensor Anschluss prüfen
Warnung/Alarm	12	Drehmoment wird überschritten	Ölrückführung überprüfen
Warnung/Alarm	13	Spitzenstromgrenze überschritten	Motordaten in Parameter 1-20 bis 1-25 einstellen, Motorgröße und FU kontrollieren
Alarm	14	Erdungsfehler Ausgangsseitig	FU abschalten und Erdschluss beseitigen
Alarm	15	Inkompatible Hardware	Danfoss benachrichtigen mit Parameter 15-40-43,45,49,50,60,61
Alarm	16	Kurzschluss ausgangseitig	Motorkabel und VTZ-Motor auf Erd- bzw. Kurzschluss überprüfen, Fehler beheben, Reset und Starten
Warnung/Alarm	17	Steuerwort-Timeout	Kommunikationsgeräte und Installation überprüfen
Alarm	18	Verdichter läuft gegen zu hohen Druck an	Verdichter und Kältemittel richtigen einstellen (Par. 1-13)
Warnung	23	Absicherung ob interner Lüfter vorhanden und in Betrieb sind	Luftwiderstand und Vorladesicherung prüfen, durch Paramter 14-53 deaktivierbar
Warnung	24	Absicherung ob externer Lüfter vorhanden und in Betrieb sind	
Warnung	25	Kurzschluss Bremswiderstand	FU abschalten und Bremswiderstand austauschen
Warnung/Alarm	26	Abschalten der Anlage durch zu geringe Kühllast	Kühllast ist zu gering für die leistungsgeregelte Betreibung

Fehlerübersicht VSA			
Fehlermeldung FU/Verdichter	Gerätefehler		Behebung (nach ROC)
Warnung/Alarm	27	Überhitzung oder. Kurzschluss im Bremswiderstand	Bremswiderstand überprüfen und wechseln
Warnung/Alarm	28	Bremstest-Fehler	Bremswiderstand und Verdrahtung kontrollieren
Alarm	29	Kühlkörpertemperatur zu hoch	Kühlkörper säubern, Kühllüfter kontrollieren, abstand zum FU und Luftströmung kontrollieren
Alarm	30	Motorphase U fehlt	Motorkabel und Motor VTZ auf Erd- bzw. Kurzschluss überprüfen, Fehler beheben, Reset und Starten
Alarm	31	Motorphase V fehlt	
Alarm	32	Motorphase W fehlt	
Alarm	33	Inrush Fehler/ Gerät überhitzt	Abkühlen lassen und neu Starten
Warnung/Alarm	34	Feldbus -Kommunikationsfehler	Feldbus funktioniert nicht auf der Kommunikationsoptionskarte
Warnung/Alarm	35	Grenzwert Ober- bzw. Unterschreitung	Frequenzen über- bzw. unterschreiten die eingestellten Param.
Warnung/Alarm	36	Netzausfall	Sicherungen des FU prüfen
Alarm	38	interner Fehler	Kontaktaufnahme mit dem Danfoss-Service
Alarm	39	kein Ist-Wert vom Kühlkörpergeber	Gate-Ansteuerkarte, Flachbandkabel und Leistungsteil überprüfen
Warnung	40	Ausgang 27 überlastet	Last an der jeweiligen Klemme prüfen, möglichen Kurzschluss beheben
Warnung	41	Ausgang 29 überlastet	
Warnung	42	Ausgang X30/6 bzw. X30/7 überlastet	
Alarm	46	Leistungsteilversorgung außerhalb des Bereiches	24V, 5V und 1,8V Spannungen liegen außerhalb der Grenzen
Warnung	47	24V-Versorgungs-Fehler	24V-Steuerversorgung überlastet. Weitere Fehlerbetrachtung mit dem Danfoss-Service
Warnung	48	1,8V- Versorgungs-Fehler	Stromversorgung an der Steuerkarte prüfen
Warnung	49	Abschaltdrehzahl erreicht; Last unterschritten bzw. überschritten	Mirko-Netzwerk auf Kurzschluss prüfen, Kühllast prüfen, auto. Abschalten bei unterschreiten der eingestellten Frequenz
Alarm	50	AMA-Kalibrierungsfehler	Wenden sie sich an den Danfoss-Service
Alarm	51	AMA-Motordaten überprüfen	Motorstrom, -spannung und -leistung überprüfen
Alarm	52	AMA Motornennstrom niedrig	Einstellung des Motorstromes überprüfen
Alarm	53	AMA Motor zu groß	kleineren Motor für AMA verwenden
Alarm	54	AMA Motor zu klein	größeren Motor für AMA verwenden
Alarm	55	AMA-Daten außerhalb des Bereiches	Parameterwerte des Motors neu Einstellen
Alarm	56	AMA Abbruch	AMA durch Benutzer abgebrochen
Alarm	57	AMA Timeout	AMA neu starten


Fehlerübersicht VSA			
Fehlermeldung FU/Verdichter	Gerätefehler		Behebung (nach ROC)
Alarm	58	AMA Interner Fehler	Wenden sie sich an den Danfoss-Sevice
Warnung	59	Stromgrenze überschritten	Ausgangstrom größer als in Parameter 4-18 eingestellt
Warnung	60	Externe Verriegelung aktiv	Frequenzumrichter zurücksetzen und an Klemme für Verriegelung 24V anlegen
Warnung	62	Ausgangsfrequenz zu hoch	
Warnung	64	Motorfrequenz	Stromnetz prüfen
Alarm/Abschaltung	65	Überhitzung der Steuerkarte	Kühlkörper säubern, Kühllüfter kontrollieren, Abstand zum FU und Luftströmung kontrollieren
Warnung	66	Temperatur niedrig	Temperaturfühler, Sensordraht zwischen Gate-Ansteuerkarte und IBGT und IBGT-Temperaturfühler prüfen
Alarm	67	Optionen seit letztem Netz-Ein verändert	Einstellungen überprüfen
Alarm	68	Sicherer Stopp	24V an Klemmen 12,13 überprüfen; 24V an Klemme 37 anlegen Anschlüsse und Regler überprüfen; Reset & Start
Alarm	69	Temperatur am Leistungsteil	Türlüfter prüfen, Filter des Türlüfters reinigen, richtige Installation des Bodenblechs sicherstellen
Alarm	70	FC-Konfiguration ungültig	Kombination aus Steuer- und Leistungskarte prüfen und austauschen
Alarm	72	Gefährlicher Fehler	Fehler 68 mit Signalpegel von der MCB 112 Thermistorkarte
Warnung	73	automat. Wideranlauf	Nach Behebung des Fehlers automatisches Anlaufen des Verdichter
Warnung	76	Konfiguration des Leistungsteils	Ersatzteil und Bestellnummer der Leistungskarte überprüfen und Richtigkeit bestätigen
Warnung	77	Betrieb mit reduzierter Leistung	Mindestanzahl von Wechselrichtern nicht erfüllt
Alarm	79	Leistungsteilkonfiguration ungültig	Skalierkarte installieren und Teilenummer überprüfen, Steckverbinder MK102 installieren
Alarm	80	Parameter auf Standarteinstellung zurückgesetzt	Parameter neu Einstellen
Alarm	91	Klemme 54 aus	Bei KTY-Sensor Schalter S202 auf EIN stellen
Alarm	92	Keine Last	kein Durchfluss im System
Alarm	93	trockenlaufende Pumpe	Pumpe und Durchfluss überprüfen
Alarm	94	Istwert < Sollwert	Lecksuche durchführen
Alarm	95	Riemenbruch	Riemen wechseln

Fehlerübersicht VSA			
Fehlermeldung FU/Verdichter	Gerätefehler		Behebung (nach ROC)
Alarm	96	Startverzögerung	Kurzzyklus-Schutz aktiv zum Schutz vor übermäßigen Anlaufen
Warnung	97	Stoppverzögerung	Kurzzyklus-Schutz aktiv zum Schutz vor übermäßigen abschalten
Warnung	98	Uhrfehler	Uhrzeit richtig einstellen Par. 22-7
Warnung	201	Notfallbetrieb	
Warnung	202	unterdrückte Alarmer	komplettes System auf Fehler untersuchen
Warnung	203	Unterlastzustand	zusätzlichen Motor einbinden
Warnung	204	Überlastzustand	mögliche gesperrte Rotoren entsperren
Alarm	243	Siehe Alarm 27 für Baugröße F; Berichtwert gibt fehlerhaftes Leistungsmodul an	
Alarm	244	Siehe Alarm 29 für Baugröße F; Berichtwert gibt fehlerhaftes Leistungsmodul an	
Alarm	245	Siehe Alarm 39 für Baugröße F; Berichtwert gibt fehlerhaftes Leistungsmodul an	
Alarm	246	Siehe Alarm 46 für Baugröße F; Berichtwert gibt fehlerhaftes Leistungsmodul an	
Alarm	247	Siehe Alarm 69 für Baugröße F; Berichtwert gibt fehlerhaftes Leistungsmodul an	
Alarm	248	Siehe Alarm 79 für Baugröße F; Berichtwert gibt fehlerhaftes Leistungsmodul an	
Alarm	250	neues Ersatzteil	Typencode des Fu neu einstellen, Par. 14-23 und in EEPROM speichern
Alarm	251	neuer Typencode	Typencode neu einprogrammieren

ERSATZTEILLISTE


Typ Kenn-Nr.	VSA038 6010.00.000	VSA054 6020.00.000	VSA086 6030.00.000
Kompressor	VTZ038-G DA120B0001	VTZ054-G DA120B0002	VTZ086-G DA120B0003
Frequenzumformer	CD302 4,0kW DA131B3543	CD302 5,5kW DA131B3552	CD302 7,5kW DA131B3560
Verflüssiger	VF600x2 0101.60.20		VF600x3 0101.60.300
Druckschalter	KP17 0154.01.005		
Druckmessumformer	AKS32 0150.01.005		
Drehzahlregler	CBG-50AV 0150.01.006		
Axialventilator	FN045-6IH.BD.V7P2 0200.50.004		
Filtertrockner	DML084 0183.28.100		
Ölumpfheizung	600V 27W 0253.06.002		

FLIEBBILD



- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1 Verdichter | 8 Druckschalter Niederdruck |
| 2 Verflüssiger | 9 Anschluss Druckseite |
| 3 Sammler | 10 Anschluss Saugseite |
| 4 Filtertrockner | 11 Drucksensor Vdi. |
| 5 Schauglas | 12 Absperrventil saugseitig |
| 6 Druckschalter Hochdruck | 13 Absperrventil druckseitig |
| 7 Drucksensor Lüfter | |


STROMLAUFPLAN



- Q1 Hauptschalter P1-25/EA/5VB
- M1 Verdichter VTZ 038/054/086
- H1 Ölsumpfheizung PTC 35W
- M2 Axialventilator FN045-6/HB.F.V7P2
- F2 Druckschalter KP17
- B2 Drehzahlregler CBG-30AV
- B1 Druckmessumformer AKS 32
- G1 Frequenzumrichter CD302
- F1 Sicherung Steuerung 6,3A 5x20

ABMESSUNGEN

Abbildung: VSA038-30-FU



Typ	Abmessungen in mm					Masse in kg	Rohr-anschlüsse	
	Bestell-Nr.	L	B	B ₁	H			H ₁
VSA38-30-FU	6010.00.000	1180	410	465	730	815	109	Ø10 / Ø16
VSA54-30-FU								
6020.00.000								
VSA86-60-FU	6030.00.000	1222	495	540	730	815	129	Ø16 / Ø22
6030.00.000								

elektr. Anschlusswert			Schalldruckpegel in dB(A)	
			Abstand ¹⁾	
	kW	A	5m	10m
VSA38-30-FU	4,1	9,25	49	43
VSA54-30-FU	5,4	13,9	46	43
VSA86-60-FU	8,3	17,9	48	42

¹⁾ bei 1000 min⁻¹ Ventilatorumdrehzahl

EINSTELLPARAMETER AM FREQUENZUMFORMER

Voreingestellte
Funktionen:

1bar (-10°C) VTZ038
R134a

Pressostat Function (0,3-1,4bar)
Oil Return Management (EIN)
Short Cycle Protection (EIN)
Relais 1 (Bereit) Ölumpfheizung

			Bemerkungen
0-01	1	Wähle "Language" (Sprache)	Deutsch
0-20	1610	Displayzeile 1.1	Leistung in KW
0-21	1614	Displayzeile 1.2	Motorstrom
0-22	1617	Displayzeile 1.3	Drehzahl
0-23	1613	Displayzeile 2	Frequenz
0-24	1652	Displayzeile 3	Ist Wert
1-00	3	Wähle "Regelverfahren" auf PID-Prozess	PID-Prozess
1-13	1	Wähle "Verdichterauswahl"	z.B. VTZ038 R134a
1-66	120	Wähle "min Strom bei niedriger Drehzahl"	
3-01	71	Wähle "Soll-/Istwerteinheit" auf bar	bar
3-02	0 bar	Wähle "Minimaler Sollwert"	
3-03	10 bar	Wähle "Max.Sollwert"	
3-10	10	Wähle "Festsollwert"	1bar (-10°C bei R134a)
3-13	0	Wähle "Referenzwert"	
3-15	0	Wähle "Variabler Sollwert 1"	
3-41	2	"Rampenzeit Auf 1"	
5-40	5	Relaisfunktion "Ölumpfheizung"	
6-20	1	Wähle "Klemme 54 Skal. Min.Spannung"	
6-21	5	Wähle "Klemme 54 Skal. Max.Spannung"	
6-24	-1	Wähle "Klemme 54 Skal. Min.-Soll/Istwert"	
6-25	12	Wähle "Klemme 54 Skal. Max.-Soll/Istwert"	
7-20	2	Wähle "PID-Prozess Istwert"	
7-80	1	Wähle "Thermostat/Pressostat Function"	EIN
7-81	0,3 bar	Wähle "Cut out Valve"	AUS-Schaltpunkt (Pump-Down)
7-81	1,4 bar	Wähle "Cut in Valve"	EIN-Schaltpunkt (Pump-Down)
28-00	1	Wähle "Short Cycle Protection"	EIN
28-01	300s	Wähle "Intervall between Start"	
28-02	12s	Wähle "Minimum Run Time"	min. Laufzeit
28-10	1	Wähle "Oil Return Management"	EIN
28-11	60min	Wähle "Low Speed Running Time"	"Oil Return Management"
28-12	24h	Wähle "Fixed Boost Interval"	"Oil Return Management"
28-13	30s	Wähle "Boost Duration"	"Oil Return Management"

Alle Einstellwerte sind Voreinstellungen und müssen den Anlagen-Bedingungen bei
Inbetriebnahme gegebenenfalls angepasst werden!

Instruktion



TEIL I: INSTALLATIONSHANDBUCH 3

Sicherheitshinweise und allg. Warnungen.....4
 Entsorgung.....4
 Warnung4
 CD 302 Projektierungshandbuch
 Software-Version: 1.0x4
 Hochspannungswarnungen.....4
 Sicherheitshinweise4
 Allgemeine Warnhinweise.....4
 Erhöhter Erdableitstrom.....4
 Fehlerstromschutzschalter4
 IT-Netz.....4
 Bevor Sie Reparaturarbeiten ausführen4
 Vermeiden Sie unerwarteten Anlauf.....4
 Sicherer Stopp des CD 3024

Allgemeine technische Daten4
 Netzversorgung (L1, L2, L3)4
 Motorverdichter-Ausgang (U, V, W)4
 Digitaleingänge.....4
 Sicherer Stopp Klemme 374
 Analogeingänge5
 Digitalausgang5
 Analogausgang5
 Steuerkarte, 24 V DC-Ausgang.....5
 Steuerkarte, 10 V DC-Ausgang.....5
 Steuerkarte, RS 485 serielle Schnittstelle.....5
 Steuerkarte, USB serial Kommunikation5
 Relaisausgänge.....5

Installation5
 Mechanische Installation5
 Mechanische Befestigung5
 Sicherheitshinweise für die mechanische Befestigung5
 Abmessungen.....6
 Elektrische Installation.....7

Abnahmeprüfung & Endabnahme 14
 Endgültige Schaltung und Tests..... 14
 Abnahmeprüfung des Sicherer Stopps 14
 Hochspannungsprüfung..... 14

Fehlerbehebung..... 15

TEIL II: PROGRAMMIEREN 17

Programmieren 18
 Bedieneinheit 18
 Displayzeilen 18
 Display-Kontrast-Anpassung..... 18
 Kontrollanzeigen (LEDs) 18

LCP-Tasten 18

Ohne Rückführung 18
 Der CD302 erhält von einem externen Regler ein Signal von 0-10 V 18
Schnelleinstellung 18
 Ohne Rückführung mit externen Standardsignal..... 18
 PID-Prozess mit einem 4-20 mA Druckmessumformer 18
 Regelung mit 4-20 mA Prozesssignal & CD302-PID Regler + Smart Logic
 Funktionen 19
 Navigationstasten..... 19
 Tasten zur lokalen Bedienung..... 19

Daten im LCP speichern LCP..... 19
 Daten vom LCP zum CD 302 übertragen..... 20
 Initialisierung auf Werkseinstellung..... 20

Parameterauswahl 20

Daten ändern 20

Einen Textwert ändern 20

Einen numerischen Datenwert ändern 20

Parameter: Betrieb und Display 20
 0-0* Grundeinstellungen 20
 0-2* LCP-Display 21
 0-4* LCP-Tasten..... 21
 0-5* Kopie / Speichern 21
 0-6* Passwort 21

Parameter: Motor / Last..... 21
 1-0* Grundeinstellungen 21
 1-2* Motordaten..... 22
 1-3* Erweiterte Motordaten..... 22
 1-6* Lastunabhängige Einstellung..... 22
 1-7* Startfunktion..... 22
 1-8* Funktion bei Stopp 22
 1-9* Motortemperatur 22

Parameter: Sollwert / Rampen..... 22
 3-0* Sollwertgrenzen..... 22
 Parameter: Grenzen/Warnungen 23
 4-1* Motorgrenzen..... 23
 4-5* Warnungen 23

Parameter: Digitale Ein- und Ausgänge 23
 5-0* Grundeinstellungen 23
 5-1* Digitaleingänge 23

Parameter: Analoge Ein- und Ausgänge..... 24
 6-0* Grundeinstellungen 24
 6-1* Analogeingang 1 24

Parameter: Regler 24
 7-0* PID Drehzahlregler..... 24
 7-2* PID Prozess Ist-Wert..... 24

Parameter: Sonderfunktionen..... 24
 14-0* IGBT Ansteuerung..... 24
 14-1* Netzausfall 25
 14-2* Reset / Initialisierung..... 25

Parameter: Smart Logic 25
 Schnelleinstellung des VTZ Compressor Drive 26
 PID Prozessmenü für VTZ Compressor Drive 27
 Werkseinstellungen für allgemeine Parameter 28
 Spezifische Verdichterparameter für Code G R404A/R407C 29
 Spezifische Verdichterparameter für Code J R404A/R407C 30
 Spezifische Verdichterparameter für Code G R134a 31

TEIL I: Installations- handbuch

Sicherheitshinweise und allgemeine Warnungen

Entsorgung

Compressor Drive™ CD 302:



Geräte mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Sie müssen separat mit Elektro- und Elektronikaltgeräten gemäß lokaler und nationaler geltender Gesetzgebung gesammelt und entsorgt werden.

Verdichter VTZ:

Danfoss empfiehlt den gebrauchten Verdichter nicht im normalen Hausmüll zu entsorgen. Er sollte separat mit Elektro- und Elektronikaltgeräten gemäß lokaler und nationaler geltender Gesetzgebung gesammelt und entsorgt werden. Das Öl muss über einem speziellen Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Warnung



Die Zwischenkreiskondensatoren des CD 302 Compressor Drive™ DC bleiben auch nach Abschalten der Netzversorgung eine gewisse Zeit geladen. Zum Schutz vor elektrischem Schlag ist der CD 302 vor allen Wartungsarbeiten vom Netz zu trennen. Vor Ausführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten am Frequenzumrichter ist mindestens so lange wie nachstehend angegeben zu warten.

CD 302:	≤ 7,5 kW	4 Minuten
CD 302:	11 – 22 kW	15 Minuten

Auch wenn die Betriebs-LEDs nicht mehr leuchten, kann eine gefährlich hohe Spannung im Zwischenkreis vorhanden sein.

CD302 Projektierungshandbuch Software-Version: 1.0x



Dieses Projektierungshandbuch beschreibt den CD 302 Compressor Drives™ ab Software-Version 1.0x. Die Software-Version kann im Parameter 15–43 überprüft werden.

Hochspannungswarnungen



Wenn der CD 302 an die Netzversorgung angeschlossen ist, steht der Frequenzumrichter unter gefährlicher Spannung. Wenn Sie den Motor oder CD 302 falsch anschließen, riskieren Sie Schäden an den Geräten und an Personen, möglicherweise sogar mit Todesfolge. Halten Sie daher die Anweisungen in diesem Handbuch sowie die lokalen und nationalen Sicherheitsvorschriften ein.

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass der CD 302 korrekt geerdet ist.
- Ziehen Sie keine Netz- oder Motorstecker heraus, während der CD 302 an die Netzversorgung angeschlossen ist.
- Schützen Sie Benutzer gegen Versorgungsspannung.
- Schützen Sie den Motor gegen Überlast gemäß nationalen und lokalen Vorschriften.
- Motor-Überlast ist in den Werkseinstellungen nicht enthalten.

- Der Erdleitstrom übersteigt 3,5 mA.
- Die [OFF]-Taste ist kein Sicherheitsschalter. Sie trennt den CD 302 nicht vom Stromnetz.

Allgemeine Warnhinweise

Warnung:



Das Berühren spannungsführender Teile – auch nach der Trennung vom Netz – ist lebensgefährlich. Achten Sie darauf, dass alle Leistungsanschlüsse, wie z.B. die Zwischenkreiskopplung (Zusammenschalten von Gleichstrom-Zwischenkreisen) sowie der Motoranschluss (z.B. bei kinetischem Speicher), galvanisch getrennt sind. Vor Verwendung des CD 302 Compressor Drives™: mindestens 15 Minuten warten. Eine kürzere Wartezeit ist nur möglich, wenn dies auf dem Typenschild des jeweiligen Geräts vermerkt ist.

Erhöhter Erdableitstrom



Da der Erdableitstrom des CD 302 3,5 mA übersteigt, muss eine verstärkte Erdung angeschlossen werden. Um einen guten mechanischen Anschluss des Erdungskabels an Erde (Klemme 95) sicherzustellen, muss der Kabelquerschnitt mindest 10 mm² betragen und es müssen 2 getrennt verlegte Erdungskabel verwendet werden.

Fehlerstromschutzschalter

Dieses Produkt verursacht möglicherweise einen Gleichstrom im Schutzleiter: Als Fehlerstromschutzschalter (RCD) darf netzseitig nur ein RCD vom Typ B (zeitverzögert) verwendet werden. Schutzerdung des CD 302 und die Verwendung von RCD muss stets in Übereinstimmung mit den nationalen und lokalen Vorschriften sein.

IT-Netz



Schließen Sie 400V-Frequenzumrichter mit EMV-Filtern nicht an ein Stromnetz mit einer Spannung von mehr als 400 V zwischen Phase und Erde an. Bei IT-Netzen oder Dreieck-Erde-Netzen (geerdeter Zweig) darf die Netzspannung 440 V zwischen Phase und Erde nicht überschreiten.

Par. 14-50 EMV 1 kann benutzt werden, um die inneren Hochfrequenzkapazitäten vom Zwischenkreis zu trennen. Diese Maßnahme führt zu einer Reduzierung der elektromagnetischen Verträglichkeit auf die Stufe A2.

Bevor Sie Reparaturarbeiten ausführen

1. Trennen Sie den CD 302 von der Stromversorgung
2. Trennen Sie die CD-Busklemmen 88 und 89
3. Warten Sie mindestens 15 Minuten
4. Entfernen Sie das Motorkabel

Vermeiden Sie unerwarteten Anlauf

Während der CD 302 an die Netzversorgung angeschlossen ist, kann der Motor über digitale Befehle, Busbefehle oder über das LCP gestartet/gestoppt werden.

- Trennen Sie den CD 302 vom Stromnetz, wenn ein unerwarteter Anlauf aus Gründen des Personenschutzes verhindert werden soll.
- Um einen unerwarteten Anlauf zu vermeiden, betätigen Sie stets die [OFF] Taste, bevor Sie Parameter ändern.

- Sofern Klemme 37 nicht abgeschaltet ist, kann ein elektronischer Fehler, eine vorübergehende Überlast, ein Fehler in der Netzversorgung oder ein Verlust des Motoranschlusses bewirken, dass ein gestoppter Motor startet.

Sicherer Stopp des CD 302

Der CD 302 kann die Sicherheitsfunktion mit der Bezeichnung „Ungesteuertes Stillsetzen“ durch sofortiges Abschalten der Energiezufuhr ausführen (wie von Normenentwurf IEC 61800-5-2 definiert) oder Stoppkategorie 0 (wie in EN 60204-1 definiert). Er ist für die Anforderungen der Sicherheitskategorie 3 in EN 954-1 ausgelegt und als dafür geeignet zugelassen. Diese Funktion wird als „Sicherer Stopp“ bezeichnet. Zur Sicherstellung und zum Gebrauch der Funktion „Sicherer Stopp“ gemäß den Anforderung von Sicherheitskategorie 3 in EN 954-1 messen die dazu gehörigen Informationen und Anweisung des CD 302 Projektierungshandbuchs befolgt werden. Die Informationen und Anweisungen des Produkthandbuchs reichen zum richtigen und sicheren Gebrauch der Funktion „Sicherer Stopp“ nicht aus!

Allgemeine technische Daten

Netzversorgung (L1, L2, L3)

- Versorgungsspannung: 200–240 V ±10 %
- Versorgungsspannung: 380–480 V ±10 %
- Versorgungsspannung: 525–600 V ±10 %
- Netzfrequenz: 50 / 60 Hz
- Max. Ungleichgewicht zwischen den Netzphasen: 3.0 % der Versorgungsennspannung
- Verzerrungsleistungsfaktor (λ): ≥ 0,9 bei Nennlast
- Verschiebungsleistungsfaktor (cos φ): (> 0,98)
- Schalten am Netzeingang L1, L2, L3 ≤ 7.5 kW: max. 2 x / min.
- Schalten am Netzeingang L1, L2, L3 ≥ 11 kW: max. 1 x / min.
- Umgebung gemäß EN 60664-1: Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 2

Das Gerät ist für Netzversorgungen geeignet, die maximal 100.000 ARMS (symmetrisch) bei maximal je 240 / 500 / 600 V liefern können.

Motorverdichter-Ausgang (U, V, W)

- Ausgangsspannung: 0–100 % der Versorgungsspannung
- Schalten am Ausgang: siehe Parameter 14–01 in Tabelle Seite 28.

Digitaleingänge

- Spannungsbereich: 0 - 24 V DC
- Spannungsbereich, logisch «0» PNP: < 5 V DC
- Spannungsbereich, logisch «1» PNP: > 10 V DC
- Spannungsbereich, logisch «0» NPN2): > 19 V DC
- Spannungsbereich, logisch «1» NPN2): < 14 V DC
- Max. Spannung am Eingang: 28 V DC
- Eingangswiderstand, Ri: ca. 4 kΩ

Sicherer Stopp Klemme 37

- Klemme 37 ist fest PNP-Logik
- Spannungsbereich: 0–24 V DC
- Spannungsbereich, logisch «0» PNP: < 4 V DC
- Spannungsbereich, logisch «1» PNP: > 20 V DC
- Eingangsnennstrom bei 24 V: 50 mA rms
- Eingangsnennstrom bei 20 V: 60 mA rms
- Eingangskapazität: 400 nF

Instruktion

Alle Digitaleingänge sind galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt.

- 1) Klemme 27 und 29 können auch als Ausgang programmiert werden.
- 2) Äußerer Eingang für «sicheren Stopp», Klemme 37.
- 3) Klemme 37 ist nur als Eingang für «Sicheren Stopp» zu benutzen. Klemme 37 ist geeignet für Installationen bis Sicherheitskategorie 3 nach EN 954-1 (Stoppkategorie 0 EN 60204-1) gemäß EU-Maschinenrichtlinie 98/37/EG gefordert. Klemme 37 und Funktion «Sicherer Stopp» sind entsprechend EN 60204-1, EN 50178, EN 601800-2, EN 61800-3 und EN 954-9 ausgelegt. Für korrekten und sicheren Gebrauch der Funktion «Sicherer Stopp» folgen den zugehörigen Informationen und Anweisungen im Projektierungshandbuch.

Analogeingänge

- Anzahl der Analogeingänge: 2
- Klemmennummer: 53, 54
- Betriebsart: Spannung oder Strom
- Betriebsart Umschaltung: Schalter S201 und Schalter S202
- Einstellung der Spannung: Schalter S201 / Schalter S202 = OFF (U) / AUS (U)
- Spannungsbereich: -10 bis +10 V (skalierbar)
- Eingangswiderstand, Ri: ca. 10 k Ω
- Max. Spannung: ± 20 V
- Einstellung Strom: Schalter S201 / Schalter S202 = ON (I) / AUS (I)
- Strombereich: 0/4 bis 20 mA (skalierbar)
- Eingangswiderstand, Ri: ca. 200 Ω
- Max. Strom: 30 mA
- Auflösung der Analogeingänge: 10 Bit (+Vorzeichen)
- Genauigkeit der Analogeingänge: Max. Fehler 0,5 % der Gesamtskala
- Bandbreite: 100 Hz

Die Analogeingänge sind galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt.

Digitalausgang

- Programmierbare Digital-/Pulsausgänge: 2
- Klemmennummer: 27, 29
- Spannungsbereich am Digital-/Frequenzausgang: 0–24 V
- Max. Ausgangsstrom (Körper oder Quelle): 40 mA
- Max. Last am Pulsausgang: 1 k Ω
- Max. kapazitive Last am Pulsausgang: 10 nF
- Min. Ausgangsfrequenz am Pulsausgang: 0 Hz
- Max. Ausgangsfrequenz am Pulsausgang: 32 kHz
- Genauigkeit am Frequenzausgang: Max. Fehler: 0.1 % der Gesamtskala
- Auflösung an den Pulsausgängen: 12 Bit

1) Klemmen 27 und 29 können auch als Digitaleingang programmiert werden. Die Digitalausgänge sind galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt.

Analogausgang

- Anzahl programmierbarer Analogausgänge: 1
- Klemmennummer: 42
- Strombereich am Analogausgang: 0/4–20 mA
- Max. Last gegen Masse am Analogausgang: 500 Ω
- Genauigkeit am Analogausgang: Max. Fehler: 0,5 % der Gesamtskala
- Auflösung am Analogausgang: 12 Bit

Der Analogausgang ist galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt.

Steuerkarte, 24 V DC-Ausgang

- Klemmennummer: 12, 13
- Max. Last: 200 mA

Die 24 V DC-Versorgung ist von der Versorgungsspannung (PELV) getrennt, hat aber das gleiche Potenzial wie die analogen und digitalen Ein- und Ausgänge.

Steuerkarte, 10 V DC-Ausgang

- Klemmennummer: 50
- Ausgangsspannung: 10,5 V $\pm 0,5$ V
- Max. Last: 15 mA

Die 10 V DC-Versorgung ist galvanisch von der Versorgungsspannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt.

Steuerkarte, RS 485 serielle Schnittstelle

- Klemmennummer: 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)
- Klemmennummer 61: Masse für Klemmen 68 und 69

Die serielle RS 485-Schnittstelle ist von anderen zentralen Stromkreisen funktional und von der Versorgungsspannung (PELV) galvanisch getrennt.

Steuerkarte, USB serielle Kommunikation

- USB-Standard: 1,1 (Full speed)
- USB-Stecker: USB-Stecker Typ B


Der Anschluss an einen PC erfolgt über ein USB-Stadardkabel.

Die USB-Verbindung ist galvanisch von der Versorgungsspannung (ÜELV) und anderen Hochspannungsklemmen getrennt. Der USB-Anschluss-Stecker ist galvanisch von Schutzterde mit (PE) verbunden. Benutzen Sie nur einen isolierten Laptop als PC-Verbindung zum USB-Anschluss am CD 302 Compressor Drive™.


Relaisausgänge

- Programmierbare Relaisausgänge: 2
- Klemmennummer Relais 01: 1–3 (öffnen), 1–2 (schließen)
- Max. Klemmenlast (AC-1)¹⁾ an 1–3 (öffnen), 1–2 (schließen) (ohmsche Last): 240 V AC, 2 A
- Max. Klemmenlast (AC-15)¹⁾ (induktive Last @ cos ϕ 0,4): 240 V AC, 0,2 A
- Max. Klemmenlast (DC-1)¹⁾ an 1–2 (schließen), 1–3 (öffnen) (ohmsche Last): 60 V DC, 1 A
- Max. Klemmenlast (DC-13)¹⁾ (induktive Last): 24 V DC, 0,1 A
- Klemmennummer Relais 02 (nur CD 302): 4–6 (öffnen), 4–5 (schließen)
- Max. Klemmenlast (AC-1)¹⁾ an 4–5 (schließen) (ohmsche Last): 400 V AC, 2 A
- Max. Klemmenlast (AC-15)¹⁾ an 4–5 (schließen) (induktive Last @ cos ϕ 0,4): 240 V AC, 0,2 A
- Max. Klemmenlast (DC-1)¹⁾ an 4–5 (schließen) (ohmsche Last): 80 V DC, 2 A


- Montageüberhör $\leq 7,5$ kW



- Montagezubehör $\leq 7,5$ kW, IP55



- Montagezubehör 11 – 22 kW



Mechanische Befestigung

- 1) Sehen Sie die Befestigung gemäß den Angaben zu den Montagelöchern vor.
- 2) Verwenden Sie geeignete Schrauben für die Oberfläche, auf der der CD 302 montiert wird. Achten Sie auf ebene Auflage des Kühlkörpers und ziehen Sie alle vier Schrauben ausreichend fest an.

Der CD 302, IP 20 eignet sich zur Installation nebeneinander. Da zur Kühlung Luftzirkulation erforderlich ist, müssen über und unter dem CD 302 mindestens 100 mm Platz frei sein. Die Rückwand muss stabil sein. Alle CD 302 sind auf der Rückseite mit einem Kühlkörper ausgestattet. Diesen Kühlkörper niemals entfernen.

Sicherheitshinweise für die mechanische Befestigung



Der CD 302 ist luftgekühlt. Zum Schutz des Geräts vor Überhitzung muss sichergestellt sein, dass die Umgebungstemperatur nicht die für den CD 302 angegebene Maximaltemperatur übersteigt und auch die 24-Std.-Durchschnittstemperatur nicht überschritten wird. Liegt die max. Umgebungstemperatur oberhalb von 45 °C bis 55 °C, muss eine Leistungsreduzierung für den Betrieb des Frequenzumrichters vorgesehen werden. Die Lebensdauer eines Frequenzumrichters ist deutlich geringer, wenn dieser bei hohen Umgebungstemperaturen betrieben wird.

Installation



Mechanische Installation

Der Frequenzumrichter CD 302 wird mit folgendem Montagezubehör ausgeliefert:

Abmessungen



Abmessungen						
		Gehäusegröße A2	Gehäusegröße A3	Gehäusegröße A5	Gehäusegröße B1	Gehäusegröße B2
		4.0 kW (380-480 V) 4 kW (525-600 V)	3.0 kW (200-240 V) 5.5 - 7.5 kW (380-480 V) 5.5 - 7.5 kW (525-600 V)	4.0 kW (200-240 V) 4.0 - 7.5 kW (380-480 V)	5.5 - 7.5 kW (200-240 V) 11-15 kW (380-480 V)	11kW (200-240 V) 18.5-22 kW (380-480 V)
		IP 20	IP 20	IP 55	IP 21 / IP 55	IP 21 / IP 55
Höhe						
Höhe des Kühlkörpers	A	268 mm	268 mm	420 mm	480 mm	650 mm
Abstand der Montagelöcher	a	257 mm	257 mm	402 mm	454 mm	624 mm
Breite						
Breite des Kühlkörpers	B	90 mm	130 mm	242 mm	242 mm	242 mm
Abstand der Montagelöcher	b	70 mm	110 mm	215 mm	210 mm	210 mm
Tiefe						
Tiefe ohne Option A/B	C	205 mm	205 mm	195 mm	260 mm	260 mm
Tiefe mit Option A/B	C	220 mm	220 mm	195 mm	260 mm	260 mm
Montagelöcher						
	c	8.0 mm	8.0 mm	8.25 mm	12 mm	12 mm
	d	∅ 11 mm	∅ 11 mm	∅ 12 mm	∅ 19 mm	∅ 19 mm
	e	∅ 5.5 mm	∅ 5.5 mm	∅ 6.5 mm	∅ 9 mm	∅ 9 mm
	f	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Max. Gewicht		4.9 kg	6.6 kg	13.5 kg	23 kg	27 kg



Instruktion

Elektrische Installation

⚠ Allgemeiner Hinweis zu Kabeln

Befolgen Sie stets die nationalen und lokalen Vorschriften zum Kabelquerschnitt.

Anzugsdrehmoment		
FC-Größe	Kabel für:	Anzugsdrehmoment
3-7,5 kW	Netz, Bremswiderstand, Zwischenkreiskopplung, Verdichtermotor-Kabel	1,8 Nm
11-22 kW	Netz, Bremswiderstand, Zwischenkreiskopplung, Verdichtermotor-Kabel	1,8 Nm
11-22 kW	Verdichtermotor-Kabel	1,8 Nm
	Relais	0,5 - 0,6 Nm
	Erde	2 - 3 Nm


• Ausbrechen von zusätzlichen Öffnungen für Kabeldurchführungen

- Entfernen Sie die Kabeldurchführung vom CD 302 (es dürfen beim Öffnen der Aussparungen keine Fremdkörper in den Frequenzumrichter gelangen).
- Die Kabeleinführung sollte möglichst rund um die zu öffnende Aussparung abgestützt werden.
- Die Aussparung kann nun mit einem starken Dorn und Hammer ausgeschlagen werden.
- Das Loch entgraten.


• Netzanschluss und Erdung

Wie werden Netz und Erde angeschlossen (A2 und A3 Gehäuse)?


- Stellen Sie sicher, dass der CD 302 korrekt gerendet ist. Schließen Sie ihn immer an den Erdanschluss an (Klemme 95). Benutzen Sie hierzu die passende Schraube aus dem mitgelieferten Montagezubehör.
- Stecken Sie den Netzanschlusstecker 91, 92, 93 aus dem Montagezubehör auf die Klemmen mit den Bezeichnung MAINS unten am CD 302.
- Schließen Sie die Netzphasen an den mitgelieferten Netzanschlusstecker an.



Netzanschluss und Erdung




Wie werden Netz und Erde angeschlossen (B1 und B2 Gehäuse)?



• IT-Netz

Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der auf dem CD 302-Typenschild angegebenen Eingangsnennspannung entspricht. Die Klemmen L1, L2, L3 sollten möglichst im Uhrzeigersinn angeschlossen werden.



• Verdichtermotor-Anschluss


Das Verdichtermotor-Kabel muss abgeschirmt sein. Bei Verwendung eines nicht abgeschirmten Kabels werden einige EMV-Anforderungen nicht mehr erfüllt.

- Montieren Sie das Abschirmblech unten am CD 302 mit den Schrauben und Unterlegscheiben aus dem Montagezubehör.
- Schließen Sie die drei Phasen des Verdichtermotor-Kabels an den Klemmen 96 (U), 97 (V), 98 (W) an.
- Schließen Sie den PE-Leiter mit der passenden


Schraube aus dem Zubehör an Klemme 99 auf dem Abschirmblech an.

- Stecken Sie den Verdichtermotor-Anschlusstecker auf die Klemmen mit der Bezeichnung.
- Befestigen Sie das abgeschirmte Kabel mit Schrauben und Unterlegscheiben aus dem Montagezubehör am Abschirmblech.


U, V, W zum Verdichtermotor werden im Uhrzeigersinn angeschlossen. Bitte beachten Sie, dass der VTZ Verdichter in beide Richtungen rotieren kann, doch in Verbundanlagen müssen alle Verdichter in gleiche Richtung drehen, um Vibrationsbeeinflussung zu vermeiden.



≤7.5 kW IP 55



11 - 22 kW IP 21/55



≤7.5 kW IP 20

- Verdichtermotor-Kabeln
Hinweise zu korrekten Maßen von Verdichter-

motor-Kabelquerschnitt und -länge ist den Anwendungsrichtlinien beschrieben.

- Benutzen Sie ein abgeschirmtes Verdichtermotor-Kabel, um die Anforderungen der EMV-Richtlinie einzuhalten.
- Das Verdichtermotor-Kabel muss möglichst kurz sein, um Störungen und Ableitströme auf ein Minimum zu beschränken.
- Schließen Sie den Verdichtermotor-Kabelschirm am Abschirmblech des CD 302 und am Metallgehäuse des Verdichtermotors an.
- Stellen Sie die Schirmungsverbindung mit einer möglichst großen Kontaktfläche (Kabelbügel) her. Zu diesem Zweck kann das im Lieferumfang des CD 302 enthaltene Installationszubehör verwendet werden.

• Elektrische Installation von Verdichtermotor-Kabel Abschirmung von Kabeln

Vermeiden Sie verdrehte Schirmenden (Pigtails), die hochfrequent nicht ausreichend wirksam sind. Wenn der Kabelschirm unterbrochen werden muss (z.B. um ein Motorschütz oder einen Reparaturschalter zu installieren), muss die Abschirmung an der Unterbrechung mit der geringst-möglichen HF-Impedanz fortgeführt werden (großflächige Schirmauflage).

- Kabellänge und -querschnitt:

Der CD 302 ist mit einer bestimmten Kabellänge und einem bestimmten -querschnitt getestet worden. Wird der Kabelquerschnitt erhöht, so erhöht sich auch der kapazitive Widerstand des Kabels – und damit der Ableitstrom – so dass die Kabellänge dann entsprechend verringert werden muss.

- Taktfrequenz

Die Taktfrequenz wurde bereits mit 3.5 kHz werkseingestellt.

- Aluminiumleiter

Von Aluminiumleitern ist abzuraten. Die Klemmen können zwar Aluminiumleiter aufnehmen, aber die Leiteroberfläche muss sauber sein, und die Oxidation muss vor Anschluss des Leiters durch neutrales, säurefreies Vaselinefett beseitigt und die Verbindung abgedichtet werden. Außerdem muss die Klemmschraube wegen der Weichheit des Aluminiums nach zwei Tagen nachgezogen werden. Der Anschluss muss unbedingt gasdicht gehalten werden, um ein erneutes Oxidieren der Aluminiumoberfläche zu verhindern.

• Sicherungen

- Abzweigschutz

Zum Schutz der Anlage vor elektrischen Gefahren und Bränden müssen alle Abzweige in einer Installation, Schaltvorrichtungen, Maschinen usw. in Übereinstimmung mit den nationalen/internationalen Vorschriften mit einem Kurzschluss- und Überstromschutz versehen sein.

- Kurzschlusschutz

Der CD 302 muss gegen Kurzschluss abgesichert werden, um elektrische Gefahren und ein Brandrisiko zu vermeiden. Danfoss empfiehlt die im Folgenden aufgeführten Sicherungen, um das Bedienpersonal und die Installation im Fall einer internen Funktionsstörung im Frequenzumrichter zu schützen. Der CD 302 selbst gewährleistet einen vollständigen Kurzschluss-

schutz am Motorausgang.

- Überstromschutz

Für einen Überlastschutz ist zu sorgen, um eine Brandgefahr wegen Überhitzung der Kabel in der Anlage auszuschließen. Der CD 302 verfügt über einen internen Überstromschutz, der als Überlastschutz zwischen CD 302 und Verdichtermotor benutzt werden kann (nicht UL/cUL zugelassen). Siehe Parameter 4-18. Darüber hinaus können Sicherungen oder Trennschalter als Überstromschutz in der Anlage verwendet werden. Überstromschutz muss stets gemäß den nationalen Vorschriften ausgeführt werden.

- UL/cUL-Konformität (380-480 V, 525-600 V)

CD 302	Bussmann			SIBA	Littel fuse	Ferraz-Shawmut	
	Typ RK1	Typ J	Typ T	Typ RK1	Typ K1	Typ CC	Typ RK1
4.0	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KLS-R20	ATM-R20	A6K-20R
5.5-7.5	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	5012406-32	KLS-R30	ATM-R30	A6K-30R
11.0	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40		A6K-40R
15.0	KTS-R50	JKS-50	JJS-50	5014006-50	KLS-R50		A6K-50R
18.0	KTS-R60	JKS-60	JJS-60	5014006-63	KLS-R60		A6K-60R
22.0	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	100 KLS-R80	KLS-R80		A6K-80R

- Keine UL-Konformität

Wenn keine UL/cUL-Zulassung bestehen muss, können folgende Sicherungen in Übereinstimmung mit EN 50178 gewählt werden. Im Fall einer Fehlfunktion kann die Nichtbeachtung der Empfehlung zu vermeidbaren Schäden am CD 302 führen.

CD 302	Max. Sicherungsgröße	Spannung	Typ
3K0-3K7	32 A*	200-240 V	Typ gG
3K0-4K0	20 A*	380-480 V	Typ gG
5K5-7K5	32 A*	380-480 V	Typ gG
11K	63 A*	380-480 V	Typ gG
15K	63 A*	380-480 V	Typ gG
18K	63 A*	380-480 V	Typ gG
22K	80 A*	380-480 V	Typ gG


* : Max. Sicherungen – siehe nationale/internationale Vorschriften zur Auswahl einer geeigneten Sicherungsgröße.

• Elektrischer Verdichtermotorschutz


Der CD 302 bietet einen effektiven elektrischen Verdichtermotorschutz.

- Durch eine elektronische Strommessung schützt der CD 302 den Verdichter vor Überstrom und in Lock-Rotor Situationen. (siehe Beschreibung in den Anwendungsrichtlinien).
- Der CD 302 ist gegen Kurzschluss an Verdichteranschlussklemmen U, V, W geschützt.
- Falls eine Netzphase fehlt, läuft der CD 302 weiter oder gibt eine Warnung aus (entsprechend der Nennspannung).
- Im Fall einer fehlenden Verdichtermotorphase läuft der CD 302 weiter.
- Der CD 302 ist gegen Erdungsfehlern an den Verdichteranschlussklemmen U, V, W geschützt.
- Überwachung der Zwischenkreisspannung stellt sicher, dass der CD 302, wenn die Zwischenkreisspannung zu niedrig oder zu hoch ist.

Zugang zu den Steuerklemmen




A1, A2 und A3 Anlagen




A5, B1 und B2 Anlagen

Instruktion




1. 10-poliger Stecker mit digitalen Steuerklemmen
2. 3-poliger Stecker mit RS485-Busklemmen
3. 6-poliger Stecker mit analogen Steuerklemmen
4. USB-Anschluss Das Kabel in der Federzugklemme befestigen:



1. Kabel 9 - 10 mm abisolieren
2. Führen Sie einen Schlitzschraubendreher mit flacher Spitze in die rechteckige Öffnung ein und öffnen Sie die Klemmfeder.



3. Führen Sie das Kabel in die runde Klemmöffnung ein.
4. Entfernen sie den Schraubendreher. Das Kabel ist nun in der Klemme befestigt.



- Kabel aus der Federzugklemme entfernen:
1. Führen Sie einen Schlitzschraubendreher mit flacher Spitze in die rechteckige Öffnung ein und öffnen Sie die Klemmfeder.
 2. Ziehen Sie das Kabel heraus.




• Einfaches Verdrahtungsbeispiel

1. Stecken Sie die Klemmblöcke aus dem mit gelieferten Montagezubehör auf die zugehörige Stiftsleiste des CD 302.
2. Verbinden Sie die Klemmen 18, 27 und 37 mit Klemmen 12/13 (+24 V)

Werkseinstellungen:

- 18 = Start
- 27 = Stopp
- 37 = Sicherer Stopp (inverse)




Diese Übersicht zeigt sämtliche Anschlussklemmen.

Klemme 37 ist der Eingang für die Funktion «Sicherer Stopp». Sehr lange Steuerkabel und Analogsignale können in seltenen Fällen und je nach Installation infolge von Störungen von den Netz-


stromkabeln zu 50/60 Hz-Brummschleifen führen. In diesem Fall kann man versuchen, ob durch einseitiges Auflegen des Kabelschirms bzw. durch Verbinden des Kabelschirms über einen 100 nF-Kondensator mit Masse eine Besserung herbeigeführt werden kann.

Die Digital- und Analogeingänge sollten aufgeteilt nach Signalart an die Bezugspotentiale des CD 302 (Klemme 20, 55, 39) angeschlossen werden, um Fehlerströme auf dem Massepotential zu verhindern. Beispielsweise kann das Schalten eines Digitaleingangs das Analogeingangssignal stören.



Instruktion

– Steuerkabel müssen abgeschirmt sein. Benutzen Sie die Befestigungsclips aus dem mitgelieferten Zubehör, um den Kabelschirm auf dem Schirmblech zu fixieren.



Generell müssen Steuerkabel abgeschirmt und die Abschirmung beidseitig über Kabelbügel mit dem Metallgehäuse des Gerätes verbunden sein. Die Zeichnung zeigt, wie eine korrekte Erdung auszuführen ist und was in Zweifelsfällen getan werden kann.

a. Richtiges Erden

Steuerkabel und Kabel der seriellen Kommunikationschnittstelle beidseitig mit Kabelbügeln montieren, um bestmöglichen elektrischen Kontakt zu gewährleisten.

b. Falsche Erdung

Keine verdrehten Abschirmlitzen (Pigtails) verwenden. Sie erhöhen die Impedanz bei hohen Frequenzen.

c. Potenzialausgleich zwischen SPS und CD 302


Besteht zwischen dem CD 302 und der SPS (usw.) ein unterschiedliches Erdpotential, können Ausgleichsströme auftreten, die das gesamte System stören. Das Problem kann durch Anbringen eines Ausgleichskabels gelöst werden, das parallel zum Steuerkabel verlegt wird. Minimaler Querschnitt des Ausgleichskabels: 16 mm².

d. Bei 50/60 Hz Brummschleifen

Bei Verwendung sehr langer Steuerkabel können 50/60 Hz-Brummschleifen auftreten. Beheben Sie dieses Problem durch Anschluss eines Schirmendes an Erde über einen 100 nF-Kondensator (mit möglichst kurzen Leitungen).

e. Kabel für serielle Kommunikation


Niederfrequente Störströme zwischen zwei Frequenzumrichtern können eliminiert werden, indem das eine Ende der Abschirmung mit Klemme 61 verbunden wird. Diese Klemme ist intern über ein RC-Glied mit Erde verbunden. Verwenden Sie verdrehte Leiter (Twisted Pair), um die zwischen den Leitern eingestrahlten Störungen zu reduzieren.



• Installation sicherer Stopp

Bei Installation mit Stoppkategorie 0 (EN 60204-1) gemäß Sicherheitskategorie 3 (EN 954-1) ist folgendermaßen vorzugehen:

1. Entfernen Sie die werkseitig angebrachte Kabelbrücke zwischen Klemme 37 und Klemme 12 (24 V DC) des CD 302. Es reicht nicht aus, das Kabel nur durchzuschneiden oder zu unterbrechen. Es muss vollständig entfernt werden, um Fehlkontaktierung zu vermeiden. Siehe Kabelbrücke in Abbildung.
2. Schließen Sie Klemme 37 mit einem gegen Kurzschluss geschützten Kabel (verstärkte Isolation) über eine Sicherheitsvorrichtung gemäß EN 954-1 Kategorie 3 an die 24 V DC-Versorgung an. Sind die Sicherheitsvorrichtung und der Frequenzumrichter im selben Schaltschrank untergebracht, darf auch ein normales Kabel benutzt werden.



• Elektrische Installation - EMV-Schutz

Nachfolgend sind Hinweise für eine EMV-gemäße Installation von Frequenzumrichtern aufgeführt. Bitte halten Sie sich an diesen Vorgang, wenn eine Einhaltung der *Ersten Umgebung* nach EN 61800-3 gefordert ist. Ist die Installation in einer *zweiten Umgebung* nach EN 61800-3 (Industriebereich) oder wird die Installation von einem eigenen Trafo versorgt, darf von diesen Richtlinien abgewichen werden. Siehe auch Abschnitte CE_Kennzeichnung, Allgemeine Aspekte der EMV Emission und EMV-Prüfergebnisse.

EMV-gerechte elektrische Installation

- Benutzen Sie nur abgeschirmte Verdichtermotor- und Steuerkabel. Die Schirmabdeckung muss mindestens 80 % betragen. Das Abschirmungsmaterial muss aus Metall – in der Regel Kupfer, Aluminium, Stahl oder Blei – bestehen. Für das Netzkabel gelten keine speziellen Anforderungen.
- Bei Installationen mit starren Metallrohren sind keine abgeschirmten Kabel erforderlich; das Verdichtermotorkabel muss jedoch in einem anderen Installationsrohr als die Steuer- und Netzkabel installiert werden. Es ist ein durchgehendes Metallrohr vom CD 302 bis zum Verdichtermotor erforderlich. Die Schirmwirkung flexibler Installationsrohre variiert sehr stark; hier sind entsprechende Herstellerangaben einzuholen.
- Abschirmung/Installationsrohr bei Verdichtermotor- und Steuerkabeln beidseitig erden. Sollte es nicht möglich sein, die Abschirmung an beiden Enden anzuschließen (fehlender Potenzialausgleich), so ist zumindest die Abschirmung am Frequenzumrichter anzuschließen. (Siehe auch Erdung abgeschirmter Steuerkabel).
- Verdrehte Abschirmlitzen (sog. Pigtails) vermeiden. Sie erhöhen die Impedanz der Abschirmung und beeinträchtigen den Abschirmeffekt bei hohen Frequenzen. Statt dessen niederohmige Bügelklemmen oder EMV-Verschraubungen benutzen.
- Nach Möglichkeit in Schaltschränken ebenfalls nur abgeschirmte Verdichtermotor- und Steuerkabel verwenden.

Führen Sie die Abschirmung möglichst dicht an den elektrischen Anschluss.

Instruktion

Die nachfolgende Abbildung zeigt das Beispiel einer EMV-gerechten elektrischen Installation eines IP 20 Frequenzumrichters.


Er ist in einem Schaltschrank mit Ausgangsschutz installiert und an eine SPS angeschlossen, die in einem separaten Schrank installiert ist. Auch andere Installationsweisen können ggf. eine ebenso gute EMV-Wirkung erzielen, sofern zumindest die vorstehenden Hinweise für eine ordnungsgemäße Installation befolgt wurden.

Falls die Installation nicht gemäß den Vorgaben erfolgt oder wenn nicht abgeschirmte Kabel verwendet werden, können bestimmte Anforderungen hinsichtlich der Emission voraussichtlich nicht erfüllt werden. Siehe Abschnitte EMV-Prüfergebnisse.

• Schutzerdung

Der CD 302 weist hohe Ableitströme auf und ist deshalb aus Sicherheitsgründen gemäß EN 50178 zu erden.



Der Erdableitstrom des Frequenzumrichters übersteigt 3,5 mA. Um einen guten mechanischen Anschluss des Erdungskabels an Erde (Klemme 95) sicherzustellen, muss z. B. der Kabelquerschnitt mindestens 10 mm² betragen oder es müssen 2 getrennt verlegte Erdungskabel verwendet werden.




• EMV-gerechte elektrische Installation eines CD 302 mit Schutzart IP 20

Instruktion

• Grundbeispiel des Regleranschlusses



PID-Regelung mit AKS 32



PID-Regelung mit AKS 33

Abnahmeprüfung & Endabnahme

Endgültige Schaltung und Tests

Um die endgültige Schaltung zu testen und um sicherzugehen, dass der CD 302 läuft, bitte nachfolgende Prüfung durchführen.

Abnahmeprüfung des Sicherer Stopps

Nach der Installation und vor erstmaligem Betrieb ist eine Vorüberprüfung der Anlage oder der Anwendung, die vom Sicherem Stopp des CD 302 Gebrauch macht, durchzuführen. Nach jeder Änderung der Anlage oder Anwendung ist diese Prüfung zu wiederholen.

Die Abnahmeprüfung:

1. Trennen Sie die 24 V-DC Versorgung an Klemme 37 über die externe Sicherheitsvorrichtung, während der Motor durch den CD 302 angetrieben wird (d.h. Netzversorgung bleibt bestehen). Die Prüfung ist bestanden, wenn der Motor mit einem Freilauf reagiert.
2. Dann aktivieren Sie ein Reset-Signal (über Bus, Digital-Eingang oder [Reset]-Taste). Der Prüfungsabschnitt ist bestanden, wenn der Motor im Sicherheitsstopp bleibt.

3. Dann legen Sie wieder die 24V-DC Spannung an Klemme 37 an. Der Prüfungsabschnitt ist bestanden, wenn der Motor im Freilauf bleibt.
4. Dann aktivieren Sie erneut ein Reset-Signal (über Bus, Digital-Eingang oder [Reset]-Taste). Der Prüfungsabschnitt ist bestanden, wenn der Motor wieder anläuft.
5. Die Abnahmeprüfung ist bestanden, wenn alle vier Prüfungsabschnitte erfolgreich absolviert wurden.


Hochspannungsprüfung

Eine Hochspannungsprüfung darf nur nach Kurzschließen der Anschlüsse U, V, W, L1, L2 und L3 für maximal 1 Sekunde langes Anlegen von max. 2,15 kV DC zwischen dieser Verbindung und der Masse erfolgen.

Hinweis: Während der Hochspannungsprüfung der gesamten Installation, kann der Test am CD 302 und am Verdichtermotor gemeinsam durchgeführt werden.



⚠️ Warnung: Stellen Sie während der Durchführung der Hochspannungsprüfung sicher, dass das System nicht unter Vakuum steht; dies kann zu elektrischen Verdichtermotorfehlern führen.



⚠️ Niemals die Hochspannungsprüfung an den Steuerkreis anlegen.



Instruktion

Fehlerbehebung





TEIL II: Programmieren

Programmieren

Bedieneinheit

Die folgenden Anweisungen gelten für das grafische LCP:

Die Bedieneinheit ist in vier funktionelle Gruppen unterteilt:

1. Grafikdisplay mit Statuszeilen.
2. Menütasten mit Anzeige-LEDs – Parameter ändern und zwischen Displayfunktionen umschalten.
3. Navigationstasten und Kontroll-Anzeigen (LEDs).
4. Bedientasten mit Kontrollanzeigen (LEDs).

Alle Daten erfolgen auf dem grafischen LCP-Display, das im Statusmodus maximal fünf Betriebsvariablen gleichzeitig zeigen kann.


Displayzeilen

- Statuszeile: Zustandsmeldungen in der Form von Symbolen und Grafiken.
- Arbeitsbereich 1-2: Je nach Displayanzeigeart Anzeigebereich für Betriebsvariablen oder für Parameternavigation bzw. -änderung. Durch Drücken der Taste [Status] kann jeweils eine extra Zeile hinzugefügt werden.
- Statuszeile: Zustandsmeldung in Textform.

Display-Kontrast-Anpassung

Drücken Sie [Status] und [▼], um den Kontrast des Displays zu erhöhen

Drücken Sie [Status] und [▲], um den Kontrast des Display zu verringern.



Kontrollanzeigen (LEDs)

Werden bestimmte Grenzwerte überschritten, leuchtet die Alarm- und/oder Warn-LED auf. Zusätzlich erscheint ein Zustands- oder Alarmtext im Display.

Die ON-LED ist aktiv, wenn der Frequenzumrichter an die Netzspannung angeschlossen ist.

- ON (Grün LED): Das Gerät ist betriebsbereit.
- WARN (Gelbe LED): Das Gerät zeigt eine Warnung an.
- ALARM (Rot blinkende LED): Das Gerät zeigt einen Alarmzustand an.



LCP-Tasten

Die Menütasten sind nach Funktionen gruppiert. Die Tasten unter der Displayanzeige können zur Änderung der Statusanzeige, zum Parametrieren oder für den Zugriff auf den Alarmspeicher genutzt werden.

[Status] gibt den Zustand des CD 302 oder des Motors an. Durch Drücken der Taste **[Status]** können Sie zwischen 3 verschiedenen Anzeigen wählen: 5 Betriebsvariablen, 4 Betriebsvariablen oder Zustand Smart Logic Control. Benutzen Sie **[Status]** zur Auswahl der Parameter des Displays oder zum Wechsel zurück zum Display Mode, entweder zum Quick Menü, zum Hauptmenü oder zum Alarmmenü.

Das **[Quick Menu]** bietet schnellen Zugang zu verschiedenen Quick-Menüs wie z. B.:

- 01 – Benutzer-Menü
- 02 – Inbetriebnahme-Menü
- 03 – PID Process Loop
- 04 – Liste geänderter Parameter
- 05 – Protokolle

Benutzen Sie das **[Quick Menu]** zum Programmieren der zum Quick-Menü zugehörigen Parameter. Es kann direkt zwischen Quick-Menü-Modus und Hauptmenü-Modus gewechselt werden.



Regelverfahren

Ohne Rückführung


Der CD302 erhält von einem externen Regler ein Signal von **0 - 10V**. Es ist nicht notwendig die Parameter zu ändern, da dies die Werkseinstellung ist.



Der CD302 erhält von einem externen Regler ein Signal von **4 – 20 mA**.

Ändere Schieberegler A53 von U auf I.

Es ist nicht notwendig weitere Parameter zu ändern, da diese werkseingestellt sind.



Schnelleinstellung

Nachfolgend wird ein einfacher Arbeitsablauf beschrieben, um den CD 302 in Betrieb zu nehmen.

- 1) Verbinden Sie die Stromversorgung mit den

Anschlüssen (L1, L2 und L3) des CD 302, wie auf Seite 7 dieses Handbuchs aufgeführt.

- 2) Verbinden Sie das Motorkabel mit dem CD 302 (U, V & W) und dem Verdichter (im Uhrzeigersinn am Anschlusssteil), siehe Seite 7.

(Die in den beiden ersten Schritten benötigten Anschlüsse werden im Montagezubehör des CD 302 mitgeliefert.)

- 3) Drücken Sie „Quick Menu“ und gehen Sie weiter zu „Inbetriebnahme Menue“. Stellen Sie sicher, dass das richtige Verdichtermodell in Parameter 1-13 ausgewählt wurde.

- 4) Legen Sie eine Verbindung zwischen den Klemmen 12 und 18 (Startsignal), verbinden Sie die Klemmen 12 und 27) (Sicherheitskreis) und die Klemmen 12 und 37* (Sicherheitsabschaltung). Beachten Sie das Bild auf Seite 9.

(Bitte lesen Sie auch auf den Seiten 10 und 14 die Abschnitte über sicheren Stopp.)


⚠ Sobald die obigen Anschlüsse ausgeführt sind, läuft der Verdichter automatisch an.

⚠ Im Falle eines Fehlers stoppt der CD302 zu nächst, um nach 30 Sekunden erneut zu starten (Bei schweren Fehler stoppt und verriegelt sich der CD 302.) Siehe dazu auch Parameter 14-20 und 14-21.


Ohne Rückführung:

- 5) Anschluss des externen Standardsignals (0-10 V) an den Klemmen 53 und 55. Siehe auch Anschlusschema auf Seite 10.
- 6) Überprüfen Sie, dass der Schieberegler A53 auf U (Spannung) anstatt auf I (Strom) gestellt ist. Der Schieberegler A53 befindet sich hinter dem abnehmbaren LCP Display.
- 7) **Start bereit:** Benutze **“Hand on”** um eine feste Drehzahl über das LCP Display vorzugeben und den Verdichter damit zu betreiben. (z.B. Inbetriebnahme).

Benutze **“Auto on”** um den Verdichter mit dem externen Standardsignal zu betreiben.



Anzeige im Display bei dem Regelverfahren **Ohne Rückführung** und gewählter Betriebsart **Hand On**.



Anzeige im Display bei dem Regelverfahren **Ohne Rückführung** und gewählter Betriebsart **Auto On**.

- 8) Fertig


PID -Prozess mit einem 4-20 mA Druckmessumformer:

- 1) bis 4) siehe oben.
- 5) Druckmessumformer an die Klemmen 54 und 55 anschließen – Siehe Anschlusschema auf Seite 10.
- 6) Stellen Sie sicher, dass der Schieberegler auf I (Strom) gesetzt ist.
- 7) Drücke die Taste **“Quick Menu”** und gehe zum Menüpunkt **“PID Closed Loop”**.

- **1-00:** Regelverfahren – wähle **PID Prozess**
- **3-01:** Soll-/Istwerteinheit – wähle: **“bar”**


Instruktion

- **3-02+ 3-03:** Eingabe der Min. und Max. Sollwerte [bar]
 - **3-15:** Ändere zu «**Deaktiviert**» für Betrieb mit einem festen Sollwert.
 - **6-22 + 6-23:** Ausgangssignal des Druckmessumformers. (Werkseinstellung 4 mA bis 20 mA).
 - **6-24+6-25:** Messbereich des Druckmessumformers (Werkseinstellung -1 bar und +12 bar).
 - Zurück zu **3-13:** Wähle die Einstellung „**Ort**“ um miteinander, am LCP-Display einzustellenden Sollwert den Verdichter zu betreiben. Wähle die Einstellung „**Fern**“, um mit einem, über einen analogen Eingang vorgegebenen Sollwert, den Verdichter zu betreiben.
- 8) Drücke die Taste „**Quick Menu**“ und gehe im „**Benutzer Menü**“ zu dem Parameter 0-22 und wähle „**Istwert [Einheit]**“ [1652]. Der Istwert des Drucks [bar] wird nun in der rechten oberen Ecke des Displays angezeigt.



Anzeige im Display mit dem Regelverfahren **PID-Prozess**.

- 9) **Start bereit:** Benutze „**Hand on**“ um einen Sollwert für den Druck über das LCP-Display vorzugeben.
- 10) **Zum Start:** Drücke die Taste „**Auto on**“.
- Regelung mit 4-20mA Prozesssignal & CD302-PID Regler**
- Ändere Schiebesehalter A54 von U auf I.
Folgen Sie der vorrangigen Erläuterung.




Regelung mit 4-20mA Prozesssignal & CD302-PID Regler + Smart Logic Funktionen (SLC)

Smart Logic Funktionen sind voreingestellt für:

- Pump-down-Schaltung
- Schutz vor häufigen Verdichterschaltungen
- Minimale Verdichterlaufzeit


Einstellungen gemäß der vorangegangenen Einstellungen.



- 11) **Einstellen der SLC Funktionen:** Drücke die Taste „**Off**“.
- 12) Drücke die Taste „**Quick Menu**“ und gehe zu Menü „**PID Closed Loop**“ und ändere folgende Parameter:
- **13-00:** Wähle: „**Ein**“
 - **13-12[0]:** Werkseinstellung für den Einschalt- druck ist 3.0 bar, ändere zum gewünschten Wert.

- **13-12[1]:** Werkseinstellung für den Ausschalt- druck ist 1.0 bar, ändere zum gewünschten Wert.
- **13-20[0]:** Minimale Dauer zwischen zwei Starts; Werkseinstellung ist 5 Min. (empfohlen der Wert).
- **13-20[1]:** Minimale Verdichterlaufzeit; Werks- einstellung ist 0.0 Sekunden. Mit dieser Einstellung ist eine sichere Ölrückführung zugewährleisten und gleichzeitig einen Betrieb im zu niedrigen Saugdruck zu vermeiden. 15 bis 30 Sekunden ist die empfohlene Einstellung, wobei das vorhandene System berücksichtigt werden muss.

- 13) **Zum Start:** Drücke die Taste „**Auto on**“.
- Hinweis:** Die gleichen SLC Funktionen können auch für eine Thermostatfunktion definiert werden, wobei ein Temperaturfühler statt eines Druckmessumformers verwendet wird.



Die Taste [Main Menu] wird verwendet um Zugang zu allen Parametern zu erlangen.

Zwischen den beiden Menu-Arten «**Main Menu**» und «**Quick Menu**» kann beliebig gewechselt werden. Ein direkter Zugang zu jedem beliebigen Parameter kann über das Drücken der Taste **[Main Menu]** für 3 Sekunden erlangt werden. (Vierstellige Zahl)

[Alarm Log] zeigt eine Liste der letzten fünf Alarme an (numeriert von A1-A5). Um zusätzliche Informationen zu einem Alarmzustand zu erhalten, markieren Sie mithilfe der Pfeiltasten die betreffende Alarmnummer, und drücken Sie [OK]. Sie erhalten nun Informationen über den Zustand Ihres Frequenzumrichters vor dem Alarm.


[Info] liefert Informationen zu einem Befehl, einem Parameter oder einer Funktion im Anzeigefenster. Durch Drücken von [Info], [Back], oder [Cancel] kann der Info-Modus beendet werden.

Navigationstasten

Die Navigationstasten dienen zum Navigieren zwischen den verschiedenen Optionen, die unter **[Quick Menu]**, **[Main Menu]** und **[Alarm Log]** zur Verfügung stehen. Mit den Navigationstasten wird der Cursor bewegt.

[OK] wird benutzt, um einen mit dem Cursor markierten Parameter auszuwählen und um die Änderung eine Parametereinstellung zu betätigen.

Tasten zur lokalen Bedienung und zur Wahl der Betriebsart befinden sich unten am Bedienteil.



[Hand On] ermöglicht die Steuerung des Frequenzumrichters über die LCP-Bedieneinheit. [Hand on] startet den Motor und ermöglicht die Änderung der Motordrehzahl mittels der Pfeiltasten. Die Taste kann über Par. 0-40 [Hand on]-LCP- Taste aktiviert oder deaktiviert werden.

Externe Stoppsignale, die durch Steuersignale oder den seriellen Bus aktiviert werden, heben einen über das LCP erteilten «Start»-Befehl auf.

An den Steuerklemmen sind die folgenden Signale wirksam, auch wenn [Hand on] aktiviert ist:

- [Hand on] - [Off] - [Auto on]
- Quittieren
- Motorfreilauf invers
- Reversierung
- Parameterauswahl Isb - Parameterauswahl msb
- Stoppbefehl über serielle Schnittstelle
- Schnellstopp
- DC-Bremse

[Off] dient zum Stoppen des angeschlossenen Verdichtermotors. Die Taste kann mit Par. 0-41 [Off]-LCP Taste aktiviert 1 oder deaktiviert 2 werden. Ist keine Stoppfunktion aktiv und die [Off]-Taste inaktiv, kann der Motor jederzeit durch Abschalten der Spannung gestoppt werden.

[Auto On] wird gewählt, wenn der Frequenzumrichter über die Steuerklemme und /oder serielle Kommunikation gesteuert werden soll. Wenn ein Signal an den Steuerklemmen und/oder über den Bus angelegt wird, wird der Frequenzumrichter gestartet. Die Taste kann mit Par. 0-42 [Auto on]-LCP Taste aktiviert [1] oder deaktiviert [0] werden.

Hinweis: Ein aktives HAND-OFF-AUTO-Signal über die Digitaleingänge hat höhere Priorität als die Bedientasten [Hand on] - [Auto on].

[Reset] dient zum Zurücksetzen des Frequenzumrichters nach einem Alarm (Abschaltung). Die Taste kann mit Par. 0-43 [RESET]-LCP Taste Aktiviert [1] oder DEAKTIVIERT [0] werden.

Parameter Shortcut: Gleichzeitiges Drücken der Tasten [Quick Menu] und [Main Menu] ermöglicht die direkte Eingabe einer Parameternummer. Ein 3 Sekunden langes Drücken der Taste [Main Menu] ermöglicht dieselbe Funktionalität.

Sichern von Parametereinstellungen

Wenn die Konfiguration eines CD 302 abgeschlossen ist, wird empfohlen die Daten im LCP oder mit Hilfe der MCT 10 Software auf einem PC zu speichern.

Daten im LCP speichern

1. Wählen Sie Par. 0-50 LCP Kopie
2. Drücken Sie die [OK] Taste
3. Wählen Sie «Speichern in LCP»
4. Drücken Sie die [OK] Taste

Alle Parametereinstellungen werden nun im LCP gespeichert Der Vorgang kann an einem Stau- balken verfolgt werden. Wenn die Kopie abgeschlossen ist, bestätigen Sie mit [OK].

Achtung: Führen Sie eine Bedienfeldkopie nur mit gestoppten Verdichtermotor aus.

Sie können nun das LCP an einen anderen CD 302 anschließen und die Parametereinstellungen auf diesen CD 302 kopieren.

Instruktion

Daten vom LCP zum CD 302 übertragen

1. Wählen Sie Par. 0-50 LCP Kopie
2. Drücken Sie die [OK] Taste
3. Wählen Sie «Lade von LCP, Alle»
4. Drücken Sie die [OK] Taste

Die im LCP gespeicherten Parametereinstellungen werden nun zum CD 302 übertragen. Der Kopiervorgang wird in einem Statusbalken angezeigt. Wenn die Kopie abgeschlossen wurde, bestätigen Sie mit [OK].

Achtung: Führen Sie eine Bedienfeldkopie nur mit gestoppten Verdichtermotor aus.

Initialisierung auf Werkseinstellung

Die Werkseinstellung des CD 302 können auf zwei Arten wiederhergestellt werden:

Empfohlene Initialisierung (über Par. 14-22 Betriebsart):

1. Wählen Sie Par. 14-22
2. Drücken Sie die [OK] Taste
3. Wählen Sie Initialisierung
4. Drücken Sie die [OK] Taste
5. Trennen Sie die Netzverbindung und warten Sie, bis das Display abschaltet.
6. Netzversorgung wieder einschalten – der CD 302 ist nun zurückgesetzt.

Par. 14-22 initialisiert alles außer:

14-50	EMV Filter 1
8-30	FC-Protokoll
8-31	Adresse
8-32	FC-Baudrate
8-35	FC-Antwortzeit Min.-Delay
8-36	FC-Antwortzeit Max.-Delay
8-37	FC Interchar. Max.-Delay
15-00 bis 15-05	Betriebsdaten
15-20 bis 15-22	Protokolierung
15-30 bis 15-32	Fehlerspeicher

Manuelle Initialisierung

1. Trennen Sie die Netzverbindung und warten Sie, bis das Display ausschaltet.
- 2a. LCP 102: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten [Status] – [Main Menu] – [OK] beim Netz-Ein der Bedieneinheit.
- 2b. LCP 101: Drücken Sie die Taste [Menu] beim Netz-Ein der Bedieneinheit.
3. Lassen Sie die Taste nach ca. 5 sek. los.
4. Der CD 302 ist jetzt auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Die manuelle Initialisierung initialisiert alles außer:

15-00	Betriebsstunden
15-03	Anzahl Netz-Ein
15-04	Anzahl Übertemperaturen
15-05	Anzahl Überspannungen

Parameterauswahl

Alle Parameter für den CD 302 sind zur einfachen Auffindung und Auswahl im [Main Menu] Modus in verschiedene Parametergruppen organisiert:

Parameter Nr.	Parametergruppe
0	Betrieb / Display
1	Motor / Last
2	Bremsfunktionen
3	Sollwert / Rampen
4	Grenzen / Warnungen
5	Digit Ein- / Ausgänge
6	Analoge Ein- / Ausgänge
7	PID Regler
8	Optionen / Schnittstellen
13	Smart Logic
14	Sonderfunktionen
15	Info / Wartung
16	Datenanzeigen

Nachdem Sie eine Parametergruppe ausgesucht haben, wählen Sie mittels der Navigationstaste den gewünschten Parameter. Der mittlere Ausschnitt des Displays zeigt die Parameternummer und den Namen und auch den ausgewählten Parameterwert.



Daten ändern

Das Verfahren zum Ändern von Daten ist dasselbe wie für die Parameterwahl im Quick-Menü oder im Hauptmenü. Drücken Sie [OK], um den gewählten Parameter zu ändern. Die Vorgehensweise bei der Datenänderung hängt davon ab, ob der gewählte Parameter einen numerischen Datenwert oder einen Textwert enthält.

Einen Textwert ändern

Handelt es sich bei dem gewählten Parameter um einen Textwert, so ist dieser Textwert über die Auf-/Ab-Navigationstasten änderbar. Zum Übernehmen der Änderung drücken Sie [OK].

Einen numerischen Datenwert ändern

Ist der gewählte Parameter ein numerischer Datenwert, so ändern Sie diesen mit Hilfe der [<]/[>]-Navigationstasten, sowie der [Λ]/[V]-Navigationstasten. Mit den [<]/[>]-Navigationstasten wird der Cursor horizontal bewegt. So kann die zu ändernde Stelle der Zahl direkt angewählt werden. Mit den [Λ]/[V]-Navigationstasten wird der Datenwert verändert. Stellen Sie den gewünschten Wert ein und drücken Sie [OK].



Parameter-Modifikationen

Mit dem [Quick Menu] können Veränderungen im Regelverfahren einfach eingestellt werden. Beispiele:

1) Regelverfahren «Ohne Rückführung» - Nutzung eines 4-20 mA Standardsignals anstatt 0-10V.

- Schiebeschalter A53 von U auf I.

2) Wechsel des Regelverfahrens von «Ohne Rückführung» auf «PID-Prozess».

- Drücke [Quick Menu]
- Wähle Q3 – PID Closed Loop
- Par: 1-00 ändere auf [3] «PID-Prozess»
- Par: 3-01 ändere auf «bar»
- Par 3-02 Eingabe des min. Sollwertes.
- Par 3-03 Eingabe des max. Sollwertes.
- Par 3-10 Eingabe des Sollwertes als Prozentwert des Sollwertbereichs
- Par 3-13 Auswahl der Sollwertvorgabe.

Wähle «Umschalt. Hand / Auto» [0], um die Sollwertvorgabe in der Betriebsart «Hand on» über das LCP oder in der Betriebsart «Auto on» über «Fern» festzulegen.

Bei Auswahl «Fern» [1] erfolgt in beiden Betriebsarten über Fern.

Bei Auswahl »Ort« [2] erfolgt die Sollwertvorgabe in beiden Betriebsarten über das LCP.

- Par 3-15 Wechsle von Analogeingang 53 [1] zu [0] «Deaktiviert».
- Par 6-24 Unterer Grenzwert des Druckmessumformers-Messbereich

(Werkseinstellung -1 bar)

- Par 6-25 oberer Grenzwert des Druckmessumformers-Messbereich (Werkseinstellung 12 bar)
- Par 7-20 Wähle Analogeingang 54
- Par 7-33 PID-Prozess P-Verstärkung

Werkseinstellung 2

- Par 7-34 PID-Prozess Integrationszeit Werkseinstellung 9 Sekunden.
- Par 13-** in Abhängigkeit der «Smart Logic Funktion». Im Regelverfahren PID-Prozess ist die Funktion aktiv in dem der Parameter 13-00 auf «Ein» gesetzt ist.

oZwei Hauptfunktionen werden automatisch vom CD 302 übernommen:

o1) Kontrolle der Verdichterlaufzeiten um Takten zu vermeiden und eine ausreichende Ölrückführung zu gewährleisten.

- Par 13-20-0 Minimale Zeit zwischen zwei Verdichterstarts, Werkseinstellung 5 Minuten.
- Par 13-20-1 Minimale Laufzeit des Verdichters, Werkseinstellung ist auf 0 gesetzt und ist entsprechend dem System anzupassen. (Ölrückführung, Niederdruckstörung)
- o2) Pump-down-Funktion erfolgt aufgrund der voreingestellten Grenzwerte.
 - Par 13-12-0 Einschaltwert
 - Par 13-12-1 Ausschaltwert

Parameter: Betrieb und Display

* Zeigt stets den Wert der Werkseinstellung.

0-0* Grundeinstellungen

Parameter für grundsätzliches Betriebsverhalten.

0-01 Sprache

Option:

- *Englisch (ENGLISH.....) [0]
- Deutsch (DEUTSCH.....) [1]

Instruktion

Französisch (FRANCAIS) [2]
 Dänisch (DANSK) [3]
 Spanisch (ESPAÑOL) [4]
 Italienisch (ITALIANO) [5]
 Bestimme die im Display zu verwendende Sprache.

0-02 Motordrehzahl

Option:

*RPM (U/min) [0]
 Hz [1]

Bestimme, ob Parameter mit Angabe der Motordrehzahl (d.h. Soll-/Istwerte, Grenzwerte) in UPM oder in Hz anzuzeigen sind. Dieser Wert kann nicht bei laufendem Motor geändert werden.

0-2* LCP- Display

Einstellung des Displays in der grafischen LCP-Bedieneinheit.

0-20 Displayzeile 1.1

Keine [0]
 Motorlaufstunden [1501]
 Zähler-kWh [1502]
 Sollwert [Einheit] [1601]
 Sollwert % [1602]
 Zustandswort [1603]
 Leistung [kW] [1610]
 Leistung [PS] [1611]
 Motorspannung [1612]
 Frequenz* [1613]
 Motorstrom [1614]
 Frequenz [%] [1615]
 Drehmoment [1616]
 * Drehzahl [UPM] [1617]
 DC-Spannung [1630]
 Kühlkörpertemperatur [1634]
 FC Überlast [1635]
 Nenn-WR-Strom [1636]
 Max.-WR-Strom [1637]
 SL Control Zustand [1638]
 Steuerkartentemperatur [1639]
 Externer Sollwert [1650]
 Istwert [Einheit] [1652]
 Digitaleingänge [1660]
 AE 53 Modus [1661]
 Analogeingang 53 [1662]
 AE 53 Modus [1663]
 Analogeingang 54 [1664]
 Analogausgang 42 [mA] [1665]
 Pulseingang #29 [Hz] [1667]
 Pulseingang #33 [Hz] [1668]
 Pulsausgang #27 [Hz] [1669]
 Pulsausgang #29 [Hz] [1670]
 Relaisausgänge [1671]
 Zähler A [1672]
 Zähler B [1673]
 Auswahl der Displayanzeige Reihe 1 linke Position.

0-21 Displayzeile 1.2

*Motorstrom [A] [1614]
 Auswahlmöglichkeiten wie in Parameter 0-20
 Auswahl der Displayanzeige Reihe 1 Mitte.

0-22 Displayzeile 1.3

*Leistung [kW] [1610]
 Auswahlmöglichkeiten wie in Parameter 0-20.
 Auswahl der Displayanzeige Reihe 1 rechte Position.

0-23 Displayzeile 2

*Frequenz [Hz] [1613]

Auswahlmöglichkeiten wie in Parameter 0-20.
 Auswahl der Displayanzeige Reihe 2 Mitte.

0-24 Displayzeile 3

* Analogeingang 53 [1662]
 Auswahlmöglichkeiten wie in Parameter 0-20.
 Auswahl der Displayanzeige Reihe 3 Mitte.

0-25 Benutzermenü

Definiere bis zu 20 Parameter in dem Q1 Menü, über [Quick Menu] des LCP zugänglich. Die definierten Parameter werden im Q1 in der programmierten Reihenfolge angezeigt. Die Parameter können durch den Wert « 0000 » gelöscht werden.

0-4* LCP Tasten

Freigeben / Sperren einzelner Tasten auf dem LCP-Bedienfeld.

0-40 [Hand on] LCP-Taste

Option:

Deaktiviert [0]
 *Aktiviert [1]
 Passwort [2]

Funktion:

Durch Deaktiviert [0] wird die [Hand on]-Taste auf dem LCP gesperrt, um den Hand/Ort-Betrieb zu unterbinden. Durch Auswahl von Passwort [2] kann der Zugriff durch das Passwort in Par. 0-60 oder Par. 0-65 eingeschränkt werden. Ist Par 0-40 Teil des Benutzer-Menüs definiert, gilt das Passwort in 0-65 *Quick Menü Passwort*.

0-41 [Off] LCP-Taste

Die Auswahlmöglichkeiten entsprechen denen in Par. 0-40.

0-42 [Auto on] LCP-Taste

Die Auswahlmöglichkeiten entsprechen denen in Par. 0-40.

0-43 [Reset] LCP-Taste

Die Auswahlmöglichkeiten entsprechen denen in Par. 0-40.

0-5* Kopie / Speichern

Bedienfeldkopie und Parametersatzkopie.

0-50 LCP-Kopie

Auswahl:

*Keine Kopie [0]
 Speichern in LCP [1]
 Lade von LCP [2]
 Lade von LCP, nur Fkt. [3]

Funktion:

Es können alle Parameter vom Speicher des CD 302 in das LCP übertragen werden (*Speichern in LCP [1]* oder aus dem LCP zurückgelesen werden (*Lade von LCP, alle [2]*) Bei Auswahl von *Lade von LCP, nur Fkt. [3]* werden keine Motordaten zurückgelesen. Dies ist sinnvoll, wenn zu unterschiedlichen Motorgrößen kopiert wird.

0-51 Parametersatz-Kopie

Auswahl:

*Keine Kopie [0]
 Kopie zu Satz 1 [1]
 Kopie zu Satz 2 [2]
 Kopie zu Satz 3 [3]
 Kopie zu Satz 4 [4]
 Kopie zu allen [9]

Funktion:

Parametersatz-Kopie dient dazu, den aktuellen Parametersatz auf einen anderen Satz zu kopieren (siehe Par. 0-11). Wählen Sie *Kopie zu Allen [9]*, um die Parameterwerte des aktuellen Programmsatzes auf alle Parametersätze (1-4) zu kopieren.

0-6* Passwort

Parameter zur Einschränkung des Parameterzugriffs mittels Passwort.

0-60 Hauptmenü Passwort

Funktion:

Definiert ein Passwort, das den Zugriff über die [Main Menu]-Taste auf das Hauptmenü einschränken kann (Par. 0-61). Wird Par. 0-61 *Hauptmenü Zugriff ohne PW auf Vollständig [0]* eingestellt, wird dieser Parameter ignoriert.

0-61 Hauptmenü-Zugriff mit Passwort

Option:

*Vollständig [0]
 Nur Lesen [1]
 Kein Zugriff [2]

Funktion:

Bei Auswahl von *Vollständig [0]* wird das in Par. 0-60 definierte *Hauptmenü-Passwort* deaktiviert. *Nur Lesen [1]* verhindert unbefugtes Ändern von Hauptmenüparametern. Durch Auswahl von *Kein Zugriff [2]* können ohne vorherige Eingabe des Passworts keine Par. über die [Main Menu]-Taste angesehen oder verändert werden. Wenn *Vollständig [0]* gewählt wird, werden Parameter 0-65 und 0-66 ignoriert.

0-65 Quick-Menü-Passwort

Funktion:

Definiere das Passwort, das den Zugriff über die [Quick Menu]-Taste auf das Quick Menü einschränken kann. (Par. 0-66). Wird Par 0-66 *Quickmenü Zugriff ohne PW auf Vollständigkeit [0]*, eingestellt, wird dieser Parameter ignoriert.

0-66 Quickmenü Zugriff ohne Passwort

Option:

*Vollständig [0]
 Nur Lesen [1]
 Kein Zugriff [2]

Funktion:

Wenn *Vollständig* gewählt ist, wird das in Par. 0-65 *Quickmenü Passwort* deaktiviert. Wird Par. 0-66 *Quickmenü Zugriff ohne PW auf Vollständigkeit [0]* eingestellt, wird dieser Parameter ignoriert. Passwörter und Zugriffsbeschränkungen dürfen nur von autorisierten Personen vergeben werden.

Parameter: Motor / Last

1-0* Grundeinstellungen

Definiert das Regelverfahren. **Alle Parameter von 1-01 bis 1-81 können nicht verändert werden – nur lesen.** Nur der Parameter 1–13 kann zur Verdichterauswahl programmiert werden

1-00 Regelverhalten

Auswahl:

*Ohne Rückführung [0]
 PID-Prozess [3]

Funktion:

Definiert welches Regelverhalten bei Fern-Betrieb angewendet werden soll. Ein Fern-Sollwert kann

nur aktiv sein, wenn Par.3-13 *Sollwertvorgabe* auf [0] oder [1] steht.

Ohne Rückführung [0]: Ermöglicht eine Drehzahlregelung.

PID-Process [3]: Aktiviert die PID-Prozessregelung im CD 302. Die PID-Prozessregelparameter befinden sich in Parametergruppe 7-2* und 7-3*.

Dieser Parameter kann nicht bei laufendem Motor geändert werden.

1-01 Steuerprinzip

VVC^{plus} [1]

Fluxvektor ohne Geber..... [2]

Vom Verdichtermotor abhängig, kann nicht verändert werden.

1-03 Drehmomentverhalten der Last

Vom Verdichtermotor abhängig, kann nicht verändert werden.

1-04 Überlastmodus

Vom Verdichtermotor abhängig, kann nicht verändert werden.

1-05 Hand/Ort-Betrieb Konfiguration

Kann nicht verändert werden, da Konfigurationsmodus P1-00.

1-10 Motorart

Vom Verdichtermotor abhängig, kann nicht verändert werden (Asynchron).

1-13 Verdichterauswahl

Ermöglicht die Auswahl von Verdichter und Kältemittel

1-2* Motordaten

Parameter-Gruppe 1-2* beinhaltet die Motordaten des unter Par. 1-13 ausgewählten VTZ Verdichters.

1-20.....Motornennleistung [kW]

1-21.....Motornennleistung [PS]

1-22.....Motornennspannung

1-23.....Motornennfrequenz

1-24.....Motornennstrom

1-25.....Motornendrehzahl

1-3* Erweiterte Motordaten

Parameter-Gruppe 1-3* beinhaltet die erweiterten Motordaten des unter Par. 1-13 ausgewählten VTZ Verdichters.

1-30Statorwiderstand (Rs)

1-31Rotorwiderstand (Rr)

1-33Statorstreureaktanz (X1)

1-34Rotorstreureaktanz (X2)

1-35..... Hauptreaktanz (Xh)

1-36.....Eisenverlustwiderstand (Rfe)

1-39 Motorpolzahl

1-6* Lastabhängigen Motoreinstellung

Parameter zum Einstellen der Lastabhängigen Motoreinstellung.

1-62..... Schlupausgleich

1-66.....Min. Strom bei niedriger Drehzahl

1-68..... Massenträgheit Min

1-69..... Massenträgheit Max

1-7* Startfunktion

Parameter zum Einstellen spezieller Startfunktionen für den Motor.

1-71..... Startverzögerung

1-72..... Startfunktion

1-73..... Motorfangschaltung [RPM]

1-74..... Startdrehzahl [UPM]

1-75..... Startfrequenz [Hz]

1-76..... Startstrom

1-77..... Startdrehmoment Max. Drehzahl [UPM]

1-8* Funktion bei Stopp

Parameter zum Einstellen spezieller Stoppfunktionen für den Motor.

1-80 Funktion bei Stopp

1-81 Ein.-Drehzahl für Stoppfunktion [UPM]

1-9* Motortemperatur

1-90 Thermischer Motorschutz

Auswahl:

*Kein Motorschutz [0]

Thermistor Warnung [1]

Thermistor Abschaltung [2]

ETR Warnung 1 [3]

Der CD 302 kann den Motor auf zwei Arten thermisch schützen:

. Über Thermistoren, die im Motor angebracht sind und an einen der Analog- oder Digitaleingänge angeschlossen werden (siehe auch Par. 1-93 *Thermistoranschluss*).

. Durch Berechnung des thermischen Verhaltens, basierend auf der Motobelastung und der Zeit. Die berechnete thermische Belastung wird mit dem Motornennstrom $I_{M,N}$ und der Motornennfrequenz $f_{M,N}$ verglichen. Bei den Berechnungen wird die bei niedrigeren Drehzahlen herabgesetzte Kühlung eines auf der Motorwelle angebrachten Lüfters berücksichtigt.

1-91 Externer Lüftermotor

Auswahl:

*Nein [0]

Ja [1]

Funktion:

Bei Auswahl von *Nein* [0] wird keine Fremdbelüftung des Motors eingesetzt. Damit wird die Leistung des Motors bei niedriger Drehzahl für die Berechnung der ETR Funktion reduziert.

Bei Auswahl von *Ja* [1] wird ein externer Lüfter betrieben (externe Belüftung).

1-93 Thermistoranschluss

Auswahl:

*Kein Motorschutz [0]

Analogeingang 53 [1]

Analogeingang 54 [2]

Digitaleingang 18 [3]

Digitaleingang 19 [4]

Digitaleingang 32 [5]

Digitaleingang 33 [6]

Funktion:

Definiert die Anschlussstelle des Motorthermistors (PTC-Sensor). Damit diese Eingangsklemme wählbar ist, darf diese nicht gleichzeitig für eine andere Funktion wie z.B. *Sollwertvorgabe* (Par. 3-15 *Variabler Sollwert* 1, 3-16 *Variabler Sollwert* 2 oder 3-17 *Variabler Sollwert* 3 gewählt) vergeben sein.

Dieser Parameter kann nicht bei laufendem Motor geändert werden.

Parameter: Sollwert/Rampen

Parametergruppe zum Einstellen der Sollwertverarbeitung, von Grenzwerten, Rampen sowie Warnungen.

3-0* Sollwertgrenzen

Parameter zum Einstellen von Sollwerteinheit, Grenzwerten und Bereichen.

3-00 Sollwertbereich

Auswahl:

*Min. bis Max [0]

-Max bis +Max [1]

Funktion:

Auswahl des Bereichs für das Sollwert- und Istwertsignal. Dieser Parameter legt fest, ob das Soll-/Istwertsignal positiv/negativ ist. Die Min.-Grenze kann ein negativer Wert sein, sofern nicht *Drehzahlregelung mit Drehgeber* [1] gewählt wurde (Par. 1-00 *Regelverhalten*).

Min. - Max [0] ist nur für positive Werte zu wählen.

-Max - +Max [1] ist sowohl für positive als auch negative Werte zu wählen.

3-01 Soll- / Istwerteinheit

Kein [0]

*bar [71]

°C [60]

°F [160]

psi [170]

Funktion:

Bestimme die Einheit, welche bei der Soll-/Istwertverarbeitung verwendet werden soll.

3-02 Minimaler Sollwert

Funktion:

Eingabe des minimalen Sollwerts. Der minimale Sollwert bestimmt den Mindestwert der Summe aller Sollwerte. Der minimale Sollwert ist nur aktiv, wenn Par. 3-00 *Sollwertbereich* auf *Min.- Max.* [0] eingestellt wurde.

3-03 Max. Sollwert

Eingabe des maximalen Sollwertes.

3-10 Festsollwert

Bereich:

-100.00 - 100.00 % *0.00%

Funktion:

Einstellung [0] für das Regelverfahren „ohne Rückführung“.

Der Festsollwert wird als Prozentsatz des maximalen Sollwertes (Parameter 3-03) oder als Prozentsatz anderer externer Sollwertvorgaben angegeben. Wenn als minimaler Sollwert (Parameter 3-02) der Wert [0] vorgegeben wurde, wird der Sollwert als Prozentwert des ganzen Sollwertbereiches z.B. der Differenz zwischen maximalen und minimalen Sollwert berechnet. Um verschiedene Festsollwerte über die Digitaleingänge anzuwählen, müssen Sie an den entsprechenden Digitaleingängen in Parametergruppe 5.1* *Festsollwert* Bit 0,1 oder 2 ([16], [17] oder [18]) wählen.

3-13 Sollwertvorgabe

Auswahl:

*Umschalt. Hand / Auto [0]

Fern [1]

Ort [2]

Funktion:

Bestimmt, welcher resultierende Sollwert aktiv ist. Bei *Umschalt. Hand/Auto* [0] richtet sich der resultierende Sollwert danach, ob der Frequenzrichter im Hand -oder Auto-Betrieb ist. Bei Auswahl *Fern* [1] erfolgt die Sollwertvorgabe in beiden Betriebsarten über Fern, bei *Ort* [2] immer über LCP.

Instruktion

3-14 Relativer Festsollwert

Bereich:
-100.00 - 100.00 % * 0.00%

Funktion:

Definiert den Festsollwert (in %), der als variabler Wert (definiert in Par. 3-18 *Relativ. Skalierungsw. Ressource*) zum momentanen Sollwert addiert wird. Die Summe der festen und variablen Sollwerte wird mit dem tatsächlichen Sollwert multipliziert, und das Ergebnis wird zum tatsächlichen Sollwert addiert ($X+X*Y/100$).

3-15 Variabler Sollwert 1

Auswahl:

Deaktiviert [0]
*Analogeingang 53 [1]
Analogeingang 54 [2]
Pulseingang 29 [7]
Pulseingang 33 [8]
Bus Ort-Sollwert [11]
Digitalpoti [20]

Funktion:

Definiert die Quelle für das erste variable Sollwert-signal. Par. 3-15, 3-16 und 3-17 definieren bis zu drei variable Sollwert-signale. Die Summe dieser Sollwert-signale bildet den resultierenden Sollwert. Dieser Parameter kann nicht bei laufendem Motor geändert werden.

3-16 Variabler Sollwert 2

Auswahl: Id. 3-15

*Deaktiviert [0]

Funktion:

Dieser Parameter bestimmt, welcher Eingang als Quelle des zweiten Sollwert-signals betrachtet wird. Es ist möglich bis zu drei variabel Sollwert-signale (Par. 3-15, 3-16 und 3-17) für den eigentlichen Sollwert zu definieren. Dieser Parameter kann nicht bei laufenden Motor justiert werden.

3-17 Variabler Sollwert 3

Auswahl: Id. 3-15

*Deaktiviert [0]

Funktion:

Dieser Parameter bestimmt, welcher Eingang als Quelle des dritten Sollwert-signals betrachtet wird. Es ist möglich bis zu drei variable Sollwert-signale (Par. 3-15, 3-16 und 3-17) für den eigentlichen Sollwert zu definieren. Die Summe dieser Sollwert-signale bestimmen den aktuellen Sollwert. Dieser Parameter kann nicht bei laufenden Motor justiert werden.

3-18 Relativer Skalierungssollwert

Auswahl: Id. 3-15

*Deaktiviert [0]

Definiert die Quelle des relativen Sollwertes. Dieser Sollwert wird zu dem Wert von Parameter 3-14 addiert, die Summe wird mit dem tatsächlichen Sollwert multipliziert, und das Ergebnis davon wird zum tatsächlichen Sollwert addiert.

3-40 Rampentyp 1

Auswahl:

*Linear [0]

Funktion:

Die Auswahl des Rampentyps ermöglicht eine Anpassung des Beschleunigungs-/Verzögerungsvorgangs an die Lastverhältnisse, um z.B. Rucke zu vermeiden.

3-41 Rampenzeit-auf

Bereich:

0.01 - 3600.00 sek * 9.00sek

Funktion:

Die Rampe-auf-Zeit ist die Beschleunigungszeit von 0 UPM zur Motornendrehzahl.

3-42 Rampenzeit-ab

Bereich:

0.01 - 3600.00 s * 0.30s

Funktion:

Die Rampe-ab-Zeit ist die Verzögerungszeit von der Motornendrehzahl bis zu 0 UPM.

3-82 Anlauf Rampenzeit

Abhängig vom Verdichter, werkseingestellt: nur lesbar.

Parameter: Grenzen/Warnungen

Parametergruppe zum Einstellen von Grenzen und Warnungen.

4-1* Motorgrenzen

4-10 Motordrehrichtung

*Nur rechts [0]
Aufgrund der Einstellungen ist die Drehrichtung im Uhrzeigersinn. Es ist darauf zu achten, dass die Klemmen U, V, W des CD 302 an die korrespondierenden Klemmen des Verdichters angeschlossen werden.

4-11 Min. Drehzahl [UPM]

Abhängig vom Verdichter, werkseingestellt: nur lesbar.

4-12 Min. Drehzahl [Hz]

Abhängig vom Verdichter, werkseingestellt: nur lesbar.

4-13 Max. Drehzahl [UPM]

Abhängig vom Verdichter, werkseingestellt: nur lesbar.

4-14 Max. Drehzahl [Hz]

Abhängig vom Verdichter, werkseingestellt: nur lesbar.

4-16 Momentengrenze motorisch

Abhängig vom Verdichter, werkseingestellt: nur lesbar.

4-18 Stromgrenze

Bereich:

Stromgrenze % []

Wert:

Die Werkseinstellung der Stromgrenze sollte nach Rücksprache mit Danfoss verändert werden.

4-19 Max Ausgangsfrequenz

Abhängig vom Verdichter, werkseingestellt: nur lesbar.

4-5* Warnungen

Wenn der Motorstrom diesen Grenzwert unterschreitet wird im Display eine Warnung angezeigt. Zusätzlich kann ein entsprechendes Zustandssignal auf den Digital- und Relaisausgängen erzeugt werden.

4-51 Warnung Strom hoch

* Wie Par. 1-24 abhängig vom Verdichter, werkseingestellt: nur lesbar.

Funktion:

Wenn der Motorstrom diesen Wert überschreitet, reduziert der CD 302 die Verdichterdrehzahl und im Display wird die Warnung «Stromgrenze» angezeigt.

4-52 Warnung Drehzahl niedrig

* Wie Par. 4-11 abhängig vom Verdichter, werkseingestellt: nur lesbar.

Wenn die Verdichterdrehzahl diesen Wert für länger als 2 Sekunden erreicht oder unterschreitet, wird der Verdichter vom CD 302 gestoppt. Ein automatischer Neustart erfolgt nach der Par. 14-21 festgelegten Wartezeit.

4-53 Warnung Drehzahl hoch

* Wie Par. 4-11 abhängig vom Verdichter, werkseingestellt: nur lesbar.

4-58 Motor Phasenüberwachung

Auswahl:

Aus [0]
*Ein [1]

Funktion:

Wenn *Ein* gewählt ist, reagiert der CD 302 bei Ausfall der Motorphase und zeigt einen Alarm an. Wenn Sie *Aus* wählen, wird bei Fehlen einer Motorphase kein Alarm ausgegeben. Läuft der Motor jedoch nur auf zwei Phasen, besteht die Gefahr, dass er durch Überhitzen beschädigt wird. Es wird daher empfohlen die Motorphasenüberwachung einzustellen.

Dieser Parameter kann nicht bei laufendem Motor justiert werden.

Parameter: Digitale Ein-/Ausgänge

Parametergruppe zum Konfigurieren der digitalen Ein- und Ausgänge.

5-0* Grundeinstellungen

5-00 Schaltlogik

Auswahl:

*PNP [0]
NPN [1]

Funktion:

Die Steuerlogik der digitalen Ein- und Ausgänge kann mit diesem Parameter zwischen PNP und NPN umgeschaltet werden.

5-01 Klemme 27 Funktion

Auswahl:

*Eingang [0]
Ausgang [1]

Funktion:

Wählen Sie *Eingang* [0], um Klemme 27 zu einem Digitaleingang zu definieren.

Wählen Sie *Ausgang* [1], um Klemme 27 zu einem Digitalausgang zu definieren.

Dieser Parameter kann nicht bei laufenden Motor justiert werden.

5-02 Klemme 29 Funktion

Ähnlich Klemme 27.

5-1* Digitaleingänge

Parameter zum Einstellen der Funktionen der Digitaleingänge. Digitaleingänge können zur Aktivie-

Instruktion

nung diverser Funktionen im Frequenzumrichter genutzt werden.

5-10 Klemme 18 Digitaleingang

Funktion:
Start [8]

5-11 Klemme 19 Digitaleingang

Funktion:
Ohne Funktion [0]

5-12 Klemme 27 Digitaleingang

Funktion:
Motorfreilauf (inv) [2]

5-13 Klemme 29 Digitaleingang

Funktion:
Ohne Funktion [0]

5-14 Klemme 32 Digitaleingang

Funktion:
Ohne Funktion [0]

5-15 Klemme 33 Digitaleingang

Funktion:
Ohne Funktion [0]

Parameter: Analoge Ein- und Ausgänge

Parameter zum Einstellen grundlegender Eigenschaften der analogen Ein- und Ausgänge.

6-0* Grundeinstellungen

Parameter zum Einstellen grundlegender Eigenschaften der analogen Ein-/Ausgänge. Der CD 302 ist mit 2 Analogeingängen ausgestattet: Klemmen 53 und 54. Die Analogeingänge am CD 302 sind für Spannung (-10 V - +10 V) oder Strom (0/4 - 20 mA) konfigurierbar.

6-1* Analogeingang 1

Parameter für die Konfiguration der des analogen Eingangs (Klemme 53).
Hinweis: Der Eingang 53 ist für die Verwendung 0-10 V Standardsignals und dem Regelverfahren «ohne Rückführung» voreingestellt. Der Eingang 54 ist für einen Druckmessumformer Typ AKS (-1 bis 12 bar) und dem Regelverfahren «PID Prozess» voreingestellt.

6-10 Klemme 53 Min. Spannung

Bereich:
-10.0 – Par. 6-11 * 0.00V
Parameter der min. Spannung des Analogeingangs.

6-11 Klemme 53 Max. Spannung

Bereich:
6-10 bis 10 V * 10.00V
Parameter der max. Spannung des Analogeingangs.

6-12 Klemme 53 Min. Strom

Bereich:
0.0 bis Par. 6-13 mA * 4.0mA

6-13 Klemme 53 Max. Strom

Bereich:
6-12 bis 20 mA * 20.0mA

6-14 Klemme 53 Min. Soll/Istwert

Wie Par. 3-02, jedoch nicht verknüpft.

6-15 Klemme 53 Max. Soll/Istwert

Wie Par. 3-03, jedoch nicht verknüpft.

6-2* Analogeingang 2

Parameter für die Konfiguration der des analogen Eingangs (Klemme 54).

6-20 Klemme 54 Min. Spannung

Bereich:
-10.0 – Par. 6-21 * 1.00V

6-21 Klemme 54 Max. Spannung

Bereich:
6-20 bis 10 V * 5.00V

6-22 Klemme 54 Min. Strom

Bereich:
0.0 bis Par. 6-13 mA * 4.0mA

6-23 Klemme 54 Max. Strom

Bereich:
6-12 bis 20 mA * 20.0mA

6-24 Klemme 54 Skal. Min./Soll-/Istwert

Wert -1 (bar)

6-25 Klemme 54 Max. Soll-/Istwert

Wert 12 (bar)

Parameter: Regler

7-0* PID Drehzahlregler

Parameter zum Optimieren der PID Drehzahl. Dieser Parameter ist der internen Drehzahlregelung fest zu geordnet: nur lesbar.

7-00 Drehzahlregler P-Verstärkung

Auswahl:
*Motor Rückmeldung Par.1-02 [0]

7-02 Drehzahlregler P-Verstärkung

Abhängig vom Verdichter, werkseingestellt: nur lesbar.

7-03 Drehzahlregler I-Zeit

Abhängig vom Verdichter, werkseingestellt: nur lesbar.

7-04 Drehzahlregler D-Zeit

Abhängig vom Verdichter, werkseingestellt: nur lesbar.

7-05 Drehzahlregler D-Verstärk./Grenze

Abhängig vom Verdichter, werkseingestellt: nur lesbar.

7-2* PID Prozess Istwert

Parameter die bei der PID die Istwertquelle definiert und wie der Istwert gehandhabt wird.

7-20 PID Prozess Istwert 1

Keine Funktion [0]
Analogeingang 53 [1]
*Analogeingang 54 [2]
Pulseingang 29 (nur FC 302) [3]
Pulseingang 33 [4]
Für PID Prozess mit Strom-Signal muss der Schalter 54 (hinter dem LCP Display) von U auf I umgestellt werden (I = Strom).

7-30 Auswahl Normal-Invers Regler

Auswahl:

Normal [0]
*Inverse [1]

Die Auswahl «Inverse» muss für das Regelverfahren «PID-Prozess» mit einem Druckmessumformer gewählt werden.

7-31 PID Prozess Anti Windup

Auswahl:
Aus [0]
*Ein [1]

Funktion:

Aus [0] stoppt die Integration einer Abweichung, wenn die Ausgangsfrequenz nicht mehr weiter nachgeregelt werden kann.

Ein [1] setzt die Regelung einer Abweichung auch fort, wenn die Ausgangsfrequenz nicht weiter erhöht oder verringert werden kann.

7-32 PID Prozess Regler Start bei Sollwert 3000 [UPM]

Funktion:
Eingabe der Drehzahl bei der die PID-Reglung starten soll.

7-33 PID Prozess P-Verstärkung

Bereich:
0.00 – 10.00 N/A *2.00N/A

Funktion:

Die P-Verstärkung eingeben. Die P-Verstärkung zeigt an, wie oft die Abweichung zwischen Soll- und Istwertsignal angewendet werden soll.

7-34 PID Prozess I-Zeit

Bereich:
0.01 – 10000.00 *9.00sek

Funktion:

Die PID Integrierzeit eingeben. Das Integrierglied liefert eine I-Verstärkung bei konstanter Abweichung zwischen Soll- und Istwertsignal. Die Integrierzeit ist die Zeit, die das Integrierglied benötigt, um die gleiche Verstärkung wie die P-Verstärkung zu erreichen.

7-35 PID Prozess D-Zeit

Bereich:
0.00 – 10.00 sek *0.00sek

Funktion:

Die PID Differenzierzeit eingeben. Das Differenzierglied reagiert nicht auf eine konstante Abweichung. Es liefert eine Verstärkung nur, wenn sich die Abweichung ändert. Je schneller die Änderung, je größer die D-Verstärkung.

Hinweis: Mit diesen werkseingestellten PID Parametern kann jedes System in Betrieb genommen werden. Es empfiehlt sich allerdings, die Einstellung den tatsächlichen Betriebsbedingungen anzupassen.

Parameter: Sonderfunktionen

Parametergruppe zum Einstellen von Sonderfunktionen.

14-0* IGBT Ansteuerung

Parameter zur Ansteuerung des IGBT Wechselrichters.

14-01 Taktfrequenz

3.5 kHz [5]

14-03 Übermodulation

Auswahl:

Aus [0]

Instruktion

*Ein [1]

Funktion:

Ein [1] bedeutet, dass die volle Ausgangsspannung erzielt werden kann, die maximal 15 % größer als die Netzspannung sein kann.

Aus [0] bedeutet, dass keine Übermodulation der Ausgangsspannung erfolgt.

14-1* Netzausfall

Mit diesem Parameter kann das Verhalten des CD 302 bei Netzausfall definiert werden.

14-12 Netzphasen Unsymmetrie

Auswahl:

Alarm..... [0]

*Warnung [1]

Deaktiviert [2]

Funktion:

Mit diesem Parameter wird das Verhalten bei Erkennen einer Netzphasen-Unsymmetrie definiert:

- *Alarm* [0] zur Abschaltung des CD 302 wählen,
- *Warnung* [1] zur Ausgabe einer Warnung oder
- *Deaktiviert* [2] für keine Aktion wählen.

Längerer Betrieb bei unsymm. Belastung des Gleichrichters kann den Motor zerstören.

14-2* Reset / Initialisierung

Parameter zum Einstellen der automatische Alarmquittierung und zur Initialisierung des Frequenzumrichters (Werkseinstellung der Parameter laden).

14-20 Quittierfunktion

10 x automatische Quittierung [10]

Funktion:

Definiert die Quittierfunktion nach der Abschaltung. Nach dem Quittieren kann der CD 302 neu gestartet werden.

Wenn Sie *Manuell Quittieren* [0] wählen, erfolgt die Quittierung über die [RESET]-Taste oder die Digitaleingänge.

Auswahl von 1 bis 20 automatischen Resets möglich.

Hinweis:

Wird die eingestellte Anzahl automatischer Quittierungen innerhalb von 10 Minuten erreicht, aktiviert der CD 302 *Manuell Quittieren* [0].

Nach einem manuellen Quittieren ist die Parametereinstellung von Par. 14-20 wieder wirksam. Wird die Anzahl automatischer Quittierungen nicht innerhalb von 10 Minuten erreicht, wird der interne Zähler für automatisches Quittieren zurückgesetzt.

Der Motor kann ohne Vorwarnung anlaufen.

14-21 Automatische Quittieren Zeit

Bereich:

0 – 600 sek *30 sek

Funktion:

Dieser Parameter definiert die Wartezeit, die zwischen zwei automatischen Quittierversuchen liegen soll. Dieser Parameter ist aktiv, wenn Par. 14-20 auf automatische Rückstellung gesetzt wird.

14-22 Betriebsart

Auswahl:

*Normal Betrieb [0]

Steuerkartentest [1]

Initialisierung [2]

Funktion:

Mit diesem Parameter kann ein Steuerkartentest ausgeführt oder alle Parameter außer 15-03, 15-04 und 15-05 initialisiert werden. Die gewählte Funktion wird

erst dann ausgeführt, wenn die Netzversorgung des CD 302 aus und wieder eingeschaltet worden ist.

Normal Betrieb [0] ist die Standardeinstellung.

Steuerkartentest [1] ist zu wählen, um die Analog- und Digitalausgänge und die Steuerspannung von +10 V zu überprüfen. Dieser Test erfordert den Anschluss einer Prüfsteckers. Verwenden Sie folgendes Verfahren für den Steuerkartentest:

1. Wählen Sie *Steuerkartentest* [1].
2. Netzspannung unterbrechen und warten bis die Displaybeleuchtung erlischt.
3. Einstellung Schalter S201 (A53) und S202 (A54) = «EIN». / I.
4. Prüfstecker einsetzen (siehe unten).
5. Netzspannung wieder einschalten.
6. Es laufen verschiedene Tests ab.
7. Das Ergebnis wird am LCP angezeigt, und der Frequenzumrichter geht in eine unendliche Schleife.
8. Par. 14-22 wird automatisch auf *Normal Betrieb* zurückgestellt. Nach einem Steuerkartentest sollte erneut die Netzspannung abgeschaltet werden.


Ist der Test OK:

LCP-Anzeige: Steuerkarte OK. Netzversorgung trennen und Prüfstecker ziehen. Die grüne LED auf Steuerkarte leuchtet auf.

Weist der Test Fehler auf:

LCP-Anzeige: E/A-Fehler der Steuerkarte.

Frequenzumrichter oder Steuerkarte ersetzen. Die rote LED auf der Steuerkarte leuchtet. Prüfstecker (folgende Klemmen sind mit einander zu verbinden): 18 - 27 - 32; 19 - 29 - 33; 42 - 53 - 54.



Initialisierung [2] ist zu wählen, um alle Parameterwerte auf die Werkseinstellung zurückzusetzen (ausgenommen Par. 15-03, 15-04 und 15-05.) Beim nächsten Netz-Ein werden automatisch die Werkseinstellungen wieder hergestellt.

Par. 14-22 stellt sich selbst auf *Normal Betrieb* [0] zurück.

14-25 Drehmomentgrenze Verzögerungszeit

Auswahl:

Aus

14-26 Wechselrichterfehler

Auswahl:

0 - 30 sek * 2 sek

Abhängig vom Verdichter, werkseingestellt: nur lesbar.

14-52 Lüftersteuerung

Auswahl:

*Auto [0]

Ein 50% [1]

Ein 75% [2]

Ein 100% [3]

Funktion:

Min. Drehzahl der internen Lüfter auswählen.

Auto [0] wählen, damit der Lüfter nur läuft wenn die interne Temperatur des Frequenzumrichters in einem Bereich von 35 °C bis ca. 55 °C liegt. Der Lüf-

ter wird mit niedriger Drehzahl bei 35 °C und voller Drehzahl bei ca. 55 °C drehen.

Parameter: Smart Logic

Smart Logic Control (SLC) ist im Wesentlichen eine Folge benutzerdefinierter Aktionen (siehe Par. 13-52 [x]), die ausgeführt werden, wenn das zugehörige Ereignis (siehe Par. 13-51 [x]) durch den SLC als WAHR ermittelt wird. Die *Ereignisse* und *Aktionen* sind paarweise geordnet. Wenn also das *Ereignis* [0] erfüllt ist (TRUE(WAHR)), *Aktion* [0] ausgeführt. Danach wird die Bedingung von *Ereignis* [1] ausgewertet, und wenn TRUE (WAHR), wird *Aktion* [1] ausgeführt usw. Das jeweils aktuelle *Ereignis* wird ausgewertet. Ist das *Ereignis* FALSE (FALSCH), wird keine Aktion im SLC ausgeführt. Das bedeutet, wenn der SLC startet, wird zuerst *Ereignis* [0] ausgewertet. Nur wenn *Ereignis* [0] als TRUE (WAHR) ausgewertet wird, führt der SLC *Aktion* [0] aus und beginnt, *Ereignis* [1] auszuwerten. Es ist möglich, bis zu 20 *Ereignisse* und *Aktionen* (1-20) zu programmieren. Wenn das letzte *Ereignis* / die letzte *Aktion* ausgeführt worden ist, beginnt die Sequenz neu bei *Ereignis* [0] / *Aktion* [0].

Der Smart Logic Controller SLC ist bei dem Regelverfahren «ohne Rückführung» nicht aktiv. Beim dem Regelverfahren «PID-Prozess» können folgende Einstellungen vorgenommen werden.

– **Pump-down-Funktion** (mit Druckmessumformer auf Klemme Analogeingang 54)

Einschalttdruck wird in Parameter 13-12.0 eingestellt. (Werkseinstellung 3.000 bar).

Ausschalttdruck wird in Parameter 13-12.1 eingegestellt. (Werkseinstellung 1.000 bar)

– **Schutz vor zu häufigen Starts** in Parameter 13-20.0 (SL Timer) kann die minimale Dauer zwischen zwei Starts vorgegeben werden. (Werkseinstellung 5 Minuten)

– **Ölrückführung** in Parameter 13-20.1 (SL Controller Timer) kann die minimale Laufzeit des Verdichters nach jedem Start vorgegeben werden. (Werkseinstellung 0 Sekunden).

Unter Berücksichtigung der realen Anlagenbedingungen ist ein geeigneter Wert für eine sichere Ölrückführung zu wählen. Eine Mindestlaufzeit von 30 Sekunden wird empfohlen.

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht der relevanten Parameter.

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht der relevanten Parameter.

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht der relevanten Parameter.

Smart Logic starten und stoppen

Starten und stoppen des SLC erfolgt durch Auswahl von *Ein* [1] oder *Aus* [0] in Par. 13-00. Der SLC startet immer im Zustand 0 (Auswertung von *Ereignis* [0]).

Der SLC startet, wenn das Startereignis (definiert in Par 13-01 *SL-Controller Start*) als TRUE (WAHR) ausgewertet wird (vorausgesetzt in Par. 13-00 ist *EIN* [1] ausgewählt). Der SLC stoppt, wenn das Stoppereignis (definiert in Par. 13-02 *SL-Controller Stop*) TRUE (WAHR) ist.

Der SLC startet, wenn das Startereignis (definiert in Par 13-01 *SL-Controller Start*) als TRUE (WAHR) ausgewertet wird (vorausgesetzt in Par. 13-00 ist *EIN* [1] ausgewählt). Der SLC stoppt, wenn das Stoppereignis (definiert in Par. 13-02 *SL-Controller Stop*) TRUE (WAHR) ist.

Der SLC startet, wenn das Startereignis (definiert in Par 13-01 *SL-Controller Start*) als TRUE (WAHR) ausgewertet wird (vorausgesetzt in Par. 13-00 ist *EIN* [1] ausgewählt). Der SLC stoppt, wenn das Stoppereignis (definiert in Par. 13-02 *SL-Controller Stop*) TRUE (WAHR) ist.

13-00 Smart Logic Controller

Option:

*Aus [0]

Ein [1]

Funktion:

Mit [1] wird der Smart Logic Controller gestartet. Mit *Aus* [0] wird der Smart Logic Controller komplett ausgeschaltet.

Schnell-Einstellung des VTZ Compressor Drive

Parameter Nr.	Parameterbeschreibung	Werkseinstellung	Falls erforderlich, wechsel zu	Anmerkung
00-01	Sprache	English		Stellen Sie die gewünschte Sprache ein
01-13	Verdichterauswahl	Vorgebenes Packetmodell		Nur dann erforderlich, wenn ein über-/unterdimensionierter Frequenzumrichter benutzt wird oder bei Kältemittel R134a
03-13	Sollwertvorgabe	Umschaltung Hand/Auto	Wähle «Hand» oder «Auto»	Abhängig davon, wie der Frequenzumrichter verwendet wird.
03-15	Variabler Sollwert 1	Eingang 53	Verwende Analogeingang 53 oder wähle «Deaktiviert»	Wenn der Sollwert über eine externe Referenz vorgegeben wird, ist der Analogeingang 53 zu verwenden. Wird hingegen der Sollwert lokal über das Display (Parameter 03-10) vorgegeben, ist der Parameter auf «deaktiviert» zu setzen.
05-10	Klemme 18	Start		Start und Stopp des Verdichters wird über die Klemme 18 freigegeben.
05-12	Klemme 27	Motorfreilauf invers		Stopp-Funktion ist in die Sicherheitskette der Anlage eingebunden. (Hoch-, Niederdruckschalter etc. ...)
06-10	Klemme 53 Min. Spannung	0		Parameter der min. Spannung des Analogeingangs. (Klemme 53)
06-11	Klemme 53 Max. Spannung	10		Parameter der max. Spannung des Analogeingangs. (Klemme 53)
0-20	Display	Frequenz		
0-21	Display	Amp		
0-22	Display	Feedback [unit]		
0-23	Display	Drehzahl [UPM]		
0-24	Display	AI 53		
5-40	Relaisfunktion	Keine Funktion		Zwei Relais individuell verwendbar. (Alarmfunktion)
14-20	Quittierfunktion	Automatisch x 10		Wird innerhalb von 10 Minuten die Anzahl der vorgegebenen automatischen Resets erreicht, geht der CD 302 in den manuellen Reset.
14-21	Auto. Quittieren Zeit	30 Sek.		Wartezeit zwischen zwei automatischen Resets

Instruktion
PID Closed Loop menu for VTZ Compressor Drive

Parameter Nr.	Par. Beschreibung	Vorgabe	Für PID, wechsel zu	Bemerkung
01-00	Regelverfahren	Ohne Rückführung	PID Prozess	Erlaubt die Regelung eines Prozess-Sollwertes – Temperatur oder Druck. In der Regel wird der Saugdruck als Führungsgröße für die Frequenzregelung des Verdichters verwendet.
03-01	Soll-/Istwerteinheit	U/min	bar oder psi	Der aktuelle Saugdruck kann im LCP-Display in der gewünschten Einheit angezeigt werden.
03-02	Minimaler Sollwert	2100 U/min		Voreinstellung für den minimalen Sollwert
03-03	Maximaler Sollwert	5400 U/min		Voreinstellung für den maximalen Sollwert
03-10	Festsollwert	0	x %	Festsollwert für die Regelung in % von den Parametern 03-02 und 03-03.
03-13	Sollwertvorgabe	Umschalt. Hand / Auto	«Ort» oder «Fern»	Legt fest von wo aus der CD 302 gesteuert wird. Für eine manuelle Sollwertvorgabe am LCP-Display wähle «Ort». Um einen externen Sollwert vorzugeben, wähle «Fern». Für die Funktion der Smart Logic muss am LCP «Auto On» gewählt sein.
03-15	Variabler Sollwert 1	Analogeingang 53	«Analogeingang 53» oder «Deaktiviert»	«Analogeingang 53» ist zu wählen, wenn der Sollwert für die PID Regelung extern vorgeben wird. Deaktiviert ist zu wählen, wenn der Sollwert manuell am LCP-Display vorgegeben wird.
06-10	Klemme 53 Min. Spannung	0	Keine Änderung	Minimale Wert der Spannung des externen Referenzsignals. Nur erforderlich, wenn in «3-15» der Analogeingang 53 aktiviert ist.
06-11	Klemme 53 Max. Spannung	10	Keine Änderung	Maximaler Wert der Spannung des externen Referenzsignals. Nur erforderlich, wenn in «3-15» der Analogeingang 53 aktiviert ist.
06-14	Klemme 53 Min. Soll/Ist-Wert	2100	z. B. 1 [bar]	Nur erforderlich, wenn in «3-15» der Analogeingang 53 aktiviert ist
06-15	Klemme 53 Max. Soll/Ist-Wert	5400	z. B. 5 [bar]	Nur erforderlich, wenn in «3-15» der Analogeingang 53 aktiviert ist.
06-20	Klemme 54 Min. Spannung	1	Minimale Spannung in V des Druckmessumformers	Abhängig von Ausgangssignal des verwendeten Druckmessumformers. Normalerweise keine Einstellung erforderlich.
06-21	Klemme 54 Max. Spannung	5	Maximale Spannung in V des Druckmessumformers	Abhängig von Ausgangssignal des verwendeten Druckmessumformers. Normalerweise keine Einstellung erforderlich.
06-22	Klemme 54 Min. Strom (nur sichtbar, wenn auf I geschaltet ist)	4	Minimaler Strom in mA des Druckmessumformers	Abhängig von Ausgangssignal des verwendeten Druckmessumformers. Normalerweise keine Einstellung erforderlich.
06-23	Klemme 54 Max. Strom (nur sichtbar, wenn auf I geschaltet ist)	20	Maximaler Strom in mA des Druckmessumformers	Abhängig von Ausgangssignal des verwendeten Druckmessumformers. Normalerweise keine Einstellung erforderlich.
06-24	Klemme 54 Skal. Min./Soll-/Istwert	-1	Wert entsprechend des Druckmessumformers	Minimaler Wert des Messbereichs des Druckmessumformers in bar.
06-25	Klemme 54 Skal. Max./Soll-/Istwert	9	Wert entsprechend des Druckmessumformers	Maximaler Wert des Messbereichs des Druckmessumformers in bar.er
07-20	PID Prozess Istwert	Analogeingang 54	Wenn der Analogeingang 54 für den Druckmessumformer verwendet wird, ist keine Änderung erforderlich.	Auswahl des Signaleingangs für die PID-Prozess-Regelung.
07-33	PID Prozess P-Verstärker	2	Anpassung an das System möglich	Verstärkungsfaktor der PID-Regelung. Werkseinstellung ist passend für die üblichen Systeme mit Saugdruckregelung.
07-34	PID Prozess I-Zeit (sek)	9	Anpassung an das System möglich	Integrationszeit der PID-Regelung. Werkseinstellung ist passende für die üblichen Systeme mit Saugdruckregelung.
SLC	Pump-Down- & Laufzeitkontrolle	Optional		Nur aktive in Parameter «13-00» auf «Ein»
13-00	Smart Logic Controller Ein/Aus	Aus		Auf [Ein] setzen, wenn Pump-Down-Funktion & eine Laufzeitkontrolle der Verdichter gewünscht ist.
13-12.0	Vergleicher 0 (= Einschalt- druck in bar)	3	Wähle den gewünschten Einschalt- druck	Druckschalterfunktion
13-12.1	Vergleicher 1 (= Ausschalt- druck in bar)	1	Wähle den gewünschten Ausschalt- druck	Druckschalterfunktion
13-20.0	Timer 0 (Zeit zwischen zwei Starts in min)	5	Wähle die gewünschte Zeit zwischen zwei auf einander- folgenden Verdichterstarts	Schutz vor zu häufigen Starts, 5 Minuten = max. 12 Starts pro Stunde zulässig
13-20.1	Timer 1 (Mindest-Verdichter- laufzeit in min)	0	Vorgabe einer Mindestlaufzeit	Mindestlaufzeit des Verdichters

Werkseinstellung für allgemeine Parameter

Parameter Beschreibung	Parameter-nr.	Kunden-zugriff	Gemeinsame Parameter für alle Verdichter
Sprache	0-01	lesen/schreiben	English
Motordrehzahl Einheit	0-02	lesen/schreiben	UPM
Ländereinstellungen	0-03	lesen/schreiben	International
Activer Satz	0-10	lesen	set-up 1
Programm Satz	0-11	lesen/schreiben	active setup
Displayzeile 1.1	0-20	lesen/schreiben	Frequenz
Displayzeile 1.2	0-21	lesen/schreiben	Motorstrom
Displayzeile 1.3	0-22	lesen/schreiben	Analogeingang 53
Displayzeile 2	0-23	lesen/schreiben	Drehzahl [UPM]
Displayzeile 3	0-24	lesen/schreiben	Sollwert %
Regelverfahren	1-00	lesen/schreiben	Ohne Rückführung
Steuerprinzip	1-01	lesen	Fluxvektor ohne Geber
Drehmomentverhalten der Last	1-03	lesen	Konst. Drehmoment
Hand/Ort Betrieb Konfiguration	1-05	lesen	Wie Par. 1-00
Motorart	1-10	lesen	Asynchron
Motornennfrequenz (Hz)	1-23	lesen	90 Hz
Automatische Motoranpassung	1-29	lesen	Off
Motorpolzahl	1-39	lesen	2
Schlupausgleich	1-62	lesen	0%
Startfunktion	1-72	lesen	Vcc+/Flux clockwise
Motorfangschaltung	1-73	lesen	Disabled
Starting frequency	1-75	lesen	wie Par.1-74 in Hz
Startstrom	1-76	lesen	0,00 A
Hohes Startmoment Max Drehz. [UPM]	1-77	lesen	wie P4-11
Stoppfunktion	1-80	lesen	Coast
Therm. Motorschutz	1-90	lesen/schreiben	Nein
Motor External Fan	1-91	lesen/schreiben	Nein
Thermistoranschluss	1-93	lesen/schreiben	Nein
Motor Drehrichtung	4-10	lesen	Im Uhrzeigersinn
Sollwertbereich	3-00	lesen/schreiben	Min - Max
Soll-/Istwert-Einheit	3-01	lesen/schreiben	UPM
Festsollwert	3-10	lesen/schreiben	0
Sollwertvorgabe	3-13	lesen/schreiben	Umschalt. Hand/Auto
Variabler Sollwert 1	3-15	lesen/schreiben	Eingang 53
Variabler Sollwert 2	3-16	lesen/schreiben	Keine Funktion
Variabler Sollwert 3	3-17	lesen/schreiben	Keine Funktion
Relative Skalierungssollw. Ressource	3-18	lesen/schreiben	Keine Funktion
Rampenzeit auf (sek)	3-41	lesen/schreiben	9
Klemme 18 - Digitaleingang	5-10	lesen/schreiben	Start
Klemme 19 - Digitaleingang	5-11	lesen/schreiben	Kein Betrieb
Klemme 27 - Digitaleingang	5-12	lesen/schreiben	Coast inverse
Klemme 29 - Digitaleingang	5-13	lesen/schreiben	Kein Betrieb
Klemme 32 - Digitaleingang	5-14	lesen/schreiben	Keine Betrieb
Klemme 33 - Digitaleingang	5-15	lesen/schreiben	Kein Betrieb
Klemme 53 Min. Spannung	6-10	lesen/schreiben	0
Klemme 53 Max. Spannung	6-11	lesen/schreiben	10
Klemme 53 Low Min. Strom (mA)	6-12	lesen/schreiben	4
Klemme 53 Max. Strom (mA)	6-13	lesen/schreiben	20
Klemme 54 Min. Spannung	6-20	lesen/schreiben	1
Klemme 54 Max. Spannung	6-21	lesen/schreiben	5
Klemme 54 Min. Strom (mA)	6-22	lesen/schreiben	4
Klemme 54 Max. Strom (mA)	6-23	lesen/schreiben	20
Klemme 54 Skal. Min.-Soll/Istwert	6-24	lesen/schreiben	-1
Klemme 54 Skal. Max.-Soll/Istwert	6-25	lesen/schreiben	12
Drehzahlregler	7-00	lesen	Motor Feedb. P1-02
Drehzahlregler P-Verstärkung	7-02	lesen	0,005
Drehzahlregler I-Zeit (ms)	7-03	lesen	200
Drehzahlregler D-Verstärk./Grenze	7-05	lesen	AUS
PID-Prozess Istwert 1	7-20	lesen/schreiben	Analogeingang 54
Auswahl ormal-/Invers-Regelung	7-30	lesen/schreiben	Inverse

Parameter Beschreibung	Parameter-nr.	Kunden-zugriff	Gemeinsame Parameter für alle Verdichter
PID Prozess Anti Windup	7-31	lesen/schreiben	EIN
PID Prozess Reglerstart bei	7-32	lesen/schreiben	3000
PID Prozess P-Verstärkung	7-33	lesen/schreiben	2
PID Prozess I-Zeit (s)	7-34	lesen/schreiben	9
PID Prozess D-Zeit	7-35	lesen/schreiben	Off
Taktfrequenz	14-01	lesen/schreiben	4kHz
Übermodulation	14-03	lesen/schreiben	On
Netzphasen-Unsymmetrie	14-12	lesen/schreiben	Warnung
Quittierfunktion	14-20	lesen/schreiben	Auto. Quittieren x 10
Automat. Quittieren Zeit (s)	14-21	lesen/schreiben	30
Betriebsart	14-22	lesen/schreiben	Normalbetrieb
Drehm. grenze Verzögerungszeit	14-25	lesen	Aus
Verzögerung bei Wechselrichterfehler	14-26	lesen	2
Lüftersteuerung	14-52	lesen/schreiben	Auto
SL Controller Mode	1300	lesen/schreiben	Aus
Start Ereignis	1301	lesen/schreiben	Startbefehl
Stop Ereignis	1302	lesen/schreiben	FALSE
Vergleicher	1310.0	lesen/schreiben	Rückmeldung [Einheit]
Vergleicher	1310.1	lesen/schreiben	Rückmeldung [Einheit]
Vergleicher	1311.0	lesen/schreiben	>
Vergleicher	1311.1	lesen/schreiben	<
Vergleicherwert	1312.0	lesen/schreiben	3.000
Vergleicherwert	1312.1	lesen/schreiben	1.000
SL Controller Timer	1320.0	lesen/schreiben	00:05:00.000
SL Controller Timer	1320.1	lesen/schreiben	00:00:00.000
Logikregel Boolean 1	1340.0	lesen/schreiben	Digitaleingang DI18
Logikregel Boolean 1	1340.1	lesen/schreiben	Komparator 1
Logikregel Operator 1	1341.0	lesen/schreiben	AND
Logikregel Operator 1	1341.1	lesen/schreiben	ODER NICHT
Logikregel Boolean 2	1342.0	lesen/schreiben	Komparator 0
Logikregel Boolean 2	1342.1	lesen/schreiben	Digitaleingang DI18
Logikregel Operator 2	1343.0	lesen/schreiben	UND
Logikregel Operator 2	1343.1	lesen/schreiben	GESPERRT
Logikregel Boolean 3	1344.0	lesen/schreiben	Startbefehl
Logikregel Boolean 3	1344.1	lesen/schreiben	FALSE (FALSCH)
SL Controller Ereignis	1351.0	lesen/schreiben	VRAI
SL Controller Ereignis	1351.1	lesen/schreiben	Logik-Regel 0
SL Controller Ereignis	1351.2	lesen/schreiben	TRUE (WAHR)
SL Controller Ereignis	1351.3	lesen/schreiben	TRUE (WAHR)
SL Controller Ereignis	1351.4	lesen/schreiben	SL Time-out 1
SL Controller Ereignis	1351.5	lesen/schreiben	Logikregel 1
SL Controller Ereignis	1351.6	lesen/schreiben	SL Time-out 0
SL Controller Aktion	1352.0	lesen/schreiben	Stop
SL Controller Aktion	1352.1	lesen/schreiben	Start timer 0
SL Controller Aktion	1352.2	lesen/schreiben	Start timer 1
SL Controller Aktion	1352.3	lesen/schreiben	Run
SL Controller Aktion	1352.4	lesen/schreiben	Keine Aktion
SL Controller Aktion	1352.5	lesen/schreiben	Stopp
SL Controller Aktion	1352.6	lesen/schreiben	Keine Aktion

Instruktion
Spezifische Verdichter-Parameter für Code G R404A/R407C

			CD 302 4 kW	CD 302 5,5 kW	CD 302 7,5 kW	CD 302 11 kW	CD 302 15 kW	CD 302 18,5 kW	CD 302 22 kW
Parameter Bezeichnung	Param. Nr.	Kunden- zugriff	VTZ038-G	VTZ054-G	VTZ086-G	VTZ121-G	VTZ171-G	VTZ215-G	VTZ242-G
Drehmoment	1-04	lesen	Hohes Drehmoment	Hohes Drehmoment	Hohes Drehmoment	Übliches Drehmoment	Übliches Drehmoment	Übliches Drehmoment	Übliches Drehmoment
Verdichterauswahl	1-13	lesen/ schreiben	VTZ038- R404A/407C	VTZ054 R404A/407C	VTZ086 R404A/407C	VTZ121 R404A/407C	VTZ171 R404A/407C	VTZ215 R404A/407C	VTZ242 R404A/407C
Motornennleistung (kW)	1-20	lesen	3,59	4,95	7,8	11,66	16	21,3	23,56
Motornennspannung (V)	1-22	lesen	414 V	414 V	414 V	414 V	414 V	414 V	414 V
Motornennstrom (A)	1-24	lesen	7,35	12	16	25,1	30,5	40,8	45,9
Motornendrehzahl (UPM)	1-25	lesen	5290	5290	5290	5290	5290	5290	5290
Statorwiderstand Rs (Ohm)	1-30	lesen	1,684	1,039	0,685	0,294	0,337	0,236	0,186
Rotorwiderstand Rrot (Ohm)	1-31	lesen	1,477	1,029	0,656	0,410	0,456	0,309	0,278
Statorstreureaktanz (Ohm)	1-33	lesen	4,01	3,31	1,08	0,580	0,6	0,39	0,36
Rotorstreureaktanz (Ohm)	1-34	lesen	1,520	1,250	1,080	0,580	0,6	0,39	0,36
Hauptreaktanz (Ohm)	1-35	lesen	107,70	50,04	28,7	17,190	19,61	11,5	15,23
Eisenverlustwiderstand (Rfe)	1-36	lesen	5044	1090	501,3	320,9	143,700	271,600	283,400
Min. Strom bei niedr. Drehzahl	1-66	lesen/ schreiben	125 %	125 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Min. Massenträgheit	1-68	lesen	0,0011	0,0014	0,0028	0,0039	0,0066	0,0083	0,00987
Max. Massenträgheit	1-69	lesen	0,0033	0,0068	0,009	0,012	0,02	0,025	0,03
Startverzögerung	1-71	lesen	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
Startdrehzahl	1-74	lesen	90 UPM	90 UPM	-90 UPM	-90 UPM	90 UPM	90 UPM	90 UPM
Ein.-Drehzahl für Stoppfunktion (UPM)	1-81	lesen	1800	1800	1500	1500	1500	1500	1500
Min. Sollwert	3-02	lesen/ schreiben	2100	2100	1800	1800	1800	1800	1800
Max. Sollwert	3-03	lesen/ schreiben	5400	5400	5400	5100	5400	5400	5100
Rampenzeit Ab 1(sek)	3-42	lesen/ schreiben	0,3	0,3	0,3	0,3	1	1	1
Rampenzeit Start	3-82	lesen	0,54	0,54	0,54	0,54	1,26	1,26	1,26
Min. Motordrehzahl (UPM)	4-11	lesen	2100	2100	1800	1800	1800	1800	1800
Min. Motordrehzahl (Hz)	4-12	lesen	34,2	34,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
Max. Motordrehzahl (UPM)	4-13	lesen	5400	5400	5400	5100	5400	5400	5100
Max. Motordrehzahl (Hz)	4-14	lesen	90,8	90,8	90,8	85,8	90,8	90,8	85,8
Momentengrenze motorisch (%)	4-16	lesen	133 %	190 %	160 %	160 %	160 %	160 %	160 %
Betriebsstromgrenze (%)	4-18	lesen/ schreiben	110 %	108 %	100 %	110 %	110 %	110 %	110 %
Max. Ausgangsfrequenz (Hz)	4-19	lesen	95	95	95	90	95	95	90
Warnung Strom hoch (A)	4-51	lesen/ schreiben	wie p1-24	wie p1-24	wie p1-24	wie p1-24	wie p1-24	wie p1-24	wie p1-24
Warnung Drehzahl niedrig (UPM)	4-52	lesen/ schreiben	wie p4-11	wie p4-11	wie p4-11	wie p4-11	wie p4-11	wie p4-11	wie p4-11
Warnung Drehzahl hoch (UPM)	4-53	lesen/ schreiben	wie p4-13	wie p4-13	wie p4-13	wie p4-13	wie p4-13	wie p4-13	wie p4-13
Klemme 53 Skal. Min. Soll/Istwert	6-14	lesen/ schreiben	wie p3-02 (nicht ver- knüpft)	wie p3-02 (nicht ver- knüpft)	wie p3-02 (nicht ver- knüpft)	wie p3-02 (nicht ver- knüpft)	wie p3-02 (nicht ver- knüpft)	wie p3-02 (nicht ver- knüpft)	wie p3-02 (nicht ver- knüpft)
Klemme 53 Skal. Max.Soll/Istwert	6-15	lesen/ schreiben	wie p3-03 (nicht verknüpft)	wie p3-03 (nicht verknüpft)	wie p3-03 (nicht ver- knüpft)	wie p3-03 (nicht ver- knüpft)	wie p3-03 (nicht ver- knüpft)	wie p3-03 (nicht ver- knüpft)	wie p3-03 (nicht ver- knüpft)

Spezifische Verdichter-Parameter für Code J R404A/R407C

Parameter Bezeichnung	Param. Nr.	Kunden-zugriff	CD 302	3,7	CD 302	5,5k	CD 302	7,5k	CD 302	11
			kW		W		W	kW		
			VTZ038-J 200V		VTZ054-J 200V		VTZ086-J 200V		VTZ121-J 200V	
Drehmoment	1-04	lesen	Hohes Drehmoment		Hohes Drehmoment		Hohes Drehmoment		Übliches Drehmoment	
Verdichterauswahl	1-13	lesen/schreiben	VTZ038-R404A/407C		VTZ054-R404A/407C		VTZ086-R404A/407C		VTZ121-R404A/407C	
Motornennleistung (kW)	1-20	lesen	3,59		5		7,8		12,5	
Motornennspannung (V)	1-22	lesen	205 V		205 V		205 V		205 V	
Motornennstrom (A)	1-24	lesen	13,5		20		32,5		50	
Motornendrehzahl (UPM)	1-25	lesen	5290		5290		5200		5200	
Statorwiderstand Rs (Ohm)	1-30	lesen	0,31		0,215		0,158		0,095	
Rotorwiderstand Rrot (Ohm)	1-31	lesen	0,434		0,343		0,150		0,088	
Statorstreureaktanz (Ohm)	1-33	lesen	0,66		0,48		0,255		0,162	
Rotorstreureaktanz (Ohm)	1-34	lesen	0,331		0,240		0,255		0,162	
Hauptreaktanz (Ohm)	1-35	lesen	19,97		17,484		6,665		7,775	
Eisenverlustwiderstand (Rfe)	1-36	lesen	504,4		110,00		60		65,7	
Min. Strom bei niedriger Drehzahl	1-66	lesen/schreiben	110 %		100 %		100 %		100 %	
Min. Massenträgheit	1-68	lesen	0,0011		0,0014		0,0028		0,0039	
Max. Massenträgheit	1-69	lesen	0,0033		0,0068		0,009		0,012	
Startverzögerung	1-71	lesen	0,5		0,5		0,5		0,5	
Startdrehzahl	1-74	lesen	90 UPM		90 UPM		-90 UPM		-90 UPM	
Ein. Drehzahl für Stoppfunktion (UPM)	1-81	lesen	1800		1800		1500		1500	
Min Sollwert	3-02	lesen/schreiben	2100		2100		1800		1800	
Max Sollwert	3-03	lesen/schreiben	5400		5400		5400		5100	
Rampenzeit Ab 1 (sek)	3-42	lesen/schreiben	0,3		0,3		0,3		0,3	
Rampenzeit Start	3-82	lesen	0,54		0,54		0,54		0,54	
Min. Motordrehzahl (UPM)	4-11	lesen	2100		2100		1800		1800	
Min. Motordrehzahl (Hz)	4-12	lesen	34,2		34,2		29,2		29,2	
Max. Motordrehzahl (UPM)	4-13	lesen	5400		5400		5400		5100	
Max. Motordrehzahl (Hz)	4-14	lesen	90,8		90,8		90,8		85,8	
Momentengrenze motorisch (%)	4-16	lesen	133 %		190 %		160 %		160 %	
Betriebsstromgrenze (%)	4-18	lesen/schreiben	110 %		110 %		110 %		110 %	
Max. Ausgangsfrequenz (Hz)	4-19	lesen	95		95		95		90	
Warnung Strom hoch (A)	4-51	lesen/schreiben	wie p1-24		wie p1-24		wie p1-24		wie p1-24	
Warnung Drehzahl niedrig (UPM)	4-52	lesen/schreiben	wie p4-11		wie p4-11		wie p4-11		wie p4-11	
Warnung Drehzahl hoch (UPM)	4-53	lesen/schreiben	wie p4-13		wie p4-13		wie p4-13		wie p4-13	
Klemme 53 Skal. min.Soll/Istwert	6-14	lesen/schreiben	wie p3-02 (nicht verknüpft)		wie p3-02 (nicht verknüpft)		wie p3-02 (nicht verknüpft)		wie p3-02 (nicht verknüpft)	
Klemme 53 Skal. Max.Soll/Istwert	6-15	lesen/schreiben	wie p3-03 (nicht verknüpft)		wie p3-03 (nicht verknüpft)		wie p3-03 (nicht verknüpft)		wie p3-03 (nicht verknüpft)	

Instruktion
Spezifische Verdichter-Parameter für Code G R134a

Parameter Bezeichnung	Param. Nr.	Kunden-zugriff	CD 302	CD 302	CD 302	CD 302	CD 302	CD 302	CD 302
			4 kW	5.5 kW	5,5 kW	11 kW	11 kW	15 kW	15 kW
			VTZ038-G	VTZ054-G	VTZ086-G	VTZ121-G	VTZ171-G	VTZ215-G	VTZ242-G
Drehmoment	1-04	lesen	Hohes Drehmoment	Hohes Drehmoment	Hohes Drehmoment	Übliches Drehmoment	Übliches Drehmoment	Übliches Drehmoment	Übliches Drehmoment
Verdichterauswahl	1-13	lesen/schreiben	VTZ038-R134a	VTZ054-R134a	VTZ086-R134a	VTZ121-R134a	VTZ171-R134a	VTZ215-R134a	VTZ242-R134a
Motornennleistung (kW)	1-20	lesen	3,59	4,95	7,80	11,66	16,00	21,30	23,56
Motornennspannung (V)	1-22	lesen	414 V	414 V	414 V	414 V	414 V	414 V	414 V
Motornennstrom (A)	1-24	lesen	7,35	12	16	25,1	30,5	40,8	45,9
Motornendrehzahl (UPM)	1-25	lesen	5290	5290	5290	5290	5290	5290	5290
Statorwiderstand Rs (Ohm)	1-30	lesen	1,684	1,039	0,685	0,294	0,337	0,236	0,186
Rotorwiderstand Rrot (Ohm)	1-31	lesen	1,477	1,029	0,656	0,410	0,456	0,309	0,278
Statorstreureaktanz (Ohm)	1-33	lesen	4,01	3,31	1,08	0,580	0,6	0,39	0,36
Rotorstreureaktanz (Ohm)	1-34	lesen	1,520	1,250	1,080	0,580	0,6	0,39	0,36
Hauptreaktanz (Ohm)	1-35	lesen	107,70	50,04	28,7	17,190	19,61	11,5	15,23
Eisenverlustwiderstand (Rfe)	1-36	lesen	5044	1090	501,3	320,9	143,700	271,600	283,400
Min. Strom bei niedriger Drehzahl	1-66	lesen/schreiben	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Min. Massenträgheit	1-68	lesen	0,0011	0,0014	0,0028	0,0039	0,0066	0,0083	0,00987
Max. Massenträgheit	1-69	lesen	0,0033	0,0068	0,009	0,012	0,02	0,025	0,03
Startverzögerung	1-71	lesen	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0
Startdrehzahl	1-74	lesen	90 UPM	90 UPM	-90 UPM	-90 UPM	90 UPM	90 UPM	90 UPM
Ein. Drehzahl für Stoppfunktion (UPM)	1-81	lesen	1800	1800	1500	1500	1500	1500	1500
Min. Sollwert	3-02	lesen/schreiben	2100	2100	1800	1800	1800	1800	1800
Max. Sollwert	3-03	lesen/schreiben	5400	5400	5400	5100	5400	5400	5100
Rampenzeit Ab 1(sek)	3-42	lesen/schreiben	0,3	0,3	0,3	0,3	1	1	1
Rampenzeit Start	3-82	lesen	0,54	0,54	0,54	0,54	1,26	1,26	1,26
Min. Motordrehzahl (UPM)	4-11	lesen	2100	2100	1800	1800	1800	1800	1800
Min. Motordrehzahl (Hz)	4-12	lesen	34,2	34,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
Max. Motordrehzahl (UPM)	4-13	lesen	5400	5400	5400	5100	5400	5400	5100
Max. Motordrehzahl (Hz)	4-14	lesen	90,8	90,8	90,8	85,8	90,8	90,8	85,8
Momentengrenze motorisch (%)	4-16	lesen	133 %	190 %	160 %	160 %	160 %	160 %	160 %
Betriebsstromgrenze (%)	4-18	lesen/schreiben	82 %	73 %	80 %	80 %	80 %	85 %	110 %
Max. Ausgangsfrequenz (Hz)	4-19	lesen	95	95	95	90	95	95	90
Warnung Strom hoch (A)	4-51	lesen/schreiben	wie p1-24	wie p1-24	wie p1-24	wie p1-24	wie p1-24	wie p1-24	wie p1-24
Warnung Drehzahl niedrig (UPM)	4-52	lesen/schreiben	wie p4-11	wie p4-11	wie p4-11	wie p4-11	wie p4-11	wie p4-11	wie p4-11
Warnung Drehzahl hoch (UPM)	4-53	lesen/schreiben	wie p4-13	wie p4-13	wie p4-13	wie p4-13	wie p4-13	wie p4-13	wie p4-13
Klemme 53 Skal. Min.Soll/Istwert	6-14	lesen/schreiben	wie p3-02 (nicht verknüpft)	wie p3-02 (nicht verknüpft)	wie p3-02 (nicht verknüpft)	wie p3-02 (nicht verknüpft)	wie p3-02 (nicht verknüpft)	wie p3-02 (nicht verknüpft)	wie p3-02 (nicht verknüpft)
Klemme 53 Skal. Max.Soll/Istwert	6-15	lesen/schreiben	wie p3-03 (nicht verknüpft)	wie p3-03 (nicht verknüpft)	wie p3-03 (nicht verknüpft)	wie p3-03 (nicht verknüpft)	wie p3-03 (nicht verknüpft)	wie p3-03 (nicht verknüpft)	wie p3-03 (nicht verknüpft)

Betriebsanleitung

Typ CBG-30AV, CBG-50AV

Sensor-Regelmodul für die Kältetechnik

Inhaltsübersicht

Kapitel	Seite
Anwendung	1
Bedeutung der Betriebsanleitung	1
Haftungsausschluss	1
Sicherheitshinweise	2
Bestimmungsgemäße Verwendung	2
Symbolerklärung	2
Ihre erforderlichen Kenntnisse	3
Funktion	3
Wartung	3
Lagerung, Entsorgung	3
Montage	3
Elektrischer Anschluss	5
Einstellung	6
Funktionsprüfung / Störungsbeseitigung	6
Technische Daten	7
Anschlussplan / Maßblatt [mm]	8
Herstellerhinweis	8

Anwendung

Für die druckabhängige Regelung von Ventilatoren in Verflüssigern.

Der gemessene Kältemitteldruck (Istwert) wird mit dem eingestellten Sollwert verglichen und daraus die Stellgröße bestimmt. Über den geregelten 0 - 10 V Ausgang kann z. B. ein EC-Ventilator oder ein Drehzahlsteller für Ventilatoren angesteuert werden.

Bedeutung der Betriebsanleitung

Lesen Sie vor Installation und Inbetriebnahme sorgfältig diese Betriebsanleitung, um einen korrekten Gebrauch sicherzustellen!

Wir weisen darauf hin, dass diese Betriebsanleitung nur gerätebezogen und keinesfalls für die komplette Anlage gilt!

Die vorliegende Betriebsanleitung dient zum sicherheitsgerechten Arbeiten an und mit dem genannten Gerät. Sie enthält Sicherheitshinweise, die beachtet werden müssen, sowie Informationen, die für einen störungsfreien Betrieb des Gerätes notwendig sind.

Die Betriebsanleitung ist am Gerät aufzubewahren. Es muss gewährleistet sein, dass alle Personen, die Tätigkeiten am Gerät auszuführen haben, die Betriebsanleitung jederzeit einsehen können.

Die Betriebsanleitung ist für weitere Verwendung aufzubewahren und muss an jeden nachfolgenden Besitzer, Benutzer oder Endkunden weitergegeben werden.

Haftungsausschluss

Änderungen der Konstruktion und technischen Daten behalten wir uns im Interesse der Weiterentwicklung vor. Aus den Angaben, Abbildungen bzw. Zeichnungen und Beschreibungen können deshalb keine Ansprüche hergeleitet werden. Der Irrtum ist vorbehalten.

Wir haften nicht für Schäden aufgrund von Fehlgebrauch, sachwidriger Verwendung, unsachgemäßer Verwendung oder als Folge von nicht autorisierten Reparaturen bzw. Veränderungen.

Operating Instructions

Type CBG-30AV, CBG-50AV

Sensor control module for refrigeration technology

Contents

Chapter	Page
Application	1
Structure of the operating instructions	1
Exclusion of liability	1
Safety instructions	2
Intended use	2
Explanations of symbols	2
Knowledge required	3
Function	3
Maintenance	3
Storage, disposal	3
Mounting	3
Electrical connection	5
Setting	6
Functional check / trouble shooting	6
Technical data	7
Connection diagram / Dimensions [mm]	8
Manufacturer reference	8

Application

For pressure depending control of fans in condensers.

The actual measured refrigeration pressure is compared with the nominal value that has been set and the controlled value is deduced from this. Controlled 0 - 10 V output e.g. for activating an EC-fan or a speed controller for fans.

Structure of the operating instructions

Before installation and start-up, read this manual carefully to ensure correct use!

We emphasize that these operating instructions apply to specific units only, and are in no way valid for the complete system!

Use these operating instructions to work safely with and on the device. They contain safety instructions that must be complied with as well as information that is required for failure-free operation of the device.

Keep these operating instructions together with the device. It must be ensured that all persons that are to work on the device can refer to the operating instructions at any time. Keep the operating instructions for continued use. They must be passed-on to all successive owners, users and final customers.

Exclusion of liability

To allow for future developments, construction methods and technical data given are subject to alteration. We do not accept any liability for possible errors or omissions in the information contained in data, illustrations or drawings provided.

We accept no liability for damage caused by misuse, incorrect use, improper use or as a consequence of unauthorized repairs or modifications.



Sicherheitshinweise

- Beachten Sie bitte unbedingt, bei Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieser Geräte die entsprechenden nationalen Sicherheitsvorschriften (z. B. EN 837-2 Auswahl- und Einbauempfehlungen für Druckmessgeräte).
- Bei Nichtbeachten der entsprechenden Vorschriften können schwere Körperverletzungen und / oder Sachschäden auftreten.
- Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf an diesen Geräten arbeiten.
- Die tatsächliche maximale Oberflächentemperatur ist nicht von diesen Geräten selbst abhängig, sondern hauptsächlich von der jeweiligen Messstofftemperatur! Bei gasförmigen Stoffen kann sich die Temperatur durch Kompressionswärme erhöhen. In solchen Fällen muss ggf. die Geschwindigkeit der Änderung des Drucks gedrosselt bzw. die zulässige Messstofftemperatur reduziert werden.
- Wählen Sie das richtige Gerät hinsichtlich Messbereich, Ausführung und spezifischen Messbedingungen vor Montage oder Inbetriebnahme.
- Halten Sie die entsprechenden landesspezifischen Vorschriften ein (z. B.: EN 50178) und beachten Sie bei speziellen Anwendungen die geltenden Normen und Richtlinien (z. B. bei gefährlichen Messstoffen wie Acetylen, brennbaren oder giftigen Stoffen sowie bei Kälteanlagen und Kompressoren). **Wenn Sie die entsprechenden Vorschriften nicht beachten, können schwere Körperverletzungen und Sachschäden entstehen!**
- **Öffnen Sie Anschlüsse nur im drucklosen Zustand!**
- Betreiben Sie das Gerät immer innerhalb des Überlastgrenzbereiches!
- Beachten Sie die Betriebsparameter gemäß den "Technische Daten".
- Unterlassen Sie unzulässige Eingriffe und Änderungen am Gerät, welche nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind.
- Setzen Sie das Gerät außer Betrieb und schützen Sie es gegen versehentliche Inbetriebnahme, wenn Sie Störungen nicht beseitigen können.
- **Ergreifen Sie Vorsichtsmaßnahmen für Messstoffreste in ausgebauten Geräten. Messstoffreste können zur Gefährdung von Menschen, Umwelt und Einrichtung führen!**
- Lassen Sie Reparaturen nur vom Hersteller durchführen.



Safety instructions

- The appropriate national safety regulations (e.g. EN 837-2 Selection and installation recommendations for pressure gauges) must be observed when installing, commissioning and operating these devices.
- Serious injuries and / or damage may occur should the appropriate regulations not be observed.
- Only appropriately qualified personnel should work on these instruments.
- The effective maximum surface temperature is not dependant upon the device, but mainly on the temperature of the respective pressure medium! In the case of gaseous substances, the temperature may increase due to compression warming. In these cases it may be necessary to throttle the rate of change of pressure or reduce the permissible temperature of the pressure medium.
- Select the appropriate device with regard to scale range, performance and specific measurement conditions prior to installing and starting the instrument.
- Observe the relevant national regulations (e.g.: EN 50178) and observe the applicable standards and directives for special applications (e.g. with dangerous media such as acetylene, flammable gases or liquids and toxic gases or liquids and with refrigeration plants or compressors). **If you do not observe the appropriate regulations, serious injuries and/or damage can occur!**
- **Open pressure connections only after the system is without pressure!**
- Please make sure that the device is only used within the overload threshold limit all the time!
- Observe the ambient and working conditions outlined in section "Technical data".
- Do not interfere with or change the device in any other way than described in these operating instructions.
- Remove the device from service and mark it to prevent it from being used again accidentally, if it becomes damaged or unsafe for operation.
- **Take precautions with regard to remaining media in removed devices. Remaining media in the pressure port may be hazardous or toxic!**
- Have repairs performed by the manufacturer only.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich für die in der Auftragsbestätigung genannten Aufgaben bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung, wenn nicht vertraglich vereinbart, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein das Verwenderunternehmen.

Intended use

The equipment is to be used solely for the purposes specified and confirmed in the order. Other uses which do not coincide with, or which exceed those specified will be deemed unauthorised unless contractually agreed. Damages resulting from such unauthorised uses will not be the liability of the manufacturer. The user will assume sole liability.

Symbolerklärung

	Warnung! Mögliche Gefahr für Ihr Leben oder schwerer Verletzungen.
	Warnung! Mögliche Gefahr für Ihr Leben oder schwerer Verletzungen durch wegschleudernde Teile.
	Vorsicht Mögliche Gefahr von Verbrennungen durch heiße Oberflächen.
	Hinweis, wichtige Information, Funktionsstörung.

	Warning! Potential danger of life or of severe injuries.
	Warning! Potential danger of life or of severe injuries due to catapulting parts.
	Caution Potential danger of burns due to hot surfaces.
	Notice, important information, malfunction.

Ihre erforderlichen Kenntnisse

Montieren und nehmen Sie das Gerät nur in Betrieb, wenn Sie mit den zutreffenden landesspezifischen Richtlinien vertraut sind und die entsprechende Qualifikation besitzen. Sie müssen mit den Kenntnissen von Mess- und Regeltechnik sowie elektrischen Stromkreisen vertraut sein, da das Gerät ein "elektrisches Betriebsmittel" nach EN 50178 ist. Je nach Einsatzbedingung müssen Sie über entsprechendes Wissen verfügen, z. B. über aggressive Medien.

Funktion

Unter dem Einfluss des Drucks verformt sich ein Rohrfeder-messglied im elastischen Bereich. Ein magnetfeldabhängiger Sensor (Hall-Sensor) greift diese Veränderung berührungsfrei, verschleißfrei und ohne Rückwirkung auf das Messglied ab. Das der Drehbewegung proportionale Sensorsignal (Istwert) wird abhängig von eingestelltem Sollwert und Regelbereich in ein elektrisches Ausgangssignal (0 - 10 V) umgewandelt (P-Regler).

Wartung

- Zur Vermeidung von Druckstößen dürfen Absperrrichtungen nur langsam geöffnet werden.
- Das Gerät ist wartungsfrei.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem angefeuchteten Tuch. Bei starker Verschmutzung das Tuch mit Seifenlauge durchfeuchten.
- Lassen Sie Reparaturen nur vom Hersteller durchführen.

Lagerung, Entsorgung



Warnung!

Vor der Einlagerung des Gerätes müssen alle ggf. anhaftenden Mediumsreste entfernt werden. Dies ist besonders wichtig, wenn das Medium gesundheitsgefährdend ist.



Entsorgen Sie Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den einschlägigen landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften des Anliefergebietes.

Das Gerät muss trocken und wettergeschützt in Originalverpackung gelagert werden.

Vermeiden Sie folgende Einflüsse:

- Direktes Sonnenlicht oder Nähe zu heißen Gegenständen
- Mechanische Vibration, mechanischer Schock
- Ruß, Dampf, Staub, Feuchtigkeit und korrosive Gase
- Explosionsgefährdete Umgebung, entzündliche Atmosphären



Montage



Warnung!

Setzen Sie das Sensor-Regelmodul nur in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand ein.

- Vor der Montage Gerät aus Verpackung nehmen und auf eventuelle Transportschäden überprüfen!
- Bewahren Sie die Verpackung auf, denn diese bietet bei einem Transport einen optimalen Schutz (z. B. wechselnder Einbauort, Reparatursendung).
- Achten Sie darauf, dass das Druckanschluss-Gewinde nicht beschädigt wird.

Knowledge required

Install and start the device only if you are familiar with the relevant regulations and directives of your country and if you have the qualification required. You have to be acquainted with the rules and regulations on measurement and control technology and electric circuits, since this device is "electrical equipment" as defined by EN 50178. Depending on the operating conditions of your application you have to have the corresponding knowledge, e.g. of aggressive media.

Function

Under the influence of pressure these measuring elements will deform within their elastic range. The electronic, non-contact sensor element (Hall sensor), affected by the magnetic field, detects any changes, free from any friction and wear to the measuring element. The sensor signal (actual value), which is in direct proportion to the angle of motion, is transformed into an output signal (0 - 10 V) depending on adjusted setpoint and control range (P-controller).

Maintenance

- Always open isolating devices gently, never abruptly, since this may generate sudden pressure surges that may damage the gauge.
- The device require no maintenance.
- Clean the instrument with a moistened cloth. If badly soiled, moisten the cloth thoroughly with soapy water.
- Have repairs performed by the manufacturer only.

Storage, disposal



Warning!

Before the system is stored, all traces of any medium residue must be removed. This is particularly important, if the media is a health hazard.



Dispose of instrument components and packaging materials in accordance with the respective waste treatment and disposal regulations of the region or country to which the instrument is supplied.

The device must be stored in its original packaging in a dry and weather-proof room.

Avoid the following influences:

- Direct sunlight or vicinity to hot objects
- Mechanical vibration
- Sot, steam, dust, humidity and corrosive gasses
- Potentially explosive environment, inflammable atmospheres



Mounting



Warning!


Use the sensor control module only if it is in a faultless condition as far as the safety-relevant features are concerned.

- Before installation remove the device from the packing and check for any possible shipping damage!
- Keep the packaging, as it offers optimal protection during transportation (e.g. changing installation location, shipment for repair).
- Ensure that the pressure connection thread will not be damaged.

- Achten Sie bei der Montage auf saubere und unbeschädigte Dichtflächen am Gerät und Messstelle.
- Beachten Sie beim Einschrauben, dass die Gewindengänge nicht verkantet werden.
- Die Geräte sollten grundsätzlich nur an Stellen ohne Schwingungsbelastung eingebaut werden. Gegebenenfalls kann z. B. durch eine flexible Verbindungsleitung von der Messstelle zum Sensor-Regelmodul und die Befestigung über eine Messgerätehalterung eine Entkopplung vom Einbauort erreicht werden. Falls dies nicht der Fall ist, dürfen die Grenzwerte (☞ Technische Daten) nicht überschritten werden.
- Ist die Leitung zum Sensor-Regelmodul für eine erschütterungsfreie Anbringung nicht stabil genug, so ist die Befestigung über entsprechende Befestigungselemente für Wand- und / oder Rohrmontage, ggf. über eine Kapillarleitung vorzunehmen.
- Um das Sensor-Regelmodul in die Stellung zu bringen, in der sich die örtliche Anzeige am besten ablesen lässt, ist ein Anschluss mit Spannmuffe oder Überwurfmutter zu empfehlen.
- Schrauben Sie das Gerät nur über die Schlüssel­flächen mit einem geeigneten Werkzeug und dem vorgeschriebenen Drehmoment (☞ Maßblatt) ein bzw. aus. Verwenden Sie zum Ein- bzw. Ausschrauben nicht das Gehäuse als Angriffsfläche.
- Ist das Gerät tiefer als der Druckentnahmestutzen angeordnet, muss die Messleitung vor dem Anschließen gut durchgespült werden, um Fremdkörper zu beseitigen.
- Nach Herstellen der Druckverbindung und der elektrischen Anschlüsse ist das Gerät sofort betriebsbereit.
- Vor dem Ausbau des Gerätes ist das Messglied drucklos zu machen. Ggf. muss die Messleitung entspannt werden.

Anordnung CBG im Kältemittelkreislauf

Einbau am Verflüssiger-Austritt. Bewährte Anordnung unterhalb des Entnahmestutzens.



1. Verdichter
2. Verflüssiger
3. Sensor-Regelmodul
4. Expansionsventil
5. Verdampfer



Warnung!

Messstoffreste in ausgebauten Druckmessgeräten können zur Gefährdung von Menschen, Einrichtungen und Umwelt führen. Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen sind daher zu ergreifen.

- When mounting the instrument, ensure that the sealing faces of the instrument and the measuring point are clean and undamaged.
- When screwing the device in, ensure that the threads are not jammed.
- The instrument should always be installed in locations free of vibration. If necessary, it is possible to isolate the sensor control module from the mounting point by installing a flexible connection line between the measuring point and the pressure gauge and mounting the instrument on a suitable bracket. If this is not possible, the limit values (☞ Technical data) must not be exceeded.
- If the line for the sensor control module is not rigid enough for vibration-free installation, fasten the instrument using appropriate fastening elements for wall and / or pipe mounting, and, if necessary, by means of a capillary line.
- In order to get the sensor control module into an orientation that allows to read the on-site indicator the best, a connector with an adjusting nut or an union nut is recommended.
- Screw in or unscrew the instrument only via the flats using a suitable tool and the prescribed torque (☞ dimension sheet). Do not use the case as working surface for screwing in or unscrewing the instrument.
- If the device is positioned lower than the pressure test connection, the tailpipe has to be rinsed thoroughly prior to fitting the gauge to remove all foreign substances.
- Once the pressure and electrical connections have been made, the device is ready for immediate use.
- Before dismantling the device the measuring element has to be depressurized. Eventually the stress of the pipe has to be relieved.

Placement CBG in refrigerant circuit

Installation at condenser output. Proven arrangements lower than tapping point.

1. Compressor
2. Condenser
3. Sensor control module
4. Expansion valve
5. Evaporator



Warning!

Residual pressure medium remaining within the pressure element may cause harm to men, facilities and environment. Therefore sufficient precautionary measures have to be taken.

Druckanschluss

Entsprechend den allgemeinen technischen Regeln für Druckmessgeräte (z. B. EN 837-2 „Auswahl- und Einbauempfehlungen für Druckmessgeräte“).

Temperaturbelastung

Die Anbringung des Gerätes ist so auszuführen, dass die zulässige Betriebstemperatur, auch unter Berücksichtigung des Einflusses von Konvektion und Wärmestrahlung, weder unter- noch überschritten wird.

Dazu sind Sensor-Regelmodul und Absperrarmatur durch ausreichend lange Messleitungen oder Wassersackrohre zu schützen.

Der Temperatureinfluss auf die Anzeige- bzw. Messgenauigkeit ist zu beachten.

Schutz der Messglieder vor Überlastung

Unterliegt der Messstoff schnellen Druckänderungen oder ist mit Druckstößen zu rechnen, dürfen diese nicht direkt auf das Messglied einwirken.

Die Druckstöße müssen in ihrer Wirkung gedämpft werden, z. B. durch Einbau einer Drosselstrecke (Verringerung des Querschnittes im Druckkanal) oder durch Vorschaltung einer einstellbaren Drosselvorrichtung.

Druckentnahmestutzen


Der Druckentnahmestutzen soll mit einer genügend großen Bohrung (≥ 6 mm) möglichst über ein Absperrorgan so angeordnet werden, dass die Druckentnahme nicht durch eine Strömung des Messstoffes verfälscht wird. Die Messleitung zwischen Druckentnahmestutzen und Sensor-Regelmodul soll zur Vermeidung von Verstopfung und Verzögerungen bei der Druckübertragung einen genügend großen Innendurchmesser besitzen. Sie soll auch ohne scharfe Krümmung sein. Ihre Verlegung mit einer steilen Neigung von ca. 1:15 ist zu empfehlen.

Messleitung

Die Messleitung ist so auszuführen und zu montieren, dass sie die auftretenden Belastungen durch Dehnung, Schwingung und Wärmeeinwirkung aufnehmen kann. Bei Gasen als Messstoff ist an der tiefsten Stelle eine Entwässerung, bei flüssigen Messstoffen an der höchsten Stelle eine Entlüftung vorzusehen.



Elektrischer Anschluss

- Erden Sie das Gerät über den Druckanschluss.
- Verwenden Sie ausschließlich Stromquellen, die eine sichere elektrische Trennung der Betriebsspannung nach IEC/DIN EN 60204-1 gewährleisten. Berücksichtigen Sie zusätzlich die allgemeinen Anforderungen an PELV-Stromkreise gemäß IEC/DIN EN 60204-1.
- Um Einstreuungen zu vermeiden, muss auf ausreichenden Abstand zwischen Netz- und Steuerleitungen geachtet werden. Die Länge der Steuerleitungen darf max. 30 m betragen, ab 20 m müssen diese geschirmt sein!
- Stellen Sie bei Kabelausgängen sicher, dass am Ende des Kabels keine Feuchtigkeit eintritt.
- Elektrischer Anschluss an farbcodiertem Kabel ( Anschlussplan).



Versorgungsspannung U_b max. 10 V DC, eine höhere Spannung führt zum Ausfall des Gerätes!

Pressure connector

In accordance with the general technical regulations for pressure gauges (e.g. EN 837-2 "Selection and installation recommendations for pressure gauges").

Effects of temperature

The mounting of the pressure instrument has to be done in a way that the operating temperature is neither exceeded nor falls below the permissible operating temperature, even in consideration of thermal convection and thermal radiation. Tailpipes of a suitable length or syphons may be used to protect the sensor control module and the isolating device. The influence of the temperature onto the accuracy of indication and of measurement has to be noticed.

Protection of the measuring element against overload

If the pressure media is subject to rapid pressure changes or pressure impulses may be expected, these must not act directly upon the measuring element.

The effect of pressure impulses must be damped, e.g. by installing an integrated restrictor screw (reduction of the cross section in the pressure channel) or by connecting an adjustable throttle device in series.

Pressure test connection


The pressure test connection, with a sufficiently large bore size (≥ 6 mm diameter), should be arranged, as far as possible, over a shut-off device, in a position where the accuracy of the reading will not be affected by the flow of the media being measured. The pipe between the pressure test connection and the sensor control module should have an inner diameter large enough to avoid blockages or delays in pressure transmission. Also it should not have any sharp bends. It is recommended that it is mounted with a steep incline of approx. 1:15

Piping

The piping should be arranged and fitted so that it can withstand the stresses caused by expansion, vibration and the influence of heat. When the media is gaseous, a water drain point should be provided at the lowest point. For liquid pressure media, an air bleed should be provided at the highest point.



Electrical connection

- Connect the instrument to earth via the pressure connection.
- Use power supplies which guarantee reliable electrical isolation of the operating voltage as per IEC/DIN EN 60204-1. Consider also the general requirements for PELV circuits in accordance with IEC/DIN EN 60204-1.
- Pay attention to maintain sufficient distance from power-lines and motor wires to prevent interferences. The control cable may not be longer than 30 m. Screened control cables must be used when the cable length is longer than 20 m!
- Please make sure that the ends of cables with flying leads do not allow any ingress of moisture.
- Electrical connection to colour-coded cable ( connection diagram).



Supply voltage U_b max. 10 V DC, a higher voltage will cause a breakdown of the device!

Einstellung


Zur Einstellung Stopfen über den Potenziometern entfernen und gewünschte Werte mit geeignetem Schraubendreher einstellen. Die Stellung der Potenziometer wird durch eine Punktmarkierung angezeigt. Anschließend Öffnung wieder sorgfältig mit Stopfen verschließen.

Set = Einstellung Sollwert.
CBG-30AV = 6 - 21 bar, CBG-50AV = 10 - 35 bar

Pband = Einstellung Regelbereich.
CBG-30AV = 3 - 9 bar, CBG-50AV = 5 - 15 bar

Actual = Mechanische Druckanzeige (Istwert).
CBG-30AV = 0 - 30 bar, CBG-50AV = 0 - 50 bar

Bei der Inbetriebnahme Kältemitteldruck über Anzeige kontrollieren und Einstellungen anpassen, bis gewünschtes Regelverhalten erreicht wird.



Setting


For setting remove sealing plugs over the potentiometers and adjust desired values with a suitable screwdriver. The position of the potentiometer is indicated by a point marking. Subsequently, close the opening again carefully with plugs.

Set = adjustment Setpoint.
CBG-30AV = 6 - 21 bar, CBG-50AV = 10 - 35 bar

Pband = adjustment control range.
CBG-30AV = 3 - 9 bar, CBG-50AV = 5 - 15 bar

Actual = mechanical pressure display (Actual value).
CBG-30AV = 0 - 30 bar, CBG-50AV = 0 - 50 bar

During start-up check refrigerant pressure by display and adjust settings up to the desired type of control is reached.



Funktionsprüfung / Störungsbeseitigung

Warning!
Öffnen Sie Anschlüsse nur im drucklosen Zustand!
Beachten Sie die Betriebsparameter gemäß Punkt "Technische Daten".
Betreiben Sie das Gerät immer innerhalb des Überlastgrenzbereichs!

Vorsicht!
Beachten Sie beim Berühren des Gerätes, dass die Oberflächen der Gerätekomponenten während des Betriebes heiß werden können.

Warning!
Ergreifen Sie Vorsichtsmaßnahmen für Messstoffreste in ausgebauten Geräten. Messstoffreste können zur Gefährdung von Menschen, Umwelt und Einrichtung führen!
Setzen Sie das Gerät außer Betrieb und schützen Sie es gegen versehentliche Inbetriebnahme, wenn Sie Störungen nicht beseitigen können. Lassen Sie Reparaturen nur vom Hersteller durchführen.

i Prüfen Sie bitte vorab, ob Druck ansteht (Ventile/ Kugelhahn usw. offen) und ob Sie die richtige Spannungsversorgung und die richtige Verdrahtungsart gewählt haben.

Functional check / trouble shooting

Warning!
Open pressure connections only after the system is without pressure!
Observe the ambient and working conditions outlined in section "Technical data".
Please make sure that the device is only used within the overload threshold limit all the time!

Caution!
When touching the device, keep in mind that the surfaces of the instrument components might get hot during operation.

Warning!
Take precautions with regard to remaining media in removed devices. Remaining media in the pressure port may be hazardous or toxic!
Remove the device from service and mark it to prevent it from being used again accidentally, if it becomes damaged or unsafe for operation.
Have repairs performed by the manufacturer only.

i Please verify in advance if pressure is being applied (valves / ball valve etc. open) and if the right voltage supply and the right type of wiring has been chosen.

Störung: Kein Ausgangssignal

- Keine / Falsche Versorgungsspannung?
- Verdrahtungsfehler oder Leitungsbruch?

Störung: Gleichbleibendes Ausgangssignal bei Druckerhöhung

- Einstellung für "Set" oder "Pband" zu hoch?

Störung: Signalspanne zu klein

- Versorgungsspannung zu niedrig?

Störung: Signalspanne schwankend

- EMV-Störquellen in Umgebung, z. B. Frequenzumrichter
- Gerät nicht geerdet
- Stark schwankende Versorgungsspannung
- Stark schwankender Druck des Prozessmediums

Error: No output signal

- No / wrong voltage supply?
- Wrong connection or cable break?

Error: Output signal unchanged after change in pressure

- Setting for "Set" or "Pband" too high?

Error: Signal span too small

- Supply voltage too low?

Error: Signal span erratic

- Electromagnetic interference source in the vicinity, e.g. inverter drive
- Instrument not grounded
- Strong fluctuations in the power supply
- Violent fluctuations in the process media pressure

Process material certificate (Contamination declaration for returned goods)

Purge / clean dismantled instruments before returning them in order to protect our employees and the environment from any hazard caused by adherent remaining media. Service of instruments can only take place safely when a Product Return Form has been submitted and fully filled-in. This Return Form contains information on all materials with which the instrument has come into contact, either through installation, test purposes, or cleaning.

Prozess Material Zertifikat (Kontaminationserklärung im Servicefall)

Spülen bzw. säubern Sie ausgebaute Geräte vor der Rücksendung, um unsere Mitarbeiter und die Umwelt vor Gefährdung durch anhaftende Messstoffreste zu schützen. Eine Überprüfung ausgefallener Geräte kann nur sicher erfolgen, wenn das vollständig ausgefüllte Rücksendeformular vorliegt. Eine solche Erklärung beinhaltet alle Materialien, welche mit dem Gerät in Berührung kamen, auch solche, die zu Testzwecken, zum Betrieb oder zur Reinigung eingesetzt wurden.

Technische Daten

Typ	CBG-30AV		CBG-50AV
Art.-Nr.	320039	320051	320040
Anzeigebereich	0 - 30 bar		0 - 50 bar
Sollwert Einstellung	6 - 21 bar		10 - 35 bar
Regelbereich Einstellung	3 - 9 bar		5 - 15 bar
Länge Anschlusskabel (UV beständig) ca.	2 m	5 m	2 m
Gewicht: ca.	0,17 kg	0,25 kg	0,17 kg

Geregeltes Ausgangssignal (U_{out}): 0...10 V (I_{max} 0,3 mA)
Spannungsversorgung mit Verpolschutz U_B : 10 VDC (I_{max} 5 mA)
Ausführung: EN 837-1
Druckbelastbarkeit Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert Wechselbelastung: 2/3 x Skalenendwert kurzzeitig: Skalenendwert
Überlastgrenze: Endwert des Anzeigebereiches
Berstdruck typisch > 100 bar für CBG-30AV Berstdruck typisch > 160 bar für CBG-50AV
Zulässige Schwingungsbelastung am Einbauort Frequenzbereich: 10...150 Hz Beschleunigung: < 0,5 g (5,0 m/s ²)
Druckanschluss (Kupferlegierung): 7/16-20 UNF (Innengewinde) mit Schraderöffner
Medienverträglichkeit alle Kältemittel ausser NH ₃
Gehäuse: CrNi-Stahl
Sichtscheibe: Kunststoff, glasklar (PC)
Schutzart: IP 65 nach EN 60529 / IEC 60529

Technical data

Type	CBG-30AV		CBG-50AV
Part.-No.	320039	320051	320040
Scale range	0 - 30 bar		0 - 50 bar
Setpoint adjustment	6 - 21 bar		10 - 35 bar
Control range adjustment	3 - 9 bar		5 - 15 bar
Connection cable length (UV resistant) approx.	2 m	5 m	2 m
Weight: approx.	0.17 kg	0.25 kg	0.17 kg

Controlled output signal (U_{out}): 0...10 V (I_{max} 0.3 mA)
Voltage supply with inverse-polarity protection U_B : 10 VDC (I_{max} 5 mA)
Design: EN 837-1
Pressure limitation Steady: 3/4 x full scale value Fluctuating: 2/3 x full scale value Short time: full scale value
Over pressure safety: full value of display range
Burst pressure typically > 100 bar for CBG-30AV Burst pressure typically > 160 bar for CBG-50AV
Permissible vibration load at the mounting point Frequency range: 10 ... 150 Hz Acceleration: < 0.5 g (5.0 m/s ²)
Pressure connection (Cu-alloy): 7/16-20 UNF (inside thread) with Schrader valve
Media compatibility: all refrigerants except NH ₃
Case: Stainless steel
Window: Plastic, clear (PC)
Protection class: IP 65 according EN 60529 / IEC 529

Genauigkeitsklasse: 2,5
Temperatureinfluss Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20 °C) am Messsystem: max. ±0,4 % / 10 K von der Anzeigespanne.
Zulässige Temperatur Umgebung: -20 ... +60 °C Messstoff: +60 °C maximal
Elektromagnetische Verträglichkeit Nach Prüfnormen EN 61000-4-6 / EN 61000-4-3



Accuracy class: 2.5
Temperature effect When temperature of the measuring system deviates from reference temperature (+20 °C): max. ±0.4 % / 10 K of the span.
Permissible temperature Ambient: -20 ... +60 °C Medium: +60 °C maximum
Electromagnetic compatibility According to test standards EN 61000-4-6 / EN 61000-4-3

i Beachten Sie bei der Auslegung Ihrer Anlage, dass die angegebenen Werte (z. B. Berstdruck, Überlastgrenze) in Abhängigkeit vom verwendeten Material, Gewinde und Dichtung gelten.

i When designing your plant, take into account that the stated values (e.g. burst pressure, over pressure safety) apply depending on the material, thread and sealing element used.

Anschlussplan / Maßblatt [mm]

Connection diagram / Dimensions [mm]



CE Herstellerhinweis

Unsere Produkte sind nach den einschlägigen internationalen Vorschriften gefertigt. Haben Sie Fragen zur Verwendung unserer Produkte oder planen Sie spezielle Anwendungen, wenden Sie sich bitte an:

Ziehl-Abegg AG
 Heinz-Ziehl-Straße
 74653 Künzelsau
 Telefon: +49 (0) 7940 16-0
 Telefax: +49 (0) 7940 16-504
 info@ziehl-abegg.de
 http://www.ziehl-abegg.de

CE Manufacturer reference

Our products are manufactured in accordance with the relevant international regulations. If you have any questions concerning the use of our products or plan special uses, please contact:

Ziehl-Abegg AG
 Heinz-Ziehl-Straße
 74653 Künzelsau
 Telephone: +49 (0) 7940 16-0
 Telefax: +49 (0) 7940 16-504
 info@ziehl-abegg.de
 http://www.ziehl-abegg.de

WARTUNGS- UND SERVICENACHWEIS

Leistungsprogramm für Wartung an Kälteanlagen gemäß VDMA 24 186 Teil 3

Komponente	Leistungsnachweis	Turnus/Monate	
		6	12
Aufstell-Bedingung	Be- Abluftverhältnisse kontrollieren	X	
	Zugängigkeit der Anlage prüfen	X	
	thermische Belastung bewerten	X	
Nutzungs-Grad	Nutzungscharakteristik prüfen	X	
	Gebrauchsverhalten, Reinigung und Pflege bewerten	X	
Anlage	Überprüfen der gesamten Anlage auf Sauberkeit und mechanische Schäden	X	
	Überprüfen der Kälte- und Maschinenraumtemperatur	X	
	Überprüfen der Türen, Klappen bzw. der Luftführungs-Elemente auf Dichtheit (Spaltprobe)	X	
	Überprüfen der Notriegelung ¹⁾ (soweit vorhanden)		X
Verdampfer	Überprüfen des Verdampferlüfters	X	
	Funktionsprüfung der Abtauung		X
	Überprüfen des Tauwasserabflusses	X	
	Überprüfen des Luftfilters und bei Bedarf reinigen (soweit vorhanden)		X
Kälte-Kreislauf	Überprüfen der Verdampferauslastung (Bereifungsbild)	X	
	Überprüfen des luftgekühlten Verflüssigers und reinigen	X	
	Überprüfen des wassergekühlten Verflüssigers und Wasserregelventils, Wasserfilter reinigen ¹⁾	X	
	Überprüfen der Dichtheit des Kältekreislaufes mit Montagelecksuchgerät		X
	Überprüfen der Betriebsdrücke ²⁾		X
	Funktionsprüfung der kältetechnischen Schalt- und Regel-Geräte		X
	Funktionsprüfung der Sicherheitsdruckwächter		X
Elektro-Installation	Überprüfen der Klemmstellen und bei Bedarf nachziehen		X
	Funktionsprüfung der elektrischen Schalt- und Regelgeräte		X
	Funktionsprüfung der Notrufanlage bzw. externer Bedien- und Meldeeinrichtungen (soweit zutreffend)		X
Allgemeines	Erforderliche Pflege- und Betriebshinweise zur Spezifik der einzelnen Anlage werden dem Betreiber durch das Servicepersonal vermittelt.		
	Der Nachweis der erbrachten Leistungen erfolgt durch Eintragung auf der Rückseite		

Index-Erklärung: 1) WVS

2) gilt bei Anlagen ab 3 kg Kältemittel

FÜR EINTRAGUNG VON WARTUNG UND SERVICE FREIHALTEN

Datum	Leistung	Firma / Unterschrift

Inbetriebnahmeprotokoll

siehe separates Einlegeblatt